

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ *

ՀՀ դրամ

[illegible]

1	«ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգորընկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպի մատակարարում»	АО "ГМС Ливгидромаш" 1Д 315-716	Պոմպային ագրեգատների հիմնական պարամետրերը համապատասխանում են ԳՕՍՏ 10272-ի պահանջներին: Պոմպերի տեխնիկական բնութագրերը անվանական ռեժիմում նշվում են սառնարանային համակարգի հիդրավլիկ հաշվարկի արդյունքի հիման վրա ընտրության համաձայն (А-136181 ուս) և համապատասխանում են ստորև նշված արժեքներին: - պոմպային միջավայր- քիմիապես աղազերծված ջուր; - անվանական մատակարարում , մ3/ժ - 236; - անվանական ճնշում, մ - 49; - աշխատանքային միջակայք, ոչ պակաս, մ 3 / ժ - 75÷300; - պոմպացված միջավայրի	հատ	9800000	19600000	2	Ապրանքները մատակարարելիքը. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ - DAP** եղանակով, համաձայն Incoterms 2020	Ապրանքները մատակարարելիքը ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում:
---	--	---	---	-----	---------	----------	---	---	--

			<p> ջերմաստիճանի տիրույթ, °C - $5 \div 40$; - միջին ճնշում պոմպի մուտքի մոտ, МПа - $0,07 \div 0,51$; - համակարգում առավելագույն աշխատանքային ճնշում, МПа - $1,0$; - արդյունավետ գործոնի ագրեգատի գործակից %, ոչ պակաս - 82; - էլեկտրաէներգիայ ի սպառում անվանական ռեժիմում, կՎտ - 46; - տեղադրված շարժիչի հզորությունը, կՎտ, ոչ ավելին - 55; - - մատակարարման լարումը, В (եռաֆազ ցանց '50 Հց հաճախականությամբ)- 380; - հակառակ պտույտի հաճախականություն,, с-1 (об/мин.) - 48,3 (2900). Էցվածքի լիսեռի փականակային կամ հովացուցիչ նյութի </p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>մատակարարումը ապահովված է պոմպերի ճնշմամբ, քանի որ մղված հեղուկի ջերմաստիճանը չի գերազանցում 40 ° C.</p> <p>Պոմպի ընդհանուր չափերը 1Ճ315-50a (երկարություն × լայնություն × բարձրություն) մմ - 1492×600×760.</p> <p>Պոմպերը համապատասխանում են ԳՕՍ Ռ 15.301-ի պահանջներին.</p> <p>Ագրեգատները համապատասխանում են անվտանգության 4 դասի՝ համաձայն НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).</p> <p>III էլեկտրական պոմպային միավորների սեյսմակայունության կադեգորիա՝ համաձայն НП-031-01-ի Որակի ապահովման կադեգորիա 4, ըստ СТО СМК-ПКФ-015-06.</p> <p>Հուսալիության տեսանկյունից պոմպերը դասակարգվում են որպես ընդհանուր նշանակության</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>արտադրանքներ, արտադրանքի տեսակը I (վերականգնվող) ըստ ԳՕՍՏ 27.003-ի: Սույնով «ԱԼԼ Գրուպ» ՍՊԸ հաստատում է, որ ընդրված մասնակից ճանաչվելու և պայմանագիր կնքվելու դեպքում մատակարարվող ապրանքը՝ տեխնիկական բնութագրերը կհամապատասխանեն հրավերին կից թիվ 379 առ 29.09.2020թ Տեխնիկական պահանջին</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

«ԱԼԼ Գրուպ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ս. Զաքարյան