



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭРА»

Юридический и почтовый адрес: 123001, г. Москва, ул. Б. Садовая, дом 5, этаж 2,
помещение 211А, комната 1, 2, 3.

ОГРН 1125110000014; ИНН 5112000689; КПП 771001001

www.kpera.ru; E-mail: post@kpera.ru

Почтовый адрес производства: 184682, г. Снежногорск-2 Мурманской обл., а/я 114.
тел. (81530) 6-42-73, факс (81530) 6-00-00.

Приложение № 1.1
к приглашению на электронный аукцион
под кодом 'ЗУЕЧ-ЕУХУ.ПЗР-14/21'

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ (Технические характеристики)

предлагаемого товара

АО «Кольское предприятие «ЭРА» в качестве участника в рамках электронного аукциона под кодом ЗУЕЧ-ЕУХУ.ПЗР-14/21 ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номера лотов	Наименование товара	Предлагаемый товар		
		Технические характеристики	Количество (штуки)	Срок поставки с даты заключения договора, мес., место поставки
1	Стенд	Тип: СД-20-Н-В/Н-2.1.1.0.0.0.2-Н14-Н-0-А4-П-В Технические условия ТУ 25.30.22-004-13494707-2020 второго яруса обвязки первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами, с одним клапаном на дренаже, климатического исполнения В5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) и НП-001-15-4. Категория сейсмостойкости II по НП-031-01, 4 категория ОК	4	до 01 марта 2022 года г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»



ГОСТ Р ИСО 9001-2011
ГОСТ Р ИСО 9001-2012
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ГОСТ Р ИСО 9001-2019
СРПН.ВТ

2	Стенд	<p>Тип: СД-20-Н-В/Н-1.1.1.0.0.0.1-Н14-Н-0-А4-П-В</p> <p>Технические условия ТУ 25.30.22-004-13494707-2020</p> <p>обвязки одного первичного преобразователя давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами, с одним клапаном на дренаже, климатического исполнения В5</p> <p>Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) и НП-001-15-4.</p> <p>Категория сейсмостойкости II по НП-031-01, 4 категория ОК</p>	4	<p>до 01 марта 2022 года</p> <p>г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»</p>
3	Стенд	<p>Тип: СРД-20-В-В/Н-1.2.0.0.0.0.2-Н14-Н-К1-А4-П-В</p> <p>Технические условия ТУ 25.30.22-004-13494707-2020</p> <p>обвязки одного первичного преобразователя разности давлений, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами, с одним клапаном на дренаже каждой линии, климатического исполнения В5</p> <p>Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) и НП-001-15-4,</p> <p>Категория сейсмостойкости II по НП-031-01, 4 категория ОК</p>	10	<p>до 01 марта 2022 года</p> <p>г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»</p>

Гарантийным сроком устанавливается 18 (восемнадцать) месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четыре) месяцев от даты поставки.

С уважением,

Генеральный директор

АО «Кольское предприятие «ЭРА»



А.Н. Корзников



ГОСТ Р ИСО 9001-2011
ГОСТ РВ 0015-002-2012
ГОСТ Р ЕН 9100-2011
ОСТ SP.0747-2010
СРПП ВТ