

| Ապրանքի | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 42981200/502 | Դիզել գեներատոր | <p>Դիզել գեներատորի նկարագիրը՝ մինիմալ հզորությունը՝ 62,5/50 ԿՎԱ/ԿՎՏ, առավելագույն հզորությունը՝ 75/60 ԿՎԱ/ԿՎՏ, լարումը՝ 400/230Վ, Ֆազերի քանակը՝ 3, էլքային հոսանքի հաճախականությունը՝ 50 ՀՅ, վառելիքի բաքի ծավալը նվազագույնը 120 լիտր, վառելիքի ծախսը 100 % բեռնվածության աշխատանքի դեպքում 12-15 լիտր/ժամ, վառելիքի տեսակը՝ դիզել, աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 75դԲ(Ա): Գեներատորը պետք է ապահոված լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով, ՊԱՄ (պահուստի ավտոմատ միացման) համակարգով, ավտոմատ անջատիչով, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգով:</p> <p>Գեներատորը պետք է տեղափոխվի նշված վայր, իրականացվի գեներատորի տեղադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ՝ այդ թվում, պատվիրատուի նախանշված տարածքում պատրաստվի համապատասխան չափսերի բետոնե հարթակ, գեներատորը տեղադրվի հարթակի վրա, վարչական շենքի (մեկ հարկանի) տանիքով անցկացվի 36 գ/մ 4x25մմ² ջղերի հատույթով պղնձե էլեկտրական մալուխ մինչև շենքի գլխավոր էլեկտրական վանանակ:</p> <p>Գեներատորը միացվի շենքի գործող էլեկտրական ցանցին և իրականացվի համապատասխան փորձարկում:</p> <p>Դիզել գեներատոր երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն 365 օր: Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել երաշխիքային սպասարկում մեկ տարվա ընթացքում: Այլ պայմաններ: Վճարումները կատարվելու է ապրանքի մատակարարումից և մոնտաժման աշխատանքների կատարումից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, կարգաբերումը, մոնտաժը և բետոնե հարթակի կառուցում իրականացնում է Վաճառողը, իր հաշվին և իր միջոցներով: Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմայի անվանմանը, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև ,կամ համարժեք բառերը:</p> |