

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեդինետ» ՓԲԸ-ն ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-22/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափա-բաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	IDEA	IDJ15P	IDJ15P	IDEA Makina Imalat Sanayi Tic. Ltd.	<p>IDJ15P համալրված</p> <p>1. Շարժիչ՝ Perkins 403A-15G1, պտույտի արագությունը - 1500 - 1800 պտույտ/րոպե, չորս տակտային, դիզելային, միացների քանակը – 3 ( in line):</p> <p>2. Ալտերնատոր՝ Marelli MXB-E 160MA4</p> <p>3. Լարման կարգավորիչ, եռաֆազ, 400/230 վոլտ, 50 Հց-1500 rpm</p> <p>4. Ներկառուցված՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- վառելիքի բաք,</li> <li>- շարժիչի ջուր</li> <li>- ջեռուցիչ.</li> </ul> <p>Թվային կառավարման վահանակ՝ ComAp (USB)</p> <p>Սպասման հզորություն/ Stand by Power: 12 kW (15 kVA)</p> <p>Հիմնական հզորություն/ Prime Power: 10,5 kW (13 kVA)</p> <p>* 3P Circuit Breaker /3P անջատիչ (ABB brand)</p> <p>* 3P ATS (ABB brand)</p> <p>* Sound-proof Canopy/ Չայնամեկուսիչ հովանոց</p> <p>* Oil heater/ վառելիքի տաքացուցիչ</p> <p>* Fuel tank heater/ Վառելիքի բաքի ջեռուցիչ</p>

					<p>Տեղադրման և գործարկման աշխատանքները ներառում են՝ երկաթբետոնե հարթակի կառուցում, մալուխների անցկացում և միացում գործող համակարգին:</p> <p>- Երկաթբետոնե հարթակի չափերը 2 մետրով գերազանցում են գեներատորի լայնությունը և երկարությունը, իսկ երկաթբետոնյա հարթակի հաստությունը՝ առնվազն 30սմ, բետոնային խառնուրդը ոչ պակաս քան M350 տիպի:</p> <p>- Գեներատորի տեղադրման վայրը (դիտարկումների շենքի հարակից տարածք) գտնվում է «Զվարթնոց» օդանավակայանի հատուկ վերահսկելի գոտիում:</p> <p>Գեներատորի տեղադրման և գործարկման աշխատանքներ կատարող անձանց և հատուկ վերահսկելի գոտի մատակարարվող ապրանքների, շինարարական նյութերի թույլտվությունների ստացումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> <p>- Առկա է երկաթբետոնյա հարթակի կառուցման ընթացքում երկաթի եռակցման աշխատանք կատարող անձի ՀՀ լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլտվությունը:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>- Երաշխիքային սպասարկումը - առնվազն 24 ամիս կամ 2000 մոտո/ժամ աշխատաժամանակ (մինչև որևէ մեկի լրանալը):</p> <p>Նշված ժամկետում ի հայտ եկած թերությունները, այդ թվում գեներատորի կամ դրա բաղկացուցիչ մասերի կարգաբերման աշխատանքները մատակարարի կողմից կիրականացվի անվճար,</p> <p>- Հետերաշխիքային սպասարկումը - առնվազն 36 ամիս (պայմանագրային հիմունքներով) շուկայականից 10% ցածր գնով</p> <p>- Մատակարարը ՀՀ տարածքում ունի նմանատիպ գեներատորների սպասարկման առնվազն 5 տարվա փորձ:</p> <p>Մատակարարը կտրամադրի համապատասխանության սերտիֆիկատների և MAF - արտադրողի թույլտվության ձևի պատճենները</p>
--	--	--	--	--	--

**«Ռեդինետ» ՓԲԸ տնօրեն, Անդրանիկ Քարամյան**

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.