

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

« ՄԵՅԴ ԹՈՒ ՄԵՅՔ » ՍՊԸ-ն « ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02 » ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
1	VENTO	VENTO	VENTO	VENTO	<p>Անվտանգության ամրագրտի նախատեսված է էլեկտրահաղորդման ՕԳ-ի վրա, ենթակայաններում աշխատանքներ կատարողների՝ բարձրությունից ընկնելուց պաշտպանվելու համար: Անվտանգության ամրագրտու լրակազմը բաղկացած է անվտանգության գոտուց, մետաղական ճոպանից (сгрон) 1 հատ, որոնց ծայրամասերում ամրացված են զսպանակեղիկներ (карабин) 2 հատ, բամբակե ճոպանի առասան արագացման մեղմիչով (амортизатор) 1 հատ: Գոտու խզման ստատիկ բեռնվածքը պետք է լինի առնվազն 7000 Ն: Անվտանգության ամրագրտին շահագործման ընթացքում պետք է դիմանա ոչ պակաս 4000 Ն բեռնվածքով մեխանիկական ամրությունը: Անվտանգության ամրագրտին պետք է գրկի մարդու ուսերը, ազդրերը ուսադիրնրով (лямка), որոնց վրա պետք է լինի կարգավորվող ճարմանդներ՝ մարմնի չափսերին համապատասխանեցնելու համար: Անվտանգության ամրագրտին գոտկատեղի մասում, երկու կողմից և մեջքի վերևի միացման մասում պետք է ունենա մետաղական ամրաօղակներ: Բամբակե ճոպանի երկարությունը պետք է լինի 1.5 մ, ծայրամասերում՝ զսպանակեղիկներ (карабин): Ջսպանակեղիկների (карабин) կողպեքները պետք է փակվեն ավտոմատ կերպով, որը կբացառի պատահական բացումը: Պետք է ունենա անվտանգության համար նախատեսված բամբակե ճոպանից առասան արագացման մեղմիչով (амортизатор), տրամագիծը լինի 15 մմ-ից ոչ պակաս, 1.5-2 մ երկարությամբ, որի բացված հատվածի երկարությունը լինի մոտ 1.5 մ:</p> <p>* Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * մատակարարվող ապրանքների համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: * մատակարարվող ապրանքները պետք է ունենան փարձարկման եզրակացություն:</p>

Առաջարկվող ապրանքի					
Չափաբաժնի համար	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
2	COVERGUARD	COVERGUARD	COVERGUARD	COVERGUARD	<p>Դիէլէկտրիկ ձեռնոց ռետինե՝ նախատեսված է հոսանքահարումից պաշտպանության համար: Դիէլէկտրիկ ձեռնոցը պետք է լինի բնական լատեքսից, առանց կարի, հինգ մատներով, երկարությունը պետք է լինի ոչ պակաս 350մմ: Դիէլէկտրիկ ձեռնոցը պետք է դիմանա 10 կՎ էլէկտրական ամրությանը և փորձարկման ժամանակ դիէլէկտրիկ ձեռնոցի միջով անցնող հոսանքը չպետք է գերազանցի 6 մԱ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * մատակարարվող ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: * մատակարարվող ապրանքները պետք է ունենան փարձարկման եզրակացություն:</p>
3	ООО «ПЛАНЕТА СИРИУС»	ООО «ПЛАНЕТА СИРИУС»	ООО «ПЛАНЕТА СИРИУС»	ООО «ПЛАНЕТА СИРИУС»	<p>Դիէլէկտրիկ բոտին նախատեսված է հոսանքահարումից պաշտպանության համար: Շահագործման ընթացքում դիէլէկտրիկ բոտին պետք է դիմանա 15 կՎ էլէկտրական ամրությանը և փորձարկման ժամանակ դիէլէկտրիկ բոտի միջով անցնող հոսանքը չպետք է գերազանցի 7.5 մԱ: Բաղկացած է ռետինե (վերևի մասից), ռետինե ակոսավոր ներքանից: Պետք է ունենա դարձվածք: Բոտի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 160մմ: Ներքանի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 5.7 մմ: Կրունկի ներքանի մասը պետք է լինի ոչ պակաս 8.4 մմ: Բոտի վերևի ծավիղ մասի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 3.9 մմ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * մատակարարվող ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: * մատակարարվող ապրանքները պետք է ունենան փարձարկման եզրակացություն:</p>

« ՄԵՅԴ ԹՈՒ ՄԵՅՔ » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Անահիտ Մանվելյան

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը