

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

« ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/304 » ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի  
Протокол № 2:  
Заседания оценочной комиссии  
под кодом EQ-EAJAPDZB-22/304

Երևան Արգիշտիի 1 հասցեում, 3-րդ հարկ 310 սենյակ  
16.08.2022թ.

Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մ. Մանուկյան/ԳԱՊ/

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հ. Հովհաննիսյան, Լ. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Թ. Հովեսյան

Участвовали

Председатель комиссии: М. Манукян / ГАП/

Члены комиссии: В. Оганесян, Л. Григорян

Секретарь комиссии: Т. Овесян

**Հրավերում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ**

**1. Сведения о внесении изменений в приглашение**

(Մ. Մանուկյան, Մ. Манукян)

Գնահատող հանձնաժողովը «Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն որոշեց «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/304» խոսափողերի և բարձրախոսների հավաքածուների » ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություններ:

В соответствии со статьей 29 Закона о закупках, Оценочная комиссия приняла решение вносить изменения в процедуру закупки под кодом EQ-EAJAPDZB-22/304 "работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта для нужд г. ЕРЕВАНА"

**1.1 Փոփոխության նկարագրությունը**

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/304» ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

• « Անհրաժեշտ է մատակարարել և պատվիրատուի կողմից սահմանված վայրում տեղադրել օդորակիչ հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, կառավարվող թևիկներով, վոլտաժը՝ 220V: Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 30քմ, հզորությունը՝ առնվազն 9000 BTU, ջեռուցման և սառեցման հզորությունները՝ համապատասխանաբար առնվազն 750 և 800Վտ, աղմուկի մակարդակը՝ առնվազն 40 db, օգտագործվող գազի տեսակը՝ 410R: Օդորակիչները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Գույնը, չափսերը, ինչպես նաև լրացուցիչ այլ մանրամասները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մասնակիցը պետք է իրականացնի տեղադրման աշխատանքներ»:

Ընդունվել է որոշում՝

կողմ-3

դեմ-0

### 1.1 Причина изменения

\* "Необходимо поставить и установить в установленном заказчиком месте кондиционер с режимами охлаждения и отопления, управляемыми крыльями, напряжение-220В. Рабочая площадь кондиционеров должна быть не менее 30 кв. м, мощность-не менее 9000 БТЕ, мощность нагрева и охлаждения-не менее 750 и 800вт соответственно, уровень шума-не менее 40 дБ, тип используемого газа-410р. согласовать цвет, размеры, а также другие дополнительные детали с заказчиком. Участник должен провести монтажные работы"»


Принято решение: за – 3, против – 0.

Հանձնաժողովի  
Участвовали  
Նախագահ՝ Председатель  
комиссии:

  
-----  


Մ. Մանուկյան

Անդամներ՝ Члены  
комиссии:

  
-----  


Հ. Հովհաննիսյան

Լ. Գրիգորյան

Քարտուղար՝ Секретарь  
комиссии:

Թ. Հովեսյան