

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-110/23/ НАЕК-ЕААРDzB-110/23
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Պոմպ/ Насос
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	11.07.2023, 11:30
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян ԳՐ պետ / НОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Թ. Հակոբյան / Т. Акобян ՏԱ առաջատար ճարտարագետ / ВИ ТЦ
	Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян ՎՆԿԲ պետի տեղակալ / ЗН ОППР
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян ԳՐ առաջատար մասնագետ / Ведущий специалист ՕՅ
Այլ տեղեկություններ	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԸԲ մասնագետ /специалист ОЗП
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2023թ. գնումների պլանի 2.15.5 կետ п. 3 статья 18 Закона РА «О закупках» п. 2.15.5 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2023г.
4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	Հարց 1/ Вопрос 1 Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է փափուկ խցուկային խցվածքով (с сальниковым уплотнением) փոխարեն միատար վերջուրային խցվախցով (с одианным торцовым уплотнением): Ինչպես նաև, նշել սեսմակայնության դասը՝ 2-րդ թե 3-րդ: Կանխավ շնորհակալություն:/ Уважаемый партнер пожалуйста, уточните приемлемый ли для вас вариант с одианным торцовым уплотнением вместо с сальниковым уплотнением. Также укажите класс сейсмостойкости: 2-й или 3-й. заранее спасибо. Պարզաբանում / Разъяснение «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար բավարարում է փափուկ խցուկային խցվածքով պոմպային ագրեգատը: Убедительная рекомендация: класс сейсмостойкости 2-й по НП 031-01/ Для нужд ЗАО «ААЭК» удовлетворяет насосный агрегат с сальниковым уплотнением. Класс сейсмостойкости 2-й по НП 031-01.
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը	
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0	


Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии
 Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии



Ա. Ղազարյան / А. Казарян



Թ. Հակոբյան / Т. Акобян



Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян



Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь

Հ.Գրիգորյան / А. Григорян

3 ՄԻԿ  Հ.Մ.