

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/153» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ПРОТОКОЛ n.2

Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом ЕР-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/153

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 123 սենյակ ,
-օրը՝ 25.04.2025թ.-Ժամը՝ 17:45

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Գույումջյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Դեմիրչյան, Ս. Կոպալյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Խաչատրյան

Место заседания: мерия г. Ереван (ул. Аргишти 1), комната 123

День, месяц, год заседания: 25.04.2025г, Время заседания: 17:45ч.

Председатель комиссии: А. Гуюмджян

Члены комиссии: В. Демирчян, С. Копалян

Секретарь комиссии: С. Хачатрян

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/153» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում
25.04.2025թ. ժամը 17:25 ստացված հարցադրման և 25.04.2025թ. դրա վերաբերյալ
պարզաբանում տրամադրելու մասին

1. О разъяснении относительно приглашения

/ Ա. Գույումջյան, А. Гуюмджян /

Հարցադրում

Հարգելի պատվիրատու, հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի ԷԱՃԱՊՁԲ-25/153
ընթացագրում կատարված է ապրանքի սխալ նկարագրում, «Էլաստո Իզո կարգի ТКР
գրանդապատ բիտումով» չի կարող այլումինե ֆոլգայի շերտով լինի. նաև սուսինձի քանակը
պիտի նշվի առանձին, ըստ մակերեսի որակից ու նախապատրաստման աշխատանքներից:
Գնման առարկայի ընթացագրում կատարված է կամ վրիպակ, կամ սխալ հաշվարկ: Մեր
ընկերությունը մասնակցել է նմանատիպ մրցույթի Հրազդանի համայնքապետարանի,
մրցույթը շահել ենք, կնքվել է պայմանագիր, բայց հետո Հրազդանի համայնքապետարանը
հրաժարվել է պայմանագրի կատարումից: Նման գործունեությունից խուսափելու համար
առաջարկում ենք կարգավորել էլեկտրոնային աճուրդի հայտարարությունը:

Вопрос

В спецификации ЕАՃԱՊՁԲ-25/153, объявленной на электронном аукционе, сделано
неправильное описание продукта, «ТКВ, покрытый гранулированным битумом класса Эласто
ИзоТКР », не может быть со слоем алюминиевой фольги. наша компания участвовала в
аналогичном тендере с муниципалитетом Раздана, мы выиграли тендер, был заключен
контракт, но затем муниципалитет Раздана отказался от выполнения контракта.

Պարզաբանում

Հարգելի մասնակից. «Բիտումային ծածկ այլումինե ֆոլգայի շերտի, ջրամեկուսիչ,
բաղադրությունը՝ Էլաստո Իզո կարգի ТКР-գրանդապատ բիտում բաղկացած մինչև 8
միներալային շերտերից» գրառման փոխարեն պետք է լինի «Իզոգամ 14000 քմ. ջրամեկուսիչ
գորգ՝ վերին շերտը փայլաթիթեղով, հաստությունը՝ 4 մմ և ավելի, 1 քմ-ի զանգվածը՝ 4 կգ և
ավելի՝ բաղկացած 6-8 միներալային շերտերից, ապակե բամբակով և պոլիէթերային կտորի
հիմքով, բարձր առածականությամբ»: Տեղեկացնում ենք, որ գնումների մասին օրենքով
սահմանված ժամկետում ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/153 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում
կկատարվեն բոլոր անհրաժեշտ փոփոխությունները:

Разъяснение

Уважаемый участник! Вместо надписи «битумное покрытие из алюминиевой фольги, гидроизоляционное, состав: до 8 минеральных слоев в битуме ТКР-граноле класса Эласто ISO» должно быть указано «Изогам 14000 кв. м. гидроизоляционный коврик с верхним слоем фольги толщиной 4 мм и более, массой 1 кв. м. 4 кг и более, состоящий из 6-8 минеральных слоев, на основе стекловаты и полиэфирной ткани, сообщаем, что все соответствующие изменения будут внесены в приглашение на процедуру под кодовым названием ЕР-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/153 в течение установленного законом срока.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Принято решение: за -3, против - 0.

2. Հրավերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին

2. О внесении изменений в приглашение



/ Ա. Գույումջյան, Ա. Գյումджян /

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, որ գնումների մասին օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում կտրվի ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/153 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի համապատասխան փոփոխություն:

Оценочная комиссия решила, что в установленном законом порядке и сроки будет дано соответствующее изменение приглашения:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ - 0:

Принято решение: за -3, против - 0.

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии		Ա. Գույումջյան А. Гюмджян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии		Վ. Դեմիրչյան В. Демирчян
		Ս. Կոպալյան С. Копалян
Քարտուղար՝ Секретарь комиссии		Ս. Խաչատրյան С. Хачатрян