



Технический паспорт

Заказчик
AAEK, ZAO

Дата
02.07.2015 11:28:55
№ заказа

Ссылка торгового офиса
0070300481_01

ARMENIAN NUCLEAR POWER PLANT

Номер заказа/строка, позиция
0001351609001, 1

Редакция документа

Типовой код продукта

T4DB03DAA03G---

Материал корпуса

ASTM A216 gr. WCB

Материал запорного/регулирующего
элемента

CF8M

Серийный № клапана

H4010717.1

№ поз.

SHV

Тип Сертификата

3.1

Id ярлыка качества

H4010717.01

Ассистент

HKIADAMSAN

Сертификат на материалы

	001: BODY	003: BALL	008: BONNET
№ отливки	H22818	541122	H20397
Сертификат на материалы	372378	361561	300677

ИСПЫТАНИЯ КОРПУСА НА ПРОТЕЧКУ

Испытание Корпуса на протечку	ВОДА: ASME B16.34 - 2013	Сверление фланцев/ Класс давления B16.5-300 / ASME300
Длительность	60 SEC	Давление 78 BAR
Результат(ы)	Тест принят	

ИСПЫТАНИЕ СЕДЛА НА ПРОТЕЧКУ

ВОДА: ISO 5208 - 2008 Rate D

Сторона А	Длительно 60 SEC	Давление 57 BAR	Допускаемая протечка	0,48 ML/MIN	Фактическая протечка	0,3 ML/MIN
--------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-------------	-------------------------	------------

Другие отчеты и сертификаты

PED

1021272

Настоящим подтверждаем, что продукция
соответствует запрашиваемым требованиям

Olli Rantanen

Olli Rantanen, 02.07.2015