Արձանագրություն №3/ Протокол №3/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի/ Заседание оценочной комиссии

1. *Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին*

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	*«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»*
Գտնվելու վայրը / Адрес	*ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор*
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	***ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/26***
Ձեռքբերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	***Խողովակներ, ձևավորվածքներ*** *Трубы и фитинги*
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	*«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус*
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	*02.11.2026թ., ժամը 10:00 / 02.11.2026г., 10:00 ч.*
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	*Կասեցված նիստի վերսկսում* *Возобновление приостановленного заседания*

2. *Տվյալներ նիստի հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին*

Данные о составе комиссии, участниках заседания или уполномоченных ими представителях

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	*ԳԲ պետ Ա. Ղազարյան / Начальник ОЗ А. Казарян*
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	*ՏԱ պետի տեղակալ Ս. Անտոնյան* *Заместитель начальника ТЦ С. Антонян*
	ԿՎԱ պետի տեղակալ Մ. Սահակյան *Заместитель начальника ЦЦР М. Саакян*
	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ Մ. Կարապետյան *Ведущий инженер ОЗ М. Карапетян*
Քարտուղար / Секретарь	*ԳՀԲ 1-ին կարգի մասնագետ Ն. Աթաշյան* *Специалист 1-ой категории ОЗП Н. Аташян*

3. *Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ*

Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки, о сметной цене приобретаемого товара, работы, услуги

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора формы покупки	*«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ,* *ՀՀ կառավարության 18.05.17թ թիվ 534-Ն որոշում,* *2026թ. «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 1.6.6, 1.6.22, 1.6.25 կետեր* *Пункт 3 статьи 18 Закона РА «О закупках»,* *Решение Правительства РА N-534 от 18.05.17г.* *Пункты 1.6.6, 1.6.22, 1.6.25 План закупок ЗАО «ААЭК» 2026г.*

4. *Ձեռքբերվող ապրանքի գնման գինը (ՀՀ դրամ)*

Цена закупки приобретаемого товара (драм РА)

Հ/Հ Н/Л	***Չափաբաժնի անվանումը / Наименование лота***	***Գումարը / Сумма***
1	*Խողովակ* *Труба*	***10 080 000***
2	*Արմունկ* *Отвод*	***1 922 000***
3	*Արմունկ* *Отвод*	***1 152 000***

5. **Տվյալներ մասնակիցների մասին** *Данные об участниках*	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը/ Количество участников, подавших заявки	**3 (երեք) / (три)**
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը (անունը), էլ.փոստը հասցեն, հեռախոսահամարը/ Наименование (имя) участника, подавшего заявку, адрес электронной почты, номер телефона	***«ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ*** *Գործունեության հասցեն՝ ք. Երևան, Սևանի 21* *Էլ.փոստի հասցեն՝ mamlichnk_kesoyan@yahoo.com* *Հեռախոսահամարը՝ 091 402-776* ***ООО «МАМЛИЧ-НК»*** *Адрес осуществления деятельности: г. Ереван, Севана 21* *Адрес электронной почты: mamlichnk_kesoyan@yahoo.com* *Номер телефона: 091 402-776*
	«ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5» ՍՊԸ *Գործունեության հասցեն՝ ք. Երևան, Դավիթ Բեկի 180/26* *Էլ.փոստի հասցեն՝ h5r.gasparyan@yandex.com* *Հեռախոսահամարը՝ 077699551* ***ООО «ХАР ГРУП 5»*** *Адрес осуществления деятельности: г. Ереван, ул. Давида Бека, 180/26* *Адрес электронной почты: h5r.gasparyan@yandex.com* *Номер телефона: 077699551*
	«Պռոֆշին» ՍՊԸ *Գործունեության հասցեն՝ Երևան, Բաշինջաղյան փ, 1 նրբ, շ . 14 30 բն* *Էլ.փոստի հասցեն՝ profshin2026@gmail.com* *Հեռախոսահամարը՝ 044920220* ***ООО «Профшин»*** *Адрес осуществления деятельности: Ереван, ул. Башинджагяна, 1-й пер., д. 14, кв. 30* *Адрес электронной почты: profshin2026@gmail.com* *Номер телефона: 044920220*

6. Մասնակիցների գնառաջարկները
Ценовые предложения участников

Չափա-բաժնի համար Номер лота	**Զբաղեցրած տեղ** Занимаемое место	**Ներկայացված հայտեր** Поданные заявки	**Նախահաշվային գին** Сметная стоимость	**Նախնական առաջարկ** Предварительное предложение			**Վերջին առաջարկ** Последнее предложение			**Մասնակցի կարգավիճակ** Статус участника
				Արժեք Стоимость	**ԱԱՀ** НДС	**Գին** Цена	**Արժեք** Стоимость	**ԱԱՀ** НДС	**Գին** Цена	
1	1	**ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ** ООО «МАМЛИЧ-НК»	10080000 AMD	10000000 AMD	20 %	12000000 AMD	8390000 AMD	20 %	10068000.00 AMD	
1	2	**ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ** ООО «ХАР ГРУП 5»	10080000 AMD	13214101 AMD	20 %	15856921.2 AMD	13214101 AMD	20 %	15856921.20 AMD	Մերժված Отклонён
1	3	**"Պռոֆշին" ՍՊԸ** ООО “Профшин”	10080000 AMD	5000000000 AMD	20 %	6000000000 AMD	5000000000 AMD	20 %	6000000000.00 AMD	Մերժված Отклонён
2	1	**ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ** ООО «ХАР ГРУП 5»	1922000 AMD	4452101 AMD	20 %	5342521.2 AMD	4452101 AMD	20 %	5342521.20 AMD	Մերժված Отклонён
2	2	**"Պռոֆշին" ՍՊԸ** ООО “Профшин”	1922000 AMD	50000000000 AMD	20 %	60000000000 AMD	50000000000 AMD	20 %	60000000000.00 AMD	Մերժված Отклонён
3	1	**ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ** ООО «ХАР ГРУП 5»	1152000 AMD	4452101 AMD	20 %	5342521.2 AMD	4452101 AMD	20 %	5342521.20 AMD	Մերժված Отклонён
3	2	**"Պռոֆշին" ՍՊԸ** ООО “Профшин”	1152000 AMD	5000000000 AMD	20 %	6000000000 AMD	5000000000 AMD	20 %	6000000000.00 AMD	Մերժված Отклонён

7. Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած հայտի մասին (բավարար/անբավարար (նշել պատճառը)) *Данные о представленных заявок участника (достаточно/недостаточно (указать причину))*	
Մասնակցի անվանումը *Наименование (имя) участника*	***առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր*** *полное описание предлагаемого товара*
«ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ *ООО «МАМЛИЧ-НК»*	*Հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համաձայն՝ պահանջվել է խողովակ՝ Ø57x3 մմ **ТУ 14-3-190-2004** կամ համարժեքը, նյութը՝ պողպատ Cm.20, ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ ըստ НП-001-15- «2», խումբը՝ ըստ **НП-089-15- «С»**: «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ի հայտով ներկայացված ապրանքի նկարագրում նշված է Ø57x3 մմ **ГОСТ 33229-2015**, նյութը՝ պողպատ Cm.20, ℓmin=6մ, անվտանգության դասը՝ ըստ НП-001-15- «2», խումբը՝ ըստ НП-089-15- «С»:* *Գնահատող հանձնաժողովը թիվ 1 չափաբաժնի («Խողովակ») մասով «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրի վերաբերյալ դիրքորոշում սպանալու նպատակով 02.10.2026թ. որոշել էր կասեցնել արդյունքների ամփոփման և հայտերի գնահատման նիստը և դիմել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Վերանորոգումների նախապատրաստման և կատարման բաժնին՝ (ՎՆԿԲ) գործընթացը կազմակերպելու համար:* *Գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ ՎՆԿԲ-ից ստացված 29.10.2026թ. թիվ Ն-10032-26 գրության համաձայն՝ **НП-089-15-ի** 85-րդ կետով սահմանված է, որ խողովակների պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի որակը և հատկությունները պետք է բավարարեն ստանդարտացման փաստաթղթերի պահանջներին: Այդ փաստաթղթերը ներառված են Ամփոփ ցուցակի հավելված 1-ում, որտեղ խողովակների ստանդարտներում բացակայում է մասնակցի կողմից առաջարկված **ГОСТ 33229-2015** ստանդարտը (ինչը հաստատվել է նաև հարցման դիրքորոշման արդյունքում):* *Հիմք ընդունելով նշված գրությունը և հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ի հայտի առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում նշված **ГОСТ 33229-2015 ստանդարտը ներառված չէ ատոմային էներգիայի** օգտագործման ոլորտում ստանդարտացման փաստաթղթերի **Ամփոփ ցուցակում**, ինչի արդյունքում առաջարկվող ապրանքը չի համապատասխանում հրավերով և **НП-089-15 նորմերով ու կանոններով սահմանված պահանջներին**: Անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի ամբողջական նկարագիր հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:* *Согласно установленным приглашением техническим характеристикам, требовалась труба Ø57x3 мм ТУ 14-3-190-2004 или аналог, материал – сталь Cm.20, ℓmin=6м, класс безопасности по НП-001-15- «2», группа по НП-089-15- «С». В описании товара, представленном в заявке ООО «МАМЛИЧ-НК», указано: Ø57x3 мм ГОСТ 33229-2015, материал – сталь Cm.20, ℓmin=6м класс безопасности по НП-001-15- «2», группа по НП-089-15- «С».* *Оценочная комиссия в части лота № 1 («Труба») в целях получения позиции относительно полного описания предлагаемого товара, представленного ООО «МАМЛИЧ-НК», 02.10.2026 г. решила приостановить заседание по подведению итогов и оценке заявок и обратиться в Отдел подготовки и проведения ремонтов (ОППР) ЗАО «ААЭК» для организации процесса.* *Оценочная комиссия зафиксировала, что согласно полученному от ОППР письму от 29.10.2026 г. № Н-10032-26, пунктом 85 правил НП-089-15 установлено, что качество и свойства материалов, используемых для изготовления труб, должны удовлетворять требованиям документов по стандартизации. Указанные документы включены в Приложение 1 Сводного перечня, в котором среди стандартов на трубы отсутствует предложенный участником стандарт ГОСТ 33229-2015 (что также было подтверждено по результатам запроса позиции).* *На основании указанного письма и требований, установленных технической спецификацией приглашения, оценочная комиссия зафиксировала, что стандарт ГОСТ 33229-2015, указанный в полном описании предлагаемого товара в заявке*

	ООО «МАМЛИЧ-НК», не включен в Сводный перечень документов по стандартизации в области использования атомной энергии, вследствие чего предлагаемый товар не соответствует требованиям, установленным приглашением и нормами и правилами НП-089-15. Необходимо представить полное описание товара в соответствии с требованиями, установленными приглашением.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ-0 / Принято решение: За - 4, против - 0

8. *Գնահատող հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշում*

Решение, принятое оценочной комиссией

Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում հանձնաժողովը ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 41-րդ կետի համաձայն որոշեց կասեցնել նիստը և «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ին առաջարկել 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված (վերը նշված) անհամապատասխանությունը:

В результате оценки представленных документов комиссия, руководствуясь пунктом 41 постановления Правительства РА №526-Н от 04.05.2017 г., приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «МАМЛИЧ-НК» в течение 1 рабочего дня устранить выявленные (вышеуказанное) несоответствие.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ-0 / Принято решение: За - 4, против - 0

11. *Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին*

Данные о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը / *Цель проведения заседания*	*Կասեցված նիստի վերսկսում /* *возобновление приостановленного заседания*
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը *«Место проведения следующего заседания комиссии»*	*«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք /* *ЗАО «ААЭК», административный корпус*
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / *Дата и время проведения заседания*	*Շրկմանը հաջորդող օրվանից սկսած 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում* *В течение трех рабочих дней, начиная со следующего дня после исправления*

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии _____ **Ա. Ղազարյան / А. Казарян**

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии _____ **Ս. Անտոնյան / С. Антонян**

_____ **Մ. Սահակյան /М. Саакян**

_____ **Մ. Կարապետյան / М. Карапетян**

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь _____ **Ն. Աթաշյան / Н. Аташян**