

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №3
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի
Протокол заседания оценочной комиссии

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10/24 / НАЕК-ЕААРDzB-10/24
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր/ Низковольтное оборудование и запасные части
Չափաբաժինների քանակը / Количества лотов	30
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	12.02.2024, 12:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում / Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Մուրադյան / А. Мурадян ԷԱ լաբորատորիայի պետ / И Лаб. ЭЦ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Գ. Դավթյան / Г. Давтян ԷԱ լաբորատորիայի պետ / И Лаб. ЭЦ
	Ա. Մանուչարյան / А. Манучарян ԴՏՂԱԾ առաջադարձ ճարտարագետ / ВС ССДТУ
	Ա. Մանուկյան / А. Манукян ՌՊՁ պետի տեղակալ / ЗН ВОХР
	Ա. Ղուկիջանյան / С. Гулиджанян ՋԱՉԱ ճարտարագետ / И ЦТАИ
Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян ԳԲ առաջադարձ մասնագետ / ВС ОЗ	
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԸԲ առաջին կարգի մասնագետ /специалист 1- ый кат.ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ, նիստը նախագահում է Ա. Մուրադյանը: Председатель комиссии А. Казарян не присутствует на заседании, заседание председательствует А. Мурадян. Հանձնաժողովի անդամ Է. Պետրոսյանը նիստին ներկա չէ: Член комиссии Э. Петросян на заседании не присутствует.
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2024թ. գնումների պլանի 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.7, 2.9.9, 2.9.8, 2.9.13, 2.9.14÷2.9.19, 2.9.21, 2.9.22, 2.9.24÷2.9.27, 2.9.23, 2.9.28÷2.9.35, 2.9.37, 2.9.38 կետերը n. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» n. 2.9.1, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.7, 2.9.9, 2.9.8, 2.9.13, 2.9.14÷2.9.19, 2.9.21, 2.9.22, 2.9.24÷2.9.27, 2.9.23, 2.9.28÷2.9.35, 2.9.37, 2.9.38 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2024г.

4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ /
Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p>Հարց 1/ Вопрос 1 Ինչպիսի աշխատանքային լարում պետք է ունենա բարձրախոսը(չ/բ 11)' 30Վ թե 100Վ. Подскажите, какое рабочее напряжение должно быть у громкоговорителя (лот 11)? 30В или 100В ?</p> <p>Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1 Բարձրախոսի աշխատանքային լարումը 30 Վ է: Рабочее напряжение громкоговорителя 30В</p> <p>Հարց 2/ Вопрос 2 Հարգելի Պատվիրատու, 3-րդ չափաբաժնում պահանջվող սնուցման աղբյուրի տեսակը նշված է QUINT-PS/1AC/24DC/5, բայց միջնույն ժամանակ ելքային հոսանքը պահանջվում է 10Ա: Խնդրում եմ պարզաբանել, մի՞գուցե տեղի է ունեցել վրիպակ և իրականում պահանջվող ելքային հոսանքը 5Ա է: Նույն չափաբաժնի վերաբերյալ ընդունելի՞ են արդյոք մուլտիպլի հոսանքի հետևյալ արժեքները՝ 2.5A/115VAC, 1.3A/230VAC: Շնորհակալություն:</p> <p>Уважаемый Заказчик, тип источника питания, требуемый в лоте 3 указан как QUINT-PS/1AC/24DC/5 но в то же время требуется выходной ток 10 А. Уточните пожалуйста, произошла ошибка, и на самом деле требуемый выходной ток составляет 5А. Для той же лота приемлемы следующие значения входного тока: 2,5 А/115 В переменного тока, 1,3 А/230 В переменного тока.</p> <p>Պարզաբանում 2/ Разъяснение 2</p>
---	---

	<p>Հրավերով ներկայացված 3-րդ չափաբաժնի տեքստում առկա է տպագրական սխալ, այն է՝ ելքային 24Վ/10Ա պարամետրի փոխարեն պետք է լինի 24Վ/5Ա, իսկ մուտքային հոսանքի 2,5A/115VAC, 1.3A/230VAC արժեքները մեզ համար ընդունելի չեն:</p> <p>В тексте 3 лота, представленном в приглашении, есть опечатка то есть вместо выходного параметра 24В/10А должно быть 24В/5А, и параметры входного тока 2,5А/115VAC, 1.3А/230VAC для нас неприемлемы.</p> <p>Հարց 3/ Вопрос 3</p> <p>Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում եմ նշել 3-րդ, 4-րդ և 17-րդ չափաբաժիններով պահանջվող QUINT-PS/1AC/24DC/5, QUINT-PS/1AC/24DC/10 և QUINT4 PS/1AC/24DC/20 սարքերի ելքային հզորությունները Արդյո՞ք համապատասխանաբար 120, 240 և 480 վադր(Does the customer need output power 120W, 240W and 480W respectively?) եթե փարբեր են, խնդրում եմ ուղղել:</p> <p>Уважаемый партнер, пожалуйста, укажите, являются ли выходные мощности устройств QUINT-PS/1AC/24DC/5, QUINT-PS/1AC/24DC/10 и QUINT4 PS/1AC/24DC/20, требуемые в лотов 3, 4 и 17, равными соответственно 120, 240 и 480 Вт?(Does the customer need output power 120W, 240W and 480W respectively?)</p> <p>Պարզաբանում 3/ Разъяснение 3</p> <p>Ի պատասխան 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասով Ձեր հարցադրմանը՝ խնդրում ենք առաջնորդվել ըստ հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերի: 17-րդ չափաբաժնում QUINT4-PS/1AC/24DC/20 սարքի ելքային լարումը 24 Վ է, ելքային հոսանքը 20Ա է, իսկ սարքավորուման հզորությունը 480 Վտ է:</p> <p>В ответ на Ваш вопрос по 3 и 4 лотов пожалуйста, руководствуйтесь параметрами, указанными в технических характеристиках представленных в приглашении.</p> <p>В лоте 17 QUINT4-PS/1AC/24DC/20 устройства выходное напряжение составляет 24 В, выходной ток-20 А, а мощность оборудования-480 Вт.</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -6 , դեմ -0 Принято решение: за - 6 , против - 0</p>	

5. Հրավերում կատարված փոփոխություններ

<p>Հրավերը և դրանում կատարված փոփոխությունները Приглашение и внесенные в него изменения</p>	<p>1-ին փոփոխություն - տե՛ս Գնահատող հանձնաժողովի նիստի №2 Արձանագրությունը</p>
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների հիմքը Основа изменений в приглашении</p>	<p>ՊՍ-ից ստացված գրություն</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -6 , դեմ -0 Принято решение: за - 6 , против - 0</p>	

6. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	«ԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը	
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -6 , դեմ -0 Принято решение: за - 6 , против - 0</p>	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

Ա. Մուրադյան / А. Мурадян

Գ. Դավթյան / Г. Давтян

Ա. Մանուչարյան / А. Манучарян

Ա. Մանուկյան / А. Манукян

Ս. Դուլիջանյան / С. Гулиджанян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Հ. Գրիգորյան / А. Григорян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь