ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար հրդեհի ազդանշանման, տարհանման ու վթարային լուսավորության համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի հոկտեմբերի 29-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի հոկտեմբերի 31-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1: Հարգելի պատվիրատու, Խնդրում ենք պարզաբանել տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ ստորև նշված հարցերը՝ 1.Արդյո՞ք հնարավոր է նշել մասնաշենքերի քանակն ու միմյանցից հեռավորությունները (մետր) 2.Արդյո՞ք հնարավոր է նշել նյակների քանակը ըստ մասնաշենք/մասնաշենքերի և հարկերի 3.Ում կողմից են տրամադրվելու Հրդեհային կենտրոնական վահանակների GSM կապը ապահովող սիմ քարտերը՝ կատարողի, թե պատվիրատուի: 4.Տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ «Օգտվողների մուտքի իրավունքների կարգավորման հնարավորություն ըստ առանձին խմբերի: Պարտադիր է ապահովել լուսանկարային հաստատմամբ տագնապների (ֆոտո հաստատում) հնարավորությունը: Պարտադիր է ապահովել պահպանության ժամանակացույցի ստեղծման (գրաֆիկի) ֆունկցիայի աջակցություն: Տեսահսկման համակարգերի ինտեգրման հնարավորության աջակցություն:» Ձեր կողմից նշված հնարավորություններն ապահովելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել տեսախցիկներ և օգտվողների մուտքի իրավունքի ապահովող access control համակարգ, եթե նշված համակարգն անհրաժեշտ է, ապա խնդրում ենք տրամադրել մանրամասն տեխնիկական պահանջներ: 5.Տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ «Ինչպես նաև պատվիրատուի կողմից տրամադրվող գույք-սարքավորումների՝ 105 հատ վթարային լույսի, 36 հատ ուժեղարարի (REX), 75 հատ ելքի լուսանշանի և 108 հատ ձեռքի ազդասարքի տեղադրում ու մոնտաժում:» Խնդրում ենք տրամադրել նշված սարքավորումների մանրամասն տեխնիկական բնութագրերը: Կանխավ շնորհակալություն

Պարզաբանում N 1: Հարգելի գործընկեր տեղեկացնում ենք, որ

1. Հիվանդանոցային համալիրում առկա են թվով վեց մասնաշենքեր: Ամեն մասնաշենքի համակարգը առանձին է: Համակարգերը իրար միանում են ծրագրային ապահովմամբ:
2. Սենյակների քանակը չունի էական նշանակություն տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում, քանի որ բնութագրով հստակ նշված են այն առարկաները և դրանց քանակները որոնք պետք է տեղադրվեն անհրաժեշտ վայրերում՝ անկախ սենյակների քանակից:
3. Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի:
4. Տվյալ մրցույթի շրջանակներում տեսախցիկների և մուտքի իրավունքի համակարգերի տեղադրում նախատեսված չէ: Նոր ներդրվող համակարգը պետք է ունենա ինտեգրման հնարավորություն վերոնշյալ համակարգերի հետ:
5. Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող ապրանքների բնութագրերն են՝

Վթարային լույս՝ Լարումը՝ 220-240 Վ, մարտկոցով գործելու ժամանակը՝ 5-10 ժամ, հզորությունը՝ 60 SMP LED:
Ուժեղարար (REX)՝ գույնը՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն/սև կամ մուգ մոխրագույն: Միացման տեսակը՝ անլար և լարով: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Կենտրոնական համակարգի հետ կապը՝ 0,3 վրկ-ում: Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 ՀԳ: Աջակցություն ինքնավար տեղական շահագործմանը՝ կրկնիչի միջոցով կառավարման վահանակով աշխատող սարքերով: Էլեկտրամատակարարում. 220 Վ: Ներկառուցված մարտկոց՝ նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ, ինչը ամրագրված է գործարանային երաշխիքով: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Հնարավոր է աշխատել -10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Մինչև 75 % խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Տեղադրման հավաքածուի և հրահանգների առկայություն: EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն:
Ելքի լուսանշան՝ Լուսային ելքի ազդանշան՝ 12 Վ, 868.7-869.2 MHz-ով աշխատող ռելեով միանալու հնարավորությամբ:
Ձեռքի ազդասարք՝ գույնը կարմիր: Միացման տեսակը՝ անլար: Բացելու և պոկելու համար նախատեսված պաշտպանիչի առկայություն: Պաշտպանիչ ծածկույթի առկայություն պատահական սեղմումը կանխելու համար: Լույսի վիճակի ցուցիչի առկայություն: Ռադիոկապի հեռավորությունը բաց տարածքում՝ անվտանգության համակարգի կենտրոնական սարքից ոչ պակաս, քան 1500 մետր (խոչընդոտների և միջամտության բացակայության դեպքում): Ռադիոհաղորդակցության արձանագրություն՝ երկկողմանի, պաշտպանված: Աշխատանքի հաճախականությունը՝ 868.7-869.2 ՀԳ: 0°C-ից մինչև +50°C ջերմաստիճանային տիրույթում աշխատելու հնարավորություն: Մինչև 75% խոնավության պայմաններում աշխատելու հնարավորություն: Արտաքին չափեր՝ 102 × 104 × 39 մմ, +- 2 %: Մոնտաժման հավաքածուի, դետեկտորը վերականգնելու բանալու և հրահանգների առկայություն: Ներկառուցված մարտկոց նվազագույնը 43800 ժամ անընդմեջ աշխատելու հնարավորությամբ: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005 համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիլիթ Մկրտչյանին:

Հեռախոս՝ 010 301000 (438)

Էլեկտրանային փոստ՝ marketing.ysmu90@gmail.com:

ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով՝

Հանձնաժողովի

Նախագահող՝ _____ Վ.Հովսեփյան

Անդամ՝ _____ Ս.Մարտիրոսյան

Քարտուղար՝ _____ Լ.Մկրտչյան

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссией № 2 от 31.10.2026 года и опубликовывается в соответствии

со статьей 29 Закона Республики Армении «о Закупах».

Код процедуры «ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ»

Оценочная комиссия по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ» организованной с целью приобретения «Система пожарной сигнализации, эвакуации и аварийного освещения» для нужд фонда «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци», ниже предоставляет запрос полученный от 29.10.2026 года относительно приглашения под тем же кодом и разъяснение по нему, предоставленное, 31.10.2026 года.

Запрос № 1: Уважаемый Заказчик, просим разъяснить нижеуказанные вопросы касательно технической спецификации: 1. Возможно ли указать количество корпусов и расстояния между ними (в метрах)? 2. Возможно ли указать количество комнат по корпусу/корпусам и этажам? 3. Кем будут предоставляться SIM-карты, обеспечивающие GSM-связь центральных пожарных панелей — Исполнителем или Заказчиком? 4. В технической спецификации указано: «Возможность настройки прав доступа пользователей по отдельным группам. Обязательно обеспечение возможности тревог с фотоподтверждением (фотоподтверждение). Обязательно обеспечение поддержки функции создания графика охраны (графика). Поддержка возможности интеграции систем видеонаблюдения.» Для обеспечения указанных Вами возможностей необходимо установить видеокамеры и систему управления доступом (access control), обеспечивающую права доступа пользователей. Если указанная система необходима, просим предоставить подробные технические требования. 5. В технической спецификации указано: «А также установка и монтаж предоставляемого Заказчиком имущества и оборудования: 105 штук аварийного освещения, 36 штук усилителей (REX), 75 штук указателей «Выход» и 108 штук ручных извещателей.» Просим предоставить подробные технические характеристики указанного оборудования. Заранее спасибо.

Разъяснение №1

1. В больничном комплексе шесть зданий. В каждом здании установлена отдельная система. Системы взаимосвязаны посредством программного обеспечения.
2. Количество комнат не имеет существенного значения в рамках данной процедуры закупки, поскольку в характеристике четко указаны наименования и количество предметов, подлежащих установке в необходимых местах, независимо от количества комнат.
3. В случае необходимости — Заказчиком.
4. В рамках данного конкурса установка видеокамер и систем контроля доступа не предусмотрена. Вводимая в эксплуатацию система должна иметь возможность интеграции с вышеупомянутыми системами.
5. Характеристики товаров, предоставляемых Заказчиком:

Аварийный свет: Напряжение — 220–240 В, время работы от аккумулятора — 5–10 часов, мощность — 60 SMP LED.

Усилитель/ретранслятор (REX): Цвет — белый или светло-серый / черный или темно-серый. Тип подключения — беспроводной и проводной. Дальность радиосвязи на открытом пространстве — не менее 1500 метров от центрального устройства системы безопасности (при отсутствии преград и помех). Связь с центральной системой — за 0,3 сек. Протокол радиосвязи — двухсторонний, защищенный. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Поддержка автономной локальной работы с устройствами, работающими с приемно-контрольным прибором через ретранслятор. **Электропитание** — 220 В. Встроенная батарея с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов, что зафиксировано заводской гарантией. Наличие защиты на вскрытие и отрыв (тампера). Возможность работы в температурном диапазоне от –10°C до +40°C. Возможность работы в условиях влажности до 75%. Наличие монтажного комплекта и инструкций. Наличие сертификатов соответствия EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1.

Световой указатель «Выход»: Световой сигнал выхода — 12 В, с возможностью подключения через реле, работающее на частоте 868,7–869,2 МГц.

Ручной извещатель: Цвет — красный. Тип подключения — беспроводной. Наличие защиты на вскрытие и отрыв. Наличие защитной крышки для предотвращения случайного нажатия. Наличие светового индикатора состояния. Дальность радиосвязи на открытом пространстве — не менее 1500 метров от центрального устройства системы безопасности (при отсутствии преград и помех). Протокол радиосвязи — двухсторонний, защищенный. Рабочая частота — 868,7–869,2 МГц. Возможность работы в температурном диапазоне от 0°C до +50°C. Возможность работы в условиях влажности до 75%. Внешние размеры — 102 × 104 × 39 мм, ±2%. Наличие монтажного комплекта, ключа для возврата извещателя в исходное состояние и инструкций. Встроенная батарея с возможностью непрерывной работы не менее 43 800 часов. Наличие сертификатов соответствия EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 54-11:2001, EN 54-11:2001 +A1:2005.

Для получения дополнительной информации в связи с обьявлением можно обратится к секретарю оценочной комиссии по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ » Лилит Мкртчян:

Телефон *010 301000 (438)*

Электронная почта marketing.ysmu90@gmail.com:

Оценочная комиссия по котировке цен по процедуре закупа «ԷԱՃԱՊՁԲ-2027/12-1-ԵՊԲՀ

Председатель комиссии _____ В. Овсепян

Члены комиссии

_____ С. Мартиросян

Секретарь комиссии _____ Л. Мкртчян