

Արձանագրություն N 2

Протокол N 2

Արաբկիր վարչական շրջանի համար նախատեսվող էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստ
Закупка электрооборудования для административного района Арабкир
Заседание Закупочной комиссии с кодом "EQ-EAJAPZB-22/191"

Ք.Երևան

01.06.2022թ.

Ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Դ. Բալասանյան Ժ. Баласанян

Հանձնաժողովի անդամ՝

Մ. Շահինյան Մ. Шагинян, Ռ. Նիկոլյան Ք. Николян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Մովսեսյան Ա. Мовсесян

1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում ներկայացված հարցման վերաբերյալ

(Դ. Բալասանյան)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ 31.05.2022 թվականին «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացվել են հետևյալ պարզաբանման հարցում.

Պարզաբանման հարցում N 1. Հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրում պահանջվող օդորակիչների հզորությունը նշված է 12000 BTU: Հարկ ենք համարում նշել, որ միջազգային ստանդարտներով 3400 BTU-ն 1 կիլովատ է, ինչով պայմանավորված ստացվում է, որ հրավերով պահանջվող օդորակիչների հզորությունը պետք է նշվեր 9000 btu-ին: Կամ, եթե պատվիրատուն անհրաժեշտ է համարում ձեռք բերել 12000 BTU հզորությամբ օդորակիչ, ապա տվյալ դեպքում պետք է հրավերի տեխնիկական բնութագրում 2,7 կիլովատի փոխարեն նշվեր 3,5 կիլովատ: Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում:

1.2 գնահատող հանձնաժողովի կողմից տրվել է հետևյալ պատասխանը.

Պարզաբանման պատասխան N 1. Ի պատասխան Ձեր կողմից ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191 ծածկագրով մրցույթի հարցման, տեղեկացնում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված օդորակիչի տեխնիկական բնութագրում պետք է կատարվի փոփոխություն՝ 2.7 կիլովատի փոխարեն նշելով 3.5 կիլովատ:

1. процедуры закупки с кодом «EQ-EAJAPZB-22/191».

(Д. Баласанян)





1.1 Отметить, что 31.05.2022 г. в рамках процедуры закупки по коду "EQ-EAJAPZB-22/191" представлены следующие разъяснения:

Уточняющий вопрос N 1. Мощность кондиционеров, требуемая в технических условиях, представленных в приглашении, составляет 12000 БТЕ. Следует отметить, что по международным стандартам 3400 БТЕ – это 1 киловатт, а значит, требуемая по приглашению мощность кондиционеров должна была составлять 9000 БТЕ. Или, если заказчик считает необходимым приобрести кондиционер мощностью 12 000 БТЕ, в этом случае в техническом описании приглашения должно быть указано 3,5 киловатта вместо 2,7 киловатта. Пожалуйста, дайте разъяснения.

1.2 Оценочная комиссия дала следующий ответ:

Уточняющий ответ N 1. В ответ на Вашу заявку на участие в торгах с кодом EQ-EAJAPZB-22/191 сообщаем Вам, что в представленное нами техническое описание кондиционера необходимо внести изменения с указанием 3,5 киловатт вместо 2,7 киловатт.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3 դեմ-0
Принято решение: за-3 против-0

Հանձնաժողովի Նախագահ՝		Դ. Բալասանյան Д. Баласанян
Անդամներ՝		Մ. Շահինյան М. Шайинян
		Ռ. Նիկոլյան Р. Николян
Քարտուղար՝		Ա. Մովսեսյան А. Мовсесян