

## ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/323» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

### ПРОТОКОЛ н.2

Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/323

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 123 սենյակ ,

-օրը՝ 30.10.2024թ.-ժամը՝ 10:00

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Մելքոնյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Զեյնալյան, Ա. Մխիթարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Թ. Հովսեփյան

Место заседания: мерия г. Ереван (ул. Аргишти 1), 1-й этаж, комнаты 123 ,

День, месяц, год заседания: 30.10.2024г, Время заседания: 10:00ч.

Председатель комиссии: С. Мелконян

Члены комиссии: В. Зейналян, А. Мхитарян

Секретарь комиссии: Т. Овесян

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/323» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 29.10.2024թ հարցադրումների և 30.10.2024թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանումներ տրամադրելու մասին

### 1. О разъяснении относительно приглашения

/Ա. Մելքոնյան, С. Мелконян /

#### Հարցադրում 1

«Հարգելի՛ գործընկեր, օդը խոնավեցնող բոլոր սարքավորումների գլխավոր բնութագրիչը դրա արտադրողականությունն է, որը չափվում է լիտր/ժամ-երով, այսինքն, մեկ ժամվա ընթացքում որքան լիտր ջուր է սարքը վերածում գոլորշիանման զանգվածի: Թե ինչ մակերեսով տարածքի համար է նախատեսված սարքը հարցին պատասխանելու համար, կարևոր է իմանալ այդ տարածքի ծավալը, քանի որ նույն սարքը մի դեպքում կարող ապահովել 80քմ մակերեսով տարածքի խոնավությունը (երբ առաստաղի բարձրությունը ցածր է՝ այսինքն փոքր է տարածքի ծավալը), մյուս դեպքում՝ ոչ (երբ առաստաղի բարձրությունը բավականին բարձր է՝ այսինքն մեծ է տարածքի ծավալը): Մինևույն ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվարկել թե որքան է կազմում խոնավության պակասը օդում, որպեսզի հաշվարկել թե ինչ արտադրողականությամբ սարքավորում տեղադրել: Հրավերում նշված է որ սարքի աղմուկի մակարդակը պետք է լինի ոչ պակաս 52դբ: Ստացվում է, որ եթե առաջարկվի ավելի անաղմուկ սարքավորում, ապա այն չի բավարարի հրավերի տեխնիկական բնութագրին: Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ խնդրում եմ նշել խոնավեցնող սարքավորման արտադրողականության չափը՝ արտահայտված լիտր/ժամերով, և ձայնի (աղմուկի) ուժեղության առավելագույն չափը՝ արտահայտված դեցիբելներով»:

#### Вопрос 1

«Уважаемый коллега, главной характеристикой всего оборудования для увлажнения воздуха является его производительность, измеряемая в литрах в час, то есть, сколько литров воды устройство преобразует в испаряемую массу за один час. Чтобы ответить на вопрос, для какой площади предназначено устройство, важно знать объем этой площади, поскольку одно и то же устройство в одном случае может обеспечить влажность в помещении площадью 80 квадратных метров (когда высота потолка низкая, то есть объем помещения небольшой)., в другом случае-нет (когда высота потолка достаточно высока, то есть объем помещения велик). В то же время необходимо рассчитать, на что приходится недостаток влаги в воздухе, чтобы рассчитать, какое оборудование с какой производительностью установить. В приглашении указано, что уровень шума устройства должен быть не менее 52 дБ. Получается, что если будет предложено более бесшумное оборудование, оно не будет соответствовать спецификации приглашения. Учитывая вышеизложенное, пожалуйста, укажите величину производительности осушителя, выраженную в литрах/часах, и максимальная сила звука (шума), выраженная в децибелах».

## Պարզաբանում 1

Հարգելի մասնակից «աղմուկի մակարդակ ոչ պակաս 52 դբ », արտահայտության մեջ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ և հրավերում կկատարվի համապատասխան փոփոխությունը, ներկայացված հարցերի առնչությամբ անհրաժեշտ է առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրով:

Пояснение 1

Уважаемый участник «уровень шума не менее 52 дБ», произошла техническая ошибка, и в приглашении будут внесены изменения, а по остальным вопросам руководствуйтесь техническими характеристиками:

## 2. Հրավերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին

### 2. О внесении изменений в приглашение

/Ս. Մելքոնյան, С. Мелконян /

2.1 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց, որ օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում կտրվի սույն գնման ընթացակարգի հրավերի համապատասխան փոփոխություն, տեխնիկական բնութագրում նշված «աղմուկի մակարդակ ոչ պակաս 52 դբ »-ի փոխարեն նշել «աղմուկի մակարդակ ոչ ավել քան 52 դբ»:





2.1 Оценочная комиссия решила, что в установленном законом порядке и в установленные сроки будет внесено соответствующее изменение в приглашение к этой процедуре закупки, вместо «уровень шума не менее 52 дБ», указанного в характеристике методики, указать "уровень шума не более 52 дБ».

2.2 Հրավերի փոփոխությունով պայմանավորված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 11.11.2024թ. ժամը 11:00:

2.2 Установить крайний срок подачи заявок в связи с изменением приглашения 11.11.2024. 11:00 утра:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ - 0:

Принято решение: за -3, против - 0.

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| Հանձնաժողովի<br>նախագահ<br>Председатель комиссии |   | Ս. Մելքոնյան<br>С. Мелконян  |
| Հանձնաժողովի<br>անդամներ<br>Члены комиссии       |  | Վ. Ջեյնալյան<br>В. Зейналяян |
|  |  | Ա. Մխիթարյան<br>А. Мхитарян  |
| Քարտուղար՝<br>Секретарь комиссии                 |  | Թ. Հովեսյան<br>Т. Овесян     |