

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին		
Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров проведении заседания		
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»	
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-4/26»	
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	«Ավտոմատ անջարկիչներ, գործարկիչներ, հպարկիչներ, փոխարկիչներ» Автоматические выключатели, пускатели, контакторы, переключатели	
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	22.01.2026թ./գ. Ժ./չ.15:00	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին / О предоставлении разъяснений и внесении изменений в приглашение	
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին /Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/		
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան/А. Казарян	ԳԲ պետ/ Начальник ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Գ.Ավետիսյան/ Г. Аветисян	ԷԱ ավագ վարպետ/ Старший мастер ЭЦ
	Ն. Համբարձումյան/ Н. Амбарцумян	ԷԱ վարպետ/ Мастер ЭЦ
	Վ. Մադոյան/ В. Мадоян	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ/ Начальник лабораторией ЦТАИ
	Կ. Համբարձումյան/ К. Амбарцумян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Специалист 2-ой категории ОЗ
	Ա. Ասլանյան / А. Асланян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Специалист 2-ой категории ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ս. Արզումանյան /С. Арзуманян	ԳԸԲ գլխ. մասնագետ/ Гл. специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация		
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ /Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/		
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ ч. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի №534-Ն Որոշում Постановление Правительства РА № 534-Н от 18 мая 2017 года 2026թ.-ի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 2.13.1÷2.13.7, 2.13.9, 2.13.16÷2.13.22 կետերով 2026թ. պլանի 2.13.1÷2.13.7, 2.13.9, 2.13.16÷2.13.22	
4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения		
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	20.01.2026թ.-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ Հարցադրում 1- 1) 2-րդ չափաբաժնում Ձեր կողմից նշված է «ПМЛ-2102-СО» մոդելը: Միաժամանակ տեխնիկական բնութագրում նշված է 4А, մինչդեռ տվյալ մոդելի համար, ըստ հասանելի տեխնիկական տվյալների, անվանական հոսանքը կազմում է 25А: Խնդրում ենք հստակեցնել՝ արդյո՞ք 2-րդ չափաբաժնի համար պահանջվող հոսքը ճիշտ է նշված որպես 4А, թե՞ պետք է ընդունել այլ արժեք, կամ նշել այլ համապատասխան մոդել: 2) 3-րդ և 4-րդ չափաբաժնիների տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելները՝ EATON DILM225A / XTCE225H և EATON DILM150EA, ըստ տեխնիկական բնութագրի պետք է ապահովեն շրջակա միջավայրի շահագործման ջերմաստիճանը՝ -25...+70°C: Սակայն, Eaton-ի պաշտոնական տեխնիկական տվյալներով առավելագույն շահագործման ջերմաստիճանը նշված է մինչև +60°C. Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք թույլատրելի է +60°C առավելագույն ջերմաստիճանը, թե՞ պահանջը մնում է +70°C, և եթե պահանջը մնում է +70°C՝ խնդրում ենք նշել այն ճշգրիտ մոդելը/կատարողային համարը, որը պաշտոնապես համապատասխանում է -25...+70°C պահանջին:	

3) 4-րդ չափաբաժնում նշված է EATON DILM150EA մոդելը: Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք «EA» վերջավորությամբ մոդելի պահանջը ենթադրում է կոնկրետ տարածաշրջան/արտադրություն (օրինակ՝ «Եվրոպա»), և արդյո՞ք ընդունելի է նույն մոդելի Eaton-ի արտադրանքը, որը արտադրված է այլ երկրում (պաշտոնական արտադրություն), եթե այն լիովին համապատասխանում է պահանջվող ցուցանիշներին: Խնդրում ենք տրամադրել պաշտոնական պարզաբանումներ, որպեսզի կարողանանք պատրաստել ճիշտ և համադրելի առաջարկ՝ մրցույթի պահանջներին համապատասխան:

20.01.2026г., от участника поступил запрос, в котором участник просит дать разъяснения.

Вопрос 1- 1) В лоте 2 Вы указали модель «ПМЛ-2102-СО». При этом в технической характеристике указано 4 А, в то время как для данной модели, согласно имеющимся техническим данным, номинальный ток составляет 25 А. Пожалуйста, уточните, правильно ли указан требуемый расход для 2-ого лота, как 4А, или следует принять другое значение, или укажите другую подходящую модель.

2) Модели, указанные в технических характеристиках лотов 3 и 4, EATON DILM225A/HTCE225H и EATON DILM150EA, в соответствии с техническими характеристиками должны обеспечивать рабочую температуру окружающей среды -25 ... +70°C. Однако в официальных спецификациях Eaton максимальная рабочая температура указана на уровне до +60°C. Пожалуйста, уточните, допустима ли максимальная температура +60°C или требование остается на уровне +70°C, и если требование остается на уровне +70°C, пожалуйста, укажите точную модель/каталогный номер, который официально соответствует требованиям -25...+70°C.

3) В пункте 4 указана модель EATON DILM150EA. Просим уточнить: означает ли требование модели с окончанием «EA» конкретный регион/место производства (например, «Европа»), и является ли приемлемой продукция Eaton с тем же номером модели, но произведенная в другой стране (официального производства), если она полностью соответствует требуемым характеристикам? Просим предоставить официальные разъяснения, чтобы мы могли подготовить правильное и сопоставимое коммерческое предложение в соответствии с требованиями конкурса.

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏՀ փնտրելի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված պարզաբանման հարցումը:

Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց հրապարակված ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը առաջարկեց մասնակցին տրամադրել պարզաբանում և հրավերի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժնում նախատեսված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

2-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝ «4Ա» փոխարինել «25Ա»

Հրավերի 3-րդ և 4-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝ «-25 ÷ +70°C» փոխարինել «-25 ÷ նվազագույնը +60 °C»:

3-րդ հարցադրման վերաբերյալ տրամադրեց պարզաբանում

Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

Предоставил разъяснение по вопросу 3

Допустима эквивалентный товар - в соответствии с пунктом 2, подпункта 1 Постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентный товар, который предусмотрен проектом, паспортом, техническим заданием либо согласован с уполномоченным органом - автором проекта.

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ նշանակել փոփոխված հրավերի հրապարակմանը հաջորդող օրվանից հաշված 12-րդ օրացուցային օրը՝ ժամը 14:00 (03.02.2026թ.):

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученное от участника.

Оценочная комиссия еще раз рассмотрела опубликованный текст заявления о процедуре и предложила предоставить разъяснения и внести следующие изменения в

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

технические характеристики товаров, предусмотренных в лотах 2; 3 и 4 приглашения

В технической характеристике товара, предусмотренным в 2-ом лоте:

«4А» редактировать «25А»

в технических характеристиках товаров, предусмотренным в 3-ом в 4-ом лоте:

«-25 ÷ +70°C» редактировать «-25 ÷ минимум +60 °C»

Крайний срок подачи заявок -12-ый календарный день 14:00ч со следующего дня опубликования измененного приглашения (03.02.2026г.).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0/ Принято решение: за - 6, против - 0

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	12-րդ օրացուցային օրը, ժամը 14:00 (03.02.2026թ.) 12-й календарный день, 14:00ч. (03.02.2026г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: В течение 15 рабочих дней после завершения электронного аукциона.
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0/ Принято решение: за - 6, против - 0

Հանձնաժողովի նախագահող
Председатель комиссии

Ա. Ղազարյան/А. Казарян

Գ. Ավետիսյան/ Г. Аветисян

Ն. Համբարձումյան/ Н. Амбарцумян

Վ. Մադոսյան/ В. Мадосян

Կ. Համբարձումյան/ К. Амбарцумян

Ա. Ասլանյան / А. Асланян

Ս. Արզումանյան / С.Арзуманян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь