

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
<< ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ > ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան

19-ը հունիսի 2024թ.
Ժամը 15³⁰

Մասնակցում էին՝
Նախագահ՝
- << ԱԱԾ ՏԱ և ԿԿԳՎ աշխատակից՝ Բ. Մոսյանը,
անդամներ.
- << ԱԱԾ ՏԱ և ԿԿԳՎ աշխատակից՝ Է. Հակոբյանը,
- << ԱԱԾ ՏԱ և ԿԿԳՎ աշխատակից՝ Ս. Սահրադյանը,
Հանձնաժողովի քարտուղար՝
- << ԱԱԾ ՏնտՎ աշխատակից՝ Ա.Հարությունյանը

1. Էլեկտրոնային աճուրդի հանձնաժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին.

(Բ. Մոսյան)

1.1. Ընդունել ի գիտություն, որ << ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ > ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի N 2 չափաբաժնի մասով Մասնակից/ների կողմից ստացվել է պարզաբանման հարցում:

1.1.1 18.06.24թ-ի ժամը 12:05-ին մասնակիցների կողմից ներկայացված հարցումն է.

Հարցադրում 1.

«Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք պարզաբանել՝ 1. Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ: Մուտքային հոսանքը պետք է լինի ոչ ավել այս տիրույթից, թե ոչ պակաս: Կանխավ շնորհակալ ենք:»

2. Հարցադրումների պարզաբանումներ ներկայացնելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ

(Բ. Մոսյան)

2.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 1.1 կետը, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց պարզաբանման հարցում ներկայացրած Մասնակից/ներին պատասխանել հետևյալ բովանդակությամբ.

Պարզաբանում 1

«Հարգելի Մասնակից/ներ, ինչպես նշված է տեխնիկական բնութագրում՝ Մուտքային լարումը փոփոխական 145-ից 295-ի միջակայքում (Վոլտ):»

Ընդունվել է որոշում. Կողմ՝ 3 , դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Բ. Մոսյան

Անդամներ՝

Է. Հակոբյան

Քարտուղար՝

Ա.Հարությունյան

Протокол N 2
Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом
ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԽԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ

г. Ереван

19-ое июня 2024г.
15³⁰ часов

Участвовали:

Председатель оценочной комиссии:

- сотрудник ГУ ИБиПС СНБ РА, Мосян Б.

члены.

- сотрудник ГУ ИБиПС СНБ РА, Акобян Э.

- сотрудник ГУ ИБиПС СНБ РА, Саградян С.

Секретарь комиссии:

- сотрудник ХозУ СНБ РА - Арутюнян А.

1. О внеочередном заседании комиссии по электронному аукциону

(Б. Мосян)

1.1. Принять к сведению, что по части лота № 2 электронного аукциона, объявленного под кодом <<< ԱԱԾ-ՏԱԽԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ > от участников были получен нижеперечисленный запрос 18.06.24 в 12:05:

Запрос 1

“Уважаемый партнер, пожалуйста, уточните: 1.Переменное Входное напряжение 145~295 Вольт. Входной ток должен быть не больше или не меньше этого диапазона. Заранее спасибо.”

2. О представлении разъяснений по вопросам процедуры с кодом < ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԽԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ >

(Б. Мосян)


2.1 На основании пункта 1.1 данного протокола оценочная комиссия приняла решение разъяснить Участникам, подавшим запрос на разъяснение со следующим содержанием.

Разъяснение 1

“Уважаемые Участник/и, как указано в в технической характеристике, Входное напряжение варьируется от 145 до 295 (Вольт).”


Принято решение: За – 3, против- 0

Председатель комиссии



Мосян Б.

Члены




Акобян Э.



Саградян С.

Секретарь



Арутюнян А.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և տրամադրվում է հրավեր ստացած բոլոր Մասնակիցներին

Ընթացակարգի ծածկագիրը << ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ >

<< ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻ, ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՏԱՏՈՐԻ, ԹՎԱՅԻՆ ՏԵՍԱՁԱՅՆԱԳՐԻՉՆԵՐԻ և ԼԱՂԵՐԱՅԻՆ ՏՊԻՉՆԵՐԻ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված << ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ > ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի **հունիսի 18**-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024 թվականի **հունիսի 19**-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

<< Հարցադրում 1.

«Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք պարզաբանել՝ 1. Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ: Մուտքային հոսանքը պետք է լինի ոչ ավել այս տիրույթից, թե ոչ պակաս: Կանխավ շնորհակալ ենք:»

<< Պարզաբանում 1

«Հարգելի Մասնակից/ներ, ինչպես նշված է տեխնիկական բնութագրում՝ Մուտքային լարումը փոփոխական 145-ից 295-ի միջակայքում (Վոլտ):»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել << ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ > ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Հարությունյանին:

Հեռախոս՝ 015-579-866:

Էլեկտրոնային փոստ՝ ahv310892@gmail.com:

<< ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ >

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения

Данный текст объявления утвержден решением оценочной комиссии
№ 2 от 19-го июня 2024 года

Предоставляется всем приглашенным Участникам и публикуется в соответствии со статьей
29 закона РА “О закупках”

Код процедуры <<< **УУԾ-SԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ**>

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<< **УУԾ-SԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ**> с целью приобретения ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРА, ТЕЛЕФОННОГО КОММУТАТОРА, ЦИФРОВЫХ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ И ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ для нужд СНБ РА с кодом <<< **УУԾ-SԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ**> ниже представляет запросы полученные 18.06.2024г. и предоставленные 19.06.2024г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос 1

“Уважаемый партнер, пожалуйста, уточните: 1.Переменное Входное напряжение 145~295 Вольт. Входной ток должен быть не больше или не меньше этого диапазона. Заранее спасибо.”

Разъяснение 1

“Уважаемые Участник/и, как указано в технической характеристике, Входное напряжение варьируется от 145 до 295 (Вольт).”

Телефон: 015-579-866

Электронная почта: ahv310892@gmail.com

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом. <<< **УУԾ-SԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ**>