

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-155/24
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	«Պոմպի պահեստամասեր»/ Запчасти к насосу
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	26.09.2024թ. Ժամը 14:00 / 26.09.2024г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին / О предоставлении разъяснений и внесенных в приглашение изменений

2. Տվյալներ հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ պետ / Начальник ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Հ. Հարությունյան / А. Арутюнян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / Зам. Начальник ЦЦР
	Ա. Կարապետյան / А. Карапетян	ԿՎԱ ավագ վարպետ / Старший мастер ЦЦР
	Գ. Բալումյան / Г. Балумян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ / Специалист 2-ой категории ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян	ԳԲ 1-ին կարգի մասնագետ / Специалист 1-ой категории ОЗП

Այլ տեղեկություններ / Другая информация

Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ Հանձնաժողովի նիստին նախագահի մասնակցության անհնարինության դեպքում նիստը նախագահում է ըստ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկման առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո նշված՝ նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն:

Председатель комиссии А. Казарян не присутствует на заседании. Согласно 1-му подпункту 26-го пункта Решения правительства РА 526-Н, в случае невозможности участия председателя в заседании председательствует присутствующий на заседании кандидат, указанный после кандидата в председателе в соответствии с приоритетом включения в состав комиссии.

3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения

Ս.թ սեպտեմբերի 23-ին և 25-ին մասնակիցների կողմից ստացվել է հարցումներ, որտեղ մասնակիցները խնդրում են պարզաբանել՝

Հարցադրում 1- Լրացուցիչ պայմաններ դաշտում նշված է հետևյալ պահանջը "3-27; 108-115 չափաբաժինների անվտանգության դասը՝ 2; 3 ըստ НП-001-97-ի": Կարծում ենք տեղի է ունեցել վրիպակ, քանի որ պահեստամասերը պահանջվում են մեկ չափաբաժնով: Խնդրում ենք վերանայել: Ինչպես նաև խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն AC-X50-32-125a-A-5 պոմպի արտադրման տարեթվի և արտադրող կազմակերպության մասին տեղեկություն, պահեստամասերը ճիշտ նույնականացնելու և հեղուկ անհամապատասխանություններից խուսափելու համար:

Հարցադրում 2 – Խնդրում ենք ձեզ պարզաբանել տեխնիկական առաջադրանքում նշված հետևյալ տողը (3-27; 108-115 չափաբաժինների (անվտանգության դասը՝ 2; 3 ըստ НП-001-97-ի) ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան) իրականում տեխնիկական առաջադրանքում նշված է ընդամենը 1 չափաբաժին, որտեղ ներառված են լրակազմի մեջ առկա ապրանքները իրենց քանակներով:

Հարցադրում 2 – Հարգելի պատվիրատու տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելի AC-X50-32-125a-A-5 պոմպը արտադրող ընկերությունը չունի անվտանգության 2-րդ

կարգին համապատասխանող պոմպեր կամ նրանց համար պահեստամասեր՝ լրկազմով, հնարավոր է տեղի է ունեցել վրիպակ տեխնիկական բնութագրում խնդրում ենք պարզաբանել:

Հարցադրում 2 – Հարգելի գործընկեր, Կարող եք ուղարկել գծագրերը և նկարները ?

23-ого и 25-ого сентября этого года участниками были получены запросы, где участники просят уточнить:

Вопрос 1- В дополнительных условиях указывается следующее требование: «3-27; 108-115 (класс безопасности-2; 3 по НП-001-97)». Мы думаем, что это ошибка, потому что запчасти требуются одной партией. Пожалуйста, пересмотрите, также просим предоставить, информацию года выпуска насоса AS-X50-32-125a-A-5 и информацию производителя, чтобы правильно идентифицировать запчасти и избежать дальнейших несоответствий.

Вопрос 2- Пожалуйста, поясните следующую строку, указанную в техническом задании (3-27; класс безопасности для доз 108-115: 2; 3 согласно NP-001-97-в товары должны быть изготовлены и приняты в соответствии с планом качества, согласно НП-071-18, документам ГОСТ Р 50.06.01-2017 и подпункта 5.1 пункта 5 документа РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 их классу безопасности (согласно НП-001-97- (I) в соответствии с их классом безопасности с привлечением специализированной организации или в соответствии с действующим порядком приема в стране-производителе (согласно NP).-001-97- (I) соответствующий) на самом деле в техническом задании указана только 1 лот, в которой включены товары, входящие в комплект, в их количестве.

Вопрос 3- Уважаемый заказчик, компания, производящая насос AS-H50-32-125a-A-5 модели, указанной в технических характеристиках, не имеет насосов, соответствующих категории безопасности 2, или запасных частей для них в комплекте, возможно, произошла ошибка в технических характеристиках, пожалуйста, поясните.

Вопрос 4- Уважаемый коллега, не могли бы вы прислать чертежи и рисунки?

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակիցներից ստացված գրությունների բովանդակությունը:

Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը, պատասխանապատասխան ստորաբաժանման կողմից ստացված գրությունը՝ առաջարկեց նշված չափաբաժնի լրացուցիչ պայմանների հետևյալ կետերը՝

«Ապրանքները պետք է լինեն նոր, ռեպինա-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման փաթեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան որակի հավաստագիր/պատրաստման վկայական կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 3-27; 108-115 չափաբաժինների (անվտանգության դասը՝ 2; 3 ըստ НП-001-97-ի) ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:»

խմբագրել հետևյալ կերպ

«Ապրանքները պետք է լինեն նոր, ռեպինա-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման փաթեթիվը պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան որակի հավաստագիր/պատրաստման վկայական կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը,

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Չափաբաժնի (Անվտանգության դասը՝ 2 ըստ НП-001-97-ի) ապրանքները պետք է պարաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մարակարարի պարասխանատվության ներքո է: АС-Х50-32-125а-А-5 պոմպի արտադրման տարեթիվ՝ 2021թ., արտադրող ընկերություն՝ АО "ГМС Ливгидромаш":»

Պարզաբանում 2 - Անվտանգության դասը 2-րդ կարգի, լրակազմը պարունակում է իր մեջ տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքները:

Պարզաբանում 3 - Հայտնում ենք Ձեզ, որ մեզ մոտ գծագրերը բացակայում են, ուստի տրամադրել չենք կարող: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել արտադրող գործարանին:

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членом комиссии было представлено содержание писем, полученных от участников. Оценочная комиссия еще раз пересмотрела тексты объявления и приглашения о процедуре закупки, предложил следующий указанный пункт в дополнительных условиях :

«Товары должны быть новыми, даты выпуска изготовленных товаров из резинотехнических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки. Товары должны иметь сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары пунктов 3-27; 108-115 (класс безопасности-2; 3 по НП-001-97) должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 п.5 п.п. 5.1, согласно их классу безопасности по НП-001-97, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, в соответствии с классом безопасности по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.»

редактировать следующим образом:

«Товары должны быть новыми, даты выпуска изготовленных товаров из резинотехнических материалов должны быть не более чем 6 месяцев до поставки. Товары должны иметь сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Товары (класс безопасности-2 по НП-001-97) должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 п.5 подпункт 5.1, согласно их классу безопасности по НП-001-97, с привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, в соответствии с классом безопасности по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика. Насос АС-Х50-32-125а-А-5 год выпуска: 2021, фирма-производитель: АО "ГМС Ливгидромаш".»

Разъяснение 2 - Класс безопасности 2, комплект содержит все продукты, указанные в техническом характеристике.

Разъяснение 3 - Мы сообщаем вам, что чертежи отсутствуют у нас, поэтому мы не можем предоставить их, при необходимости, вы можете обратиться в завод-изготовитель.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 :/ Принято решение: За - 3, против - 0:

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը
 Цель проведения заседания

Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում
 Подведение итогов, оценка заявок

<p>Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения</p>	<p>11-րդ օրացուցային օրը, ժամը 15:00 (07.09.2024թ.) 11-й календарный день, 15:00ч. (07.09.2024г.)</p>
<p>Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания</p>	<p>Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 15:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 15:00</p>
<p>Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии</p>	<p>ք.Սեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0/ Принято решение: за - 3, против - 0</p>	

Հանձնաժողովը նախագահող՝
Председатель комиссии
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

Տ. Հարությունյան/А. Арутюнян

Ա. Կարապետյան/А. Карапетян

Գ. Բալումյան/ Г. Балумян

Ս. Արզումանյան / С.Арзуманян

АО «ГМС Ливгидромаш»

Агрегат электронасосный
АС-Х50-32-125а-А-5 УХЛ4

Паспорт
Н49.1288.00.00.000 ПС

Лист 1 из 1

№ 1

02.09.21

8573

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименования изделия – агрегат электронасосный АС-Х50-32-125а-А-5 УХЛ4

1.2 Обозначение документации агрегата электронасосного – Н49.1288.00.00.000

1.3 Заводской номер 05АС21

1.4 Дата изготовления 08.12.2021

1.5 Предприятие-изготовитель – АО «ГМС Ливгидромаш»

Примечание – Согласно Договору поставки сведения в паспорт заносятся в печатном или рукописном виде черной тушью или шариковой ручкой черного цвета. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.6 Класс безопасности – 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-89) (ОПБ-88/97)

1.7 Классификационное обозначение – 20 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-1-011-89) (ОПБ-88/97)

1.8 Группа оборудования – С по ПНАЭ Г-7-008-89

1.9 Категория сейсмостойкости – I по НП-031-01

1.10 Категория обеспечения качества – 2 по СТО СМК-ПКФ-015-06

1.11 Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4

1.12 Лицензия на изготовление № ЦО-12-101-10612 от 17.05.2018
Выдана РОСТЕХНАДЗОРОМ России

План качества № 586-2021

8573 (12) 02.09.21