

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի
Внеочередное заседание оценочной комиссии

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p>1.Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении тоар, проведении заседания</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/22» / "ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/22"
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товар	«Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ» "Кабели и кабельные изделия"
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	ք.Մեծամոր, ՀՀՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք, 135 Ա սենյակ
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	14.02.2022թ. ժամը 12:00 / 14.02.2022г. в 12:00 ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О разъяснении приглашения
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p>2. Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Մ. Կարապետյան ԳԲ պետի ժ/պ / ВрИО НОЗ М. Карапетян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Հովսեփյան ԷԱ ավագ վարպետ / старший мастер ЭЦ А. Овсепян
	Ա. Հակոբյան ԿՎԱ ավագ վարպետ / старший мастер ЦЦР А. Акобян
	Է. Գրիգորյան ՋԱՁԱ ավագ վարպետ / старший мастер ТПК Э. Григорян
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ղազարյան / Ашот Казарян
<p>«Համակարգող քարտուղարը ներկայացրեց, որ գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերի մասին ստացվել է պարզաբանում՝</p> <p>Հարգելի գործընկերներ.</p> <p>Համձայն 12-րդ չափաբաժնի համար Ձեր կողմից նշված ՏՈՒ-16.К.71-359-2005-ի ուժային մալուխ ПвПнг(А)-FRHF 3x95 մմ² արտադրվում է միայն 1 կՎ, իսկ Ձեր պահանջած 6 կՎ ուժային մալուխը արտադրվում է ПвПнг(А)-HF 3x95 մմ² տարբերակով: Խնդրում եմ հստակեցում:</p> <p>Միաժամանակ խնդրում եմ հստակեցնել հոսանքատար միջուկների (токопроводящих жил) էկրանի կտրվածքը:</p> <p>11.02.2022թ. ժամը 12:42-ին սույն պարզաբանման հարցումը ուղարկվել է հանձնաժողովի անդամներին և պատասխանատու ստորաբաժանում՝ Մ. Կարապետյանին, ով նաև գնահատող հանձնաժողովի նախագահն է:</p> <p>Պարզաբանում՝</p> <p>12-րդ չափաբաժնով անհրաժեշտ է ПвПнг(А)-FRHF(180) 3x95 մմ²/25-6 ուժային մալուխը, այն համապատասխանում է ТУ 16.К71-343-2004. ГОСТ Р 55025-2012 պայմաններին:</p> <p>Ուժային մալուխի ամբողջական բնութագիրը ներառյալ հոսանքատար միջուկների էկրանի կտրվածքը (25) ներառված է մալուխի մակնիշում ПвПнг-FRHF(180) 3x95мм²/25-6:</p> <p>"Координационный секретарь представил, что было получено разъяснение по техническим характеристикам процедуры закупки.</p> <p>Уважаемый партнер:</p> <p>12-ая позиция, указанная вами ТУ-16.К.71-359-2005 на силовой кабель ПвПнг(А)-FRHF 3x95 мм</p>	

производятся только 1 кв, а для вас 6 кв силовой кабель производится в ПвПнг(А)-HF 3x95 м варианте: Пожалуйста уточните.

В то же время, пожалуйста, уточните отрезок экрана (токопроводящих жил).

11.02.2022 г. в 12:42 запрос на данное разъяснение был направлен членам комиссии и начальнику ответственного подразделению гпсподину М. Карапетяну, кто является председателем оценочной комиссии.

Разъяснение :

Для 12-й позиции необходим силовой кабель ПвПнг(А)-FRHF(180) 3x95 мм²/25-6, соответствующий ТУ 16.К71-343-2004. Условия ГОСТ Р 55025-2012.

Полные технические характеристики силового кабеля с учетом сечения жил (25) включены в марку кабеля ПвПнг-FRHF (180) 3x95мм²/25-6.

Հանձնաժողովի նախագահ՝


Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝


Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝


Координирующий секретарь




Մ. Կարապետյան / М. Карапетян




Ա. Հովսեփյան / А. Овсепян



Ա. Հակոբյան / А. Акобян



Է. Գրիգորյան / Э. Григорян



Ա. Ղազարյան / А. Казарян