

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի նիստի
ПРОТОКОЛ n.2

Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42»

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 123 սենյակ ,
-օրը՝ 19.02.2025թ.-ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին

Բացակա հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Թեմուրյան

Հանձնաժողովի նախագահող՝

Ս. Խալաթյան,

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հ. Հարությունյան, Ա. Աբրահամյան Ա. Եղոյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Փիլոսյան

Участвовали

Отсутствующий председатель комиссии

А. Темурян

Председатель комиссии:

С. Халатян,

Члены комиссии:

А. Арутюнян А. Абраамян А. Егоян

Секретарь комиссии:

А. Пилюсян

1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի
անդամի բացակայության մասին

Информация об оценке заявок на электронный аукцион с кодом

(Ս. Խալաթյան Ս. Խալատյան)

1.1 Հաշվի առնելով հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Թեմուրյանի նիստին մասնակցելու անհնարինությունը և հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 1-ին կետը՝ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42» ծածկագրով գնման ընթացակարգի նիստը նախագահեց Ս. Խալաթյանը:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4 դեմ - 0:

1.1 Учитывая председателя комиссии, А. Учитывая невозможность участия темуряна в заседании и принимая за основу пункт 1 пункта 26 Порядка, утвержденного постановлением Правительства РА № 526-N «об организации процесса закупок», заседание по процедуре закупок под кодовым названием» EQ-EACAPDZB-25/42", проходившее под председательством С. Халатян:

Принято решение: за-4 против-0

2.«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում
17.02.2025թ. հարցադրման և 19.02.2025թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանում
տրամադրելու մասին

1. О разъяснении относительно приглашения

/ Ս. Խալաթյան Ս. Խալատյան /

2.1 Հարցադրում

Հարգելի գնահատող հանձնաժողով խնդրում եմ տալ պարզաբանում տեխնիկական բնութագրի հետևյալ պայմանների վերաբերյալ՝ 1.Հրեջջ վահանակ նշված չափսերով և կշիռով արտադրվում է մեկ բելոռուսական ընկերության կողմից, իսկ մնացած գործարանների համանման արտադրանքի չափսերիը գոնե մեկում ունեն 100մմ-ի իսկ կշիռը մինչև 7կգ-ի

շեղում: Նման պայմանը հակասում է <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներին: Ընդունելի է արդյոք վահանակի չափսերից մեկում 100մմ-ի տարբերություն և քաշի 5-7 կգ-ի տարբերություն, տեխնիկական մյուս պայմանների պահպանմամբ, եթե ոչ, ապա ինչ հիմնավորմամբ, քանի որ պահանջված վահանակները ներկառուցվող չեն և նախատեսված են արտաքին տեղադրման համար:

2.Բնութագրով նախատեսված է Հրշեջ խողովակի համար 1 տեղ: Վահանակում խողովակները հնարավոր է տեղադրել, սակայն պարզ չէ նախատեսված տեղն իրենից ինչ է ներկայացնում:

Вопрос

Уважаемая оценочная комиссия, пожалуйста, дайте разъяснения по следующим условиям технической спецификации: 1. пожарная панель с указанными размерами и весом производится одной белорусской компанией, а аналогичная продукция остальных заводов имеет размеры не менее 100 мм и отклонение веса до 7 кг. Такое условие противоречит требованиям части 5 статьи 13 Закона РА "О закупках". Допустима ли разница в 100 мм в одном из размеров панели и разница в весе 5-7 кг при соблюдении других технических условий, если нет, то на каком основании, поскольку требуемые панели не являются встраиваемыми и предназначены для наружной установки. 2. по спецификации предусмотрено 1 место для пожарной трубы.: Трубы на панели можно разместить, но неясно, что из себя представляет предполагаемое место.

Պարզաբանում






Հարգելի մասնակից գնման հայտի տեխնիկական բնութագրում նշված չափորոշիչները արդեն իսկ նշված են հնարավոր շեղումներով, օրինակ հրշեջ վահանակի երկարությունը 1200-1400մմ, Հրշեջ վահանակի կշիռը՝ 14-18 կգ: Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42» ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված պահանջներով:

Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղը իրենից ներկայացնում է խողովակի համար նախատեսված թևիկ, որի վրա փաթաթվում է հրշեջ խողովակը:

Разяснение

Критерии, указанные в техническом описании заявки на покупку уважаемого участника, уже указаны с возможными отклонениями, например, длина пожарной панели 1200-1400 мм, вес пожарной панели 14-18 кг. Необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в техническом описании приглашения с кодом» ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42. Место для пожарной трубы представляет собой рукав для трубы, на который наматывается пожарная труба.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:
 Принято решение: за -4, против - 0.

Հանձնաժողովի նախագահող՝		Ս. Խալաթյան С. Халатян
Անդամներ		Հ. Հարությունյան А. Арутюнян
		Ա. Աբրահամյան А. Абрамян
		Ա. Եղոյան А. Егоян
Քարտուղար՝		Ա. Փիլոսյան А. Пилюсян