

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p><b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</b></p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/22 / НАЕК-ЕААРDzB-21/22
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	№ 3, 4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար բլոկներ / Блоки для модернизации вспомогательных систем турбогенераторов № 3, 4
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք /ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	07.02.2022թ. ժամը 15:00 / 07.02.2022г. 15:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p><b>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</b></p>	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	ԳԲ պետի ժ/պ Մ.Վարապետյան / в/у.о НОЗ М.Каранетян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	ԶԱՉԱ պետի տեղակալ Ս.Պետրոսյան (գնահատող)/ Заместитель начальника ЦТАИ С.Петросян (оценивающий член)
	ԶԱՉԱ առաջադարձ ճարտարագետ Բ. Թումանյան (գնահատող անդամ) / Ведущий инженер ЦТАИ Б.Туманян (оценивающий член)
	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Գ.Մարկոսյան (գնահատող անդամ) / Специалист 2-ой категории ОЗ Г.Маркосян (оценивающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ.Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений</p>	<p>Ս.թ փետրարի 4-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է տալ պարզաբանում՝ հրավերով սահմանված լրացուցիչ պայմաններում նշված պահանջների վերաբերյալ նշելով, որ բոլոր չափաբաժինների համար ներկայացվել է հեղուկ պահանջը. «Անվտանգության դասը՝ 4, համաձայն НП-001-97-ի, ապրանքը պետք է ունենա պատրաստման և որակի վկայականներ: Ապրանքի ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ԲԸ ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և ԲԸ ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, առանց մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ», մինչդեռ պահանջի մեջ կարարվել է հղում երկու չգործող փաստաթղթերի:</p> <p>НП-001-97 ը կորցրել է ուժը համաձայն էկոլոգիական, տեխնոլոգիական և արտմային վերահսկողության դաշնային ծառայության 2016թ. փետրվարի 16-ի №52 հրամանի: (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2016 года № 52, հրամանին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հեղուկայի հղումով <a href="https://docs.cntd.ru/document/420338799">https://docs.cntd.ru/document/420338799</a>):</p> <p>НП-001-97-ը փոխարինվել է НП-001-15 փաստաթղթով, համաձայն էկոլոգիական, տեխնոլոգիական և արտմային վերահսկողության դաշնային ծառայության 2015թ. դեկտեմբերի 16-ի №522 հրամանի (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2015года №522, հրամանին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հեղուկայի հղումով)</p> <p><a href="https://docs.cntd.ru/document/420329007">https://docs.cntd.ru/document/420329007</a>:</p> <p>Նշում է նաև, որ համաձայն НП-071-18 -ի, որն ընկած է նաև «ԲԸ ЭО 1.1.2.01.0713-2019»-ի հիմքում, ընդունման և փորձարկումների ձևով</p>

համապարասխանության գնահատման պահանջ՝ որակի պլանի կազմմամբ, ներկայացվում է անվտանգության 4-րդ դաս ունեցող միայն այն սարքավորումներին կամ դրանց բաղադրիչներին, որոնց խափանումը կբերի գեներացիայի անկման, կամ էներգաբլոկի հանկարծակի կանգի (НП-071-18, 4-րդ և 6-րդ գլուխներ, <https://docs.cntd.ru/document/542618368>): Արտադրողները հղում կատարելով НП-071-18 և СТО СМК-ПКФ-015-06-ին, մասնավորապես 8-րդ չափաբաժնի համար, նշում են որ պահանջվող կափույրե բլոկներն արտադրվում են առանց համապարասխանության գնահատման և առանց որակի պլանի կազմման:

4-ого февраля с/з участником был получен запрос, в котором участник просит дать разъяснения относительно требований, указанных в дополнительных условиях, установленных приглашением, отметив, что для всех лотов было представлено следующее требование:

«Класс безопасности 4, согласно НП-001-97. Товар должен иметь сертификаты на изготовление и качество. Принятие товара должно осуществляться в соответствии с планом качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, без привлечения специализированной уполномоченной организации», в указанном требовании была сделана ссылка на два недействующих документа.

НП-001-97 утратил силу в соответствии с приказом №52 Федеральной службы экологического, технологического и атомного контроля от 16 февраля 2016г. (с приказом можете ознакомиться пройдя по следующей ссылке <https://docs.cntd.ru/document/420338799>).

НП-001-97 заменен НП-001-15 документом, в соответствии с приказом №522 экологического, технологического и атомного надзора, Федеральной службы от 16 декабря 2015г. (приказом можно ознакомиться, пройдя по ссылке) <https://docs.cntd.ru/document/420329007>.

Также отмечает, что согласно НП-071-18 в основе «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019» требование по оценке соответствия в форме принятия и испытаний с составлением плана качества, предъявляется только тем оборудованьям или их компонентам имеющим 4-й класс безопасности, сбой которых приведет к снижению генерации или внезапной остановке энергоблока (НП-071-18, глава 4 и 6 <https://docs.cntd.ru/document/542618368>).

Изготовители, ссылаясь на НП-071-18 СТО и СМК-ПКФ-015-06, в частности для 8-ого лота, указывают, что требуемые клапанные блоки производятся без оценки соответствия и без составления плана качества.

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը.

Հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան նշեց,

1. Հանդիսանալով միջուկային օբյեկտ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում առաջնահերթ նպատակ է հանդիսանում անվտանգ շահագործման ապահովումը: Տվյալ նպատակով «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ում սահմանվել է ՀԱԷԿ-ի անվտանգ շահագործումը կանոնանակարգող պարտադիր փաստաթղթերի ցանկ, որում ներառված են նաև НП-001-97; РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013; НП-071-18 փաստաթուղթերը իսկ հարցման մեջ նշված РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 փաստաթուղթը տվյալ ցանկում չկա:

2. Մասնակցի կողմից նշված «համաձայն НП-071-18 -ի, որն ընկած է նաև «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019»-ի հիմքում, ընդունման և փորձարկումների ձևով համապարասխանության գնահատման պահանջ՝ որակի պլանի կազմմամբ, ներկայացվում է անվտանգության 4-րդ դաս ունեցող միայն այն սարքավորումներին կամ դրանց բաղադրիչներին, որոնց խափանումը կբերի գեներացիայի անկման, կամ էներգաբլոկի հանկարծակի կանգի» հայտնում ենք, որ հրավերում նշված բոլոր չափաբաժիններում ներառված սարքավորումները ունեն անվտանգության 4 դաս և դրանց խափանումները կբերեն գեներացիայի անկման, կամ էներգաբլոկի հանկարծակի կանգի, ուստի ապրանքի ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի՝ առանց մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավման:

Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/  
Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

«ԱԱԷԿ». Կոմիտեի անդամներին ներկայացվել է «ԱԱԷԿ»-ի անդամների կողմից ներկայացված պահանջարկի մասին տեղեկությունները:

Վերջինս պահանջարկի մասին ներկայացված պահանջարկի մասին տեղեկությունները:

1. Բудучи ядерным объектом ЗАО «ԱԱԷԿ», основной задачей является обеспечение безопасной эксплуатации. С этой целью в ЗАО «ԱԱԷԿ» установлен перечень обязательных документов, регламентирующих безопасную эксплуатацию ААЭК, в который также входят: документы НП-001-97; РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013; НП-071-18, а документ РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 указанные в запросе, отсутствуют в данном перечне.
2. Указанное участником «согласно НП-071-18 в основе «РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019» требование по оценке соответствия в форме принятия и испытаний с составлением плана качества предъявляется только тем оборудованию или их компонентам, имеющим 4-й класс безопасности, сбой которых приведет к снижению генерации, или внезапной остановке энергоблока» сообщаем, что оборудование, включенное во все указанные в приглашении лоты, имеет 4 класс безопасности и их сбой приведут к снижению генерации или внезапной остановке энергоблока, поэтому принятие товара должно осуществляться по плану качества без привлечения специализированной уполномоченной организации.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

Принято решение: за - 4, против - 0

#### 4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	8-րդ օրացուցային օրը, ժամը 11:00 (11.02.2022թ.) 8-ой календарный день, 11:00ч. (11.02.2022г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդի ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 14:00 Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона в 14:00
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ԱԱԷԿ», административный корпус
Այլ տեղեկություններ/Другая информация	

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

Принято решение: за - 4, против - 0


Հանձնաժողովի նախագահող՝


Председатель комиссии


Հանձնաժողովի անդամներ՝


Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝  
Координирующий секретарь

 Մ. Կարապետյան / М. Карапетян

 Ս. Պետրոսյան / С. Петросян

 Բ. Թումանյան / Б. Туманян

 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

 Մ. Մանավջյան / М. Манавджян