

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №3**

/Протокол №3/

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

(Заседания оценочной комиссии)

<p><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b></p> <p align="center">1./Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/</p>	
Պատվիրատու/Заказчик	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը/ Место нахождения	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր/ РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Закупочный код процедуры	ԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-116/22/ НАЕК-ЕААРDzB-116/22
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Название приобретаемого товара	ԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար պոմպի ձեռքբերում Приобретение насоса для нужд ЗАО ААЭС
Նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / День и время проведения заседания	02.08.2022, ժամը 15:30/ 02.08.2022, в 15:30 часов
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հայտերի բացում/Вскрытие заявок
<p><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</b></p> <p align="center">2. Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Մ. Կարապետյան/ М. Карапетян      ԳՄԾ բաժնի պետ/И/о начальника СЗС
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Թ. Հակոբյան/ Т. Акобян      ՏԱ առաջատար ճարտարագետ / ведущий инженер ТЦ
	Ա. Մկրտչյան/ А. Мкртчян      ՎՆԿԲ պետի տեղակալ/ зам начальник ОПНР
	Գ. Մարկոսյան/ Г. Маркосян      ԳԲ մասնագետ / Специалист ОЗ
Համակարգող-քարտուղար Координатор-секретарь	Մ. Հակոբյան/ М. Акобян      ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП
<p><b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b></p> <p align="center">3. Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки</p>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը  Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ԱԷԿ» ՓԲԸ 2022թ. Գնումների պլանի 2.15.2 կետերը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշումը На основании части 1, статьи 40 закона “О закупках” РА, Пунктов 1. 2.15.2 плана закупок ЗАО «ААЭС» 2022г и решение правительства 526-Ն от 04.05.2017г
<p><b>4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ</b></p> <p align="center">Изменения в приглашении, запросы и разъяснения</p>	
Գնման վերաբերյալ սրացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները /  Запросы о покупке и представленные разъяснения	Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ-ընդհանուր հարցերով տնօրեն՝ Ս. Մաթևոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից սրացված գրության բովանդակությունը: Հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան փալ հեղուկ պարզաբանումները և հրավերում կատարել հասպատակային փոփոխություն: Внеочередное собрание было созвано приказом заместителя генерального директора ЗАО «АЭС» - директора по общим вопросам С. Матевосяна. Содержание письма, полученного от участника, было представлено членам комиссии. В ответ на запрос участника о разъяснении комиссия приняла решение дать следующие разъяснения и внести соответствующее изменение в приглашение
<p>07.07.2022թ. մասնակցի կողմից սրացվել է հարցում, այն է՝ Հարցադրում N 1 Հարգելի՛ պատվիրատու, պահանջվող (կամ համարժեք) պոմպերի համար դրված են հետևյալ պահանջները. 1)....."Էլեկտրասնուցումը՝ 380Վ, 50Հգ, 12,5Ա, քաշը՝ 54կգ", 2)....."մալուխի երկարությունը՝ 12մ, մալուխի տեսակը КГтнХЛ",</p>	



3)...."Ապրանքները պետք է ունենան անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական բնութագիր՝ ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր պահեստամասերի անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր: . . . . .  
 . . . Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ պահանջվող (կամ համարժեք) պոմպերն արտադրվում են՝ 1),,,, 11 Ա հոսանքի նոմինալ ծախսով, նշված 12,5 Ա-ի փոխարեն, 48 կգ զանգվածով՝ նշված 54 կգ-ի փոխարեն, 2),,,, Սնուցման մալուխի տիպը՝ КГ 3x1,5 + 1x1,5 կամ ПВС 3x2,5 + 2x2,5 նշված КГ тлХЛ - ի փոխարեն, 3),,,, Անձնագիրը պարունակում է փորձարկման արդյունքներ, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական բնութագիր՝ ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, ինչպես նաև հավաքական սխեմա՝ առանց երկրաչափական պարամետրերի: Հավաքական գծագիրը՝ պահեստամասերի անվանացանկով, ինչպես նաև իրանի և արագամաշ մասերի գծագրերը հանդիսանում են արտադրող կազմակերպության սեփականությունը և չեն տրամադրվում: Ուստի խնդրում եմ հնարավորության դեպքում վերանայել Ձեր պահանջները:

**Պարզաբանում N 1**

Հայտնում ենք Ձեզ, որ բոլոր տեխնիկական տվյալները վերցված են ТУ 3631-003-00110674-01-ից (Паспорт и инструкция по эксплуатации <https://pumpedia.ru/product/gnom-40-25t-mnz/>) P=5.5կՎտ, էլեկտրասնուցումը 380Վ, 50 ՀՑ, 12,5Ա, քաշը 54կգ: Սնուցման մալուխի տեսակը կարելի է ընդունել КГ 3x 2.5+1x1.5 տեսակը՝ համաձայն ТУ 3631-003-00110674-01-ի: Քանի որ հավաքական գծագրերը պահեստամասերի անվանացանկով, ինչպես նաև իրանի և արագամաշ մասերի գծագրերը հանդիսանում են արտադրող գործարանի սեփականություն և չեն տրամադրվում, ուստի տվյալ պահանջը չեղարկվում է (Հրավերում կկատարվի համապատասխան փոփոխություն)

**07.07.2022г. участником был получен запрос, а именно:**

**Запрос № 1**

Уважаемые коллеги, для требуемых (или эквивалентных) насосов предъявляются следующие требования: 1)....."источник питания: 380 В, 50 Гц, 12,5 а, вес: 54 кг", 2)....."длина кабеля: 12м, тип кабеля КГ тлХЛ", 3)....."Продукция должна иметь паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, инструкцию по эксплуатации и техническую характеристику, в том числе с информацией о ремонте, коллективный чертеж с номенклатурой запасных частей, чертежи корпуса и быстроразъемных деталей." .  
 Хочу сообщить, что требуемые (или эквивалентные) насосы производятся с номинальной стоимостью тока 11 а вместо указанных 12,5 а, массой 48 кг вместо указанных 54 кг, 2),,,, тип кабеля питания: КГ 3x1, 5 + 1x1,5 или ПВС 3x2,5 + 2x2,5 указанных КГ тлХЛ - 3),,,, паспорт содержит результаты испытаний с указанием гарантийных обязательств и срока, инструкцию по эксплуатации и техническую характеристику, в том числе с информацией о ремонте, а также коллективную схему без геометрических параметров. Коллективный чертеж с номенклатурой запасных частей, а также чертежи корпуса и запчастей являются собственностью производителя и не предоставляются. Прошу вас по возможности пересмотреть ваши требования.

**Разъяснение № 1**

Сообщаем вам, что все технические данные взяты из ТУ 3631-003-00110674-01 (Паспорт и инструкция по эксплуатации <https://pumpedia.ru/product/gnom-40-25t-mnz/>) P=5,5 кВт, блок питания 380V, 50 Гц, 12,5 а, вес 54кг: Тип кабеля питания может принимать тип СГ 3x 2,5+1x1, 5 в соответствии с ТУ 3631-003-00110674-01: Так как коллективные чертежи с наименованием запасных частей, а также чертежи корпуса быстроразъемных деталей являются собственностью завода-производителя и не предоставляются, то данное требование отменяется (в приглашении будет внесено соответствующее изменение)

**Հրավերում կատարվել է փոփոխություն, այն է՝**

Առավելագույն զանգված՝ 54 կգ, հոսանք՝ 11Ա÷12,5Ա: Սնուցման մալուխի տեսակը կարելի է ընդունել КГ 3x2.5+1x1.5, տեսակը՝ համաձայն ТУ 3631-003-00110674-01 կամ համարժեքը  
 Հավաքական գծագրերը պահեստամասերի անվանացանկով, ինչպես նաև իրանի և արագամաշ մասերի գծագրերը հանդիսանում են արտադրող գործարանի սեփականություն, ուստի այդ պահանջը վերացավ

**В приглашении были внесены изменения, а именно:**

Максимальная масса: 54 кг, ток: 11А÷12,5 А. тип кабеля питания можно принять КГ 3x2,5+1x1, 5, тип в соответствии с ТУ 3631-003-00110674-01 или аналог  
 Коллективные чертежи с наименованием запасных частей, а также чертежи корпуса и быстроразъемных деталей являются собственностью завода-производителя, поэтому это требование было отменено

<p><b>Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը</b>                  Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений</p>	<p><b>Պարասխանադրու ստորաբաժանման ծառայողական գրություն</b>  <b>Պարավիրարտուի հանձնարարական</b>                  Служебная записка ответственного подразделения                  Рекомендация заказчика</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 /Принято решение: За- 4, Против-0

**5.Տվյալներ մասնակիցների մասին/Данные об участниках**

<p><b>Հայր ներկայացրած մասնակիցների քանակը</b>                  Число участников, представивших заявку</p>	<p>6</p>
<p><b>Հայր ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը</b>                  Название, адрес, номер телефона, эл. почта организации, представивших заявку</p>	<p>«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏՍՍՍ» ՍՊԸ/ «КР Проджектс» ООО                  ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Մխչյան, Շահումյան փ, ք.23/                  РА, регион Арарат, село Мхчян, ул Шаумян , д.23                  Հեռ/մեղ. +374 77 19 89 89, <a href="mailto:krprojectsllc77@gmail.com">krprojectsllc77@gmail.com</a>                  «Էս ՅԷ ԹՐԵՅԻԴ» ՍՊԸ/ «ЭС Е Трейд»                  TN-LIDER LLC                  Ջի Էս Քոմփանի/ Джи ЭС Компани ООО</p>



**6.Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին/  
Данные о представленных заявках**

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի ակադայության մասին <i>Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением</i>	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ/ «КР Продактс» ՕՕՕ	<b>բավարար / удовлетворительно</b>
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմանների համապատասխան կազմված լինելու մասին <i>Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением</i>	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ/ «КР Продактс» ՕՕՕ	<b>բավարար / удовлетворительно</b>
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		

**7.Մասնակիցների կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին**

Соответствие технической характеристики предлагаемого участниками товара, к требованиям установленными приглашением

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Անհամապատասխանության նկարագրություն Описание несоответствия
1	«ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ/ «КР Продактс» ՕՕՕ	<b>առաջարկվող հրավերով պահանջվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում և մասնակցի ներկայացված փաստաթղթում կա անհամապատասխանություն, մասնավորապես մալուխի երկարությունը</b> <i>в документе полное описание требуемого товара и в представленном участнику документе имеется несоответствие, в частности длина кабеля</i>
Հանձնաժողովը դիտարկելով «ԿՌ ՊՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը, տրամադրեց մեկօրյա ժամկետ մասնակցին տրված փաստաթուղթը շտկելու համար <i>Комиссия, рассмотрев заявку, поданную со стороны ООО "КР Продактс" предоставило право на исправление документа в течении одного рабочего дня</i>		
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0/ Принято решение: за - 4, против - 0		

**8.Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը/  
Цена, предложенная каждым из участников**

Զ/Հ Н/Л	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемого товара	Նախահաշվային Գինը Сметная цена (ՀՀ դրամ/Ժրամ РА)	Մասնակցի գնային առաջարկը (ՀՀ դրամ) Представленные цены участника (драм РА)	
			Առանց ԱԱՀ/ Без НДС	Ներառյալ ԱԱՀ /Вкл НДС
1	Պոմպ/насос	2 440 000	1 800 000	2 160 000

**9. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին  
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии**

Նիստի անցկացման նպատակը <i>Цель проведения заседания</i>	Կասեցված նիստի վերսկսում/ <i>Возобновление приостановленного заседания</i>
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը <i>Место проведения следующего заседания комиссии</i>	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք/ <i>ЗАО "ААЭС", административное здание</i>
Նիստի անցկացման օրը և ժամը <i>День и время проведения заседания</i>	<b>04.08.2022, 10:00</b>
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0/ Принято решение: За - 4, Против - 0	

**Հանձնաժողովի նախագահող՝**  
*Председательствующий комиссии*

**Հանձնաժողովի անդամներ՝**  
*Члены комиссии*

**Համակարգող-քարտուղար՝**  
*Координирующий секретарь*

**Մ. Կարապետյան/М. Карапетян**

**Թ. Հակոբյան/Т. Акобян**

**Ա. Սկրտչյան/А. Мкртчян**

**Գ. Մարկոսյան/Г. Маркосян**

**Մ. Հակոբյան/М. Акобян**