

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в приглашение**

Настоящий текст объявления утвержден Протоколом Оценочной комиссии
N 1.3 от 6 августа 2026г и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения
"О закупках"

Код процедуры: ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊԱՐ-26/30-ՀՆՆ1

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊԱՐ-26/30-ՀՆՆ1» (далее: Процедура), организованной с целью приобретения другие материалы специального назначения для нужд Службы национальной безопасности РА ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения: В технической спецификации приглашения к процедуре по лотам № 34, 35, 38, 39, 40 были допущены технические ошибки, в результате чего технические спецификации, представленные по указанным лотам, необходимо изменить и изложить в новой редакции следующим образом:

Описание изменения: Технические спецификации, представленные в приглашении к процедуре по лотам № 34, 35, 38, 39, 40, изменены и изложены в новой редакции следующим образом:

Лот № 34 – Полиэтиленовая емкость (бак) для питьевой воды, объемом 200 литров.

Бак для питьевой воды должен быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления и предназначенным для хранения и накопления питьевой воды. Объем бака должен составлять 200 литров ($\pm 3\%$). Бак должен быть изготовлен из первичного сырья, из пищевого полиэтилена высокой плотности (HDPE) или эквивалентного материала, предназначенного для непосредственного контакта с питьевой водой и не изменяющего вкус, запах и физико-химические свойства воды. Бак должен быть цельнолитым (без сварных швов), устойчивым к коррозии и защищенным от воздействия ультрафиолетового излучения. Бак должен иметь герметично закрывающуюся винтовую крышку с заливным отверстием диаметром 250 мм. Диапазон рабочих температур бака должен составлять от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Поверхность изделия должна быть гладкой, без трещин, деформаций, пористости и иных дефектов. Изделие должно соответствовать действующим санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с питьевой водой, поставляться в полностью собранном виде и сопровождаться гарантией производителя сроком не менее 12 месяцев. На изделии должны быть указаны наименование производителя, вместимость и данные о производстве. Допускается отклонение всех размеров в пределах $\pm 3\%$. Поставщик обязан до поставки согласовать образец товара с Заказчиком.

Лот № 35 – Полиэтиленовая емкость (бак) для питьевой воды, объемом 500 литров. Бак для питьевой воды должен быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления и предназначенным для хранения и накопления питьевой воды. Объем бака должен составлять 500 литров ($\pm 3\%$). Бак должен быть изготовлен из первичного сырья, из пищевого полиэтилена высокой плотности (HDPE) или эквивалентного материала, предназначенного для непосредственного контакта с питьевой водой и не изменяющего вкус, запах и физико-химические свойства воды. Бак должен быть цельнолитым (без сварных швов), устойчивым к коррозии и защищенным от воздействия ультрафиолетового излучения. Бак должен иметь герметично закрывающуюся винтовую крышку с заливным отверстием диаметром 300 мм. Диапазон рабочих температур бака должен составлять от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Поверхность изделия должна быть гладкой, без трещин, деформаций, пористости и иных дефектов. Изделие должно соответствовать действующим санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с питьевой водой, поставляться в полностью собранном виде и сопровождаться гарантией производителя сроком не менее 12 месяцев. На изделии должны быть указаны наименование производителя, вместимость и данные о производстве. Допускается отклонение всех размеров в пределах $\pm 3\%$. Поставщик обязан до поставки согласовать образец товара с Заказчиком.

Лот № 38 – Противопожарный шкаф (для пожарного крана), навесной, закрытого типа. Тип – навесной. Конструкция – закрытого типа. Материал – листовая сталь с порошковым покрытием. Цвет – красный (RAL 3000 или эквивалент). Дверь – одностворчатая, с замком. Габаритные размеры: высота – 650 мм; ширина – 540 мм; глубина – 230 мм; масса – 8,8 кг. На дверце должен быть нанесен международный графический знак пожарного крана. Монтаж – настенный. Обработка поверхности – антикоррозионная защита с порошковым покрытием. Комплектация: шкаф, замок, ключ, элементы для крепления к стене. Изделие предназначено для установки во внутренних помещениях, должно быть новым, ранее не использовавшимся, заводского изготовления. Поверхность с порошковым покрытием должна быть гладкой, без трещин, царапин, неравномерности окраски и иных дефектов. Изделие должно соответствовать действующим нормам пожарной безопасности и техническим требованиям. Допускается отклонение всех размеров в пределах $\pm 3\%$. Поставщик обязан до поставки согласовать образец товара с Заказчиком.

Лот № 39 – Полиэтиленовая емкость (бак) для питьевой воды, объемом 1000 литров. Бак для питьевой воды должен быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления и предназначенным для хранения и накопления питьевой воды. Объем бака должен составлять 1000 литров ($\pm 3\%$). Бак должен быть изготовлен из первичного сырья, из пищевого полиэтилена высокой плотности (HDPE) или эквивалентного материала, предназначенного для непосредственного контакта с питьевой водой и не изменяющего вкус, запах и физико-химические свойства воды. Бак должен быть цельнолитым (без сварных швов), устойчивым к коррозии и защищенным от воздействия ультрафиолетового излучения. Бак должен иметь герметично закрывающуюся винтовую крышку с заливным отверстием диаметром 350 мм. Диапазон рабочих температур бака должен составлять от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Поверхность изделия должна быть гладкой, без трещин, деформаций, пористости и иных дефектов. Изделие должно соответствовать действующим санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с питьевой водой, поставляться в полностью собранном виде и сопровождаться гарантией производителя сроком не менее 12 месяцев. На изделии должны быть указаны наименование производителя, вместимость и данные о производстве. Допускается отклонение всех размеров в пределах $\pm 3\%$. Поставщик обязан до поставки согласовать образец товара с Заказчиком.

Лот № 40 – Полиэтиленовая емкость (бак) для питьевой воды, объемом 2000 литров. Бак для питьевой воды должен быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления и предназначенным для хранения и накопления питьевой воды. Объем бака должен составлять 2000 литров ($\pm 3\%$). Бак должен быть изготовлен из первичного сырья, из пищевого полиэтилена высокой плотности (HDPE) или эквивалентного материала, предназначенного для непосредственного контакта с питьевой водой и не изменяющего вкус, запах и физико-химические свойства воды. Бак должен быть цельнолитым (без сварных швов), устойчивым к коррозии и защищенным от воздействия ультрафиолетового излучения. Бак должен иметь герметично закрывающуюся винтовую крышку с заливным отверстием диаметром 400 мм. Диапазон рабочих температур бака должен составлять от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Поверхность изделия должна быть гладкой, без трещин, деформаций, пористости и иных дефектов. Изделие должно соответствовать действующим санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с питьевой водой, поставляться в полностью собранном виде и сопровождаться гарантией производителя сроком не менее 12 месяцев. На изделии должны быть указаны наименование производителя, вместимость и сведения о производстве. Допускается отклонение всех размеров в пределах $\pm 3\%$. Поставщик обязан до поставки согласовать образец товара с Заказчиком.

Обоснование изменения: Пункт 2 статьи 26 части 1 Закона РА “О закупках”.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии В. Варданяну под кодом ՀՀ ԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊԶԲ-26/30-ՀՆՆ1.

Телефон: +374 98 389 689 (внутренний номер телефона: 08)

Электронная почта: v.vardanyan@promotion.am

Заказчик: Служба национальной безопасности РА