

Արձանագրություն N 2

ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով օդորակիչների ձեռքբերման հրավերի գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

ք. Երևան

04 սեպտեմբերի 2026թ.

Մասնակցում էին գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝ Կարեն Խլղաթյանը, անդամներ՝ Լևոն Համբարձումյանը, Լևոն Եգորյանը և քարտուղար՝ Նվարդ Ավագյանը:

Օրակարգ

1. ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի պարզաբանման հարցման մասին

1.1 ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Խլղաթյանը նիստը հայտարարեց բացված և տեղեկացրեց, որ 2026 թվականի սեպտեմբերի 3-ին e-auction համակարգի միջոցով ստացվել են հրավերի պարզաբանման վերաբերյալ հարցումներ, մասնավորապես՝

ՀԱՐՑՈՒՄ 1. 1. Հարգելի՛ պատվիրատու, Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչով է պայմանավորված տեխնիկական պահանջներում նշված 0,5 սմ չափի սահմանափակումը: Խնդրում ենք հստակեցնել՝ արդյո՞ք տվյալ չափը պայմանավորված է տեղադրման վայրի տարածքային սահմանափակումներով, այսինքն՝ նախատեսվում է սարքավորումը տեղադրել սահմանափակ տարածքում, թե՞ այդ պահանջն ունի այլ տեխնիկական հիմնավորում: Միաժամանակ խնդրում ենք պարզաբանել, թե ինչ տեխնիկական անհրաժեշտությամբ է պայմանավորված տվյալ չափի նման խիստ սահմանափակումը, քանի որ այն կարող է էապես նեղացնել հնարավոր մասնակիցների և առաջարկվող համարժեք ապրանքների շրջանակը: Նույն հարցը վերաբերում է նաև դԲ (աղմուկի մակարդակ) ցուցանիշին: Խնդրում ենք ներկայացնել տվյալ պահանջների սահմանման տեխնիկական հիմնավորումը և նշել, թե ինչու է ընտրվել հենց այդ չափերը ու դեցիբելները: Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք նշված պահանջները բխում են պատվիրատուի օբյեկտիվ տեխնիկական անհրաժեշտությունից և տեղադրման պայմաններից, որպեսզի բոլոր հնարավոր մասնակիցների համար ապահովվի մրցակցային և հավասար պայմաններ:

ՀԱՐՑՈՒՄ 2. Հարգելի Պատվիրատու, Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում N 2 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ. Արտաքին բլոկի չափեր. Տեխնիկական բնութագրում նշված են արտաքին բլոկի «75x31x25 սմ (+0.5 սմ)» չափերը: Խնդրում ենք նշել՝ արդյոք նշված չափերը հստակ են, թե առկա է տեխնիկական վրիպակ, և արդյոք ընդունելի՞ են արտաքին բլոկի այլ չափեր (օրինակ՝ 71x46x28 սմ): Օդի շրջանառություն. Տեխնիկական բնութագրում նշված է «Օդի շրջանառություն (խմ/ժ)՝ 600 մ³/ժ»: Խնդրում ենք պարզաբանել՝ ընդունելի՞ է արդյոք օդի ավելի ցածր շրջանառության ցուցանիշով մոդել առաջարկելը, և եթե այո, ապա որն է թույլատրելի նվազագույն շեմը:

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 1. ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 2 Հարգելի գործընկերներ, հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ հրավերում սահմանված տեխնիկական բնութագրում առկա են մի շարք վրիպումներ, ուստի գնահատաող հանձնաժողովի որոշմամբ հրավերում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ:

2. ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/55 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

2.1 Հարցումների արդյունքում հայտնի են դարձել, որ տեխնիկական բնութագրում առկա են մի շարք վրիպումներ, ուստի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հրավերում կատարել փոփոխություններ, մասնավորապես.

Փոփոխության նկարագրություն. 1,2,3 չափաբաժինները խմբագրվել են նոր բովանդակությամբ:

Չափաբաժին 1- Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ ($\pm$ 25սմ), Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x49 սմ ($\pm$ 25սմ), Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 9000 BTU, Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 2600Վտ/765Վտ, Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 30մ². Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 550-650մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 °C/-15 °C , Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուրքո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 38դԲ, Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ, Գույնը՝ սպիտակ: Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

Չափաբաժին 2-Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 77.5x20x25 սմ ($\pm$ 25սմ), Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 75x31x25 սմ ($\pm$ 25սմ), Օդորակիչի հզորությունը՝ առնվազն 12000 BTU, Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 3200Վտ/1185Վտ, Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 40մ². Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 600-700մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 °C/-15 °C, Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A++, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուրքո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 40դԲ, Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ, Գույնը՝ սպիտակ, Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

Չափաբաժին 3- Ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով, թևիկների կառավարումով, սպլիտ համակարգով օդորակիչ: Ներսի բլոկի չափսերը՝ 97x21x31 սմ (+ 25սմ), Արտաքին բլոկի չափսերը՝ 96x37x67 սմ (+ 25սմ), Հզորությունը՝ առնվազն 24000 BTU , Ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 6800Վտ, Հովացման հզորությունը՝ առնվազն 6300Վտ, Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը առնվազն 80մ², Օդի շրջառ(խմ/ժ)՝ նվազագույնը 1100-1250մ³/ժ, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակ տուրքո ռեժիմի ժամանակ՝ առավելագույնը 45դԲ, Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ 50-65դԲ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +43 0C/-15 0C, Գույնը՝ սպիտակ: Տեղադրումը իրականացվում է Երևան քաղաքի տարածքում 1-9 հարկերում, վաճառողի կողմից, գնորդի կողմից նշված հասցեում և ժամանակահատվածում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

2.2 Գնման ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվել է 2026 թվականի սեպտեմբերի 16-ը, ժամը՝ 12:00-ն, իսկ հակադարձ աճուրդը կկայանա՝ 2026 թվականի սեպտեմբերի 17-ին, ժամը՝ 12:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի

նախագահ



Կարեն Խլիլայան

անդամներ



Լևոն Համբարձումյան



Լևոն Եգորյան

քարտուղար



Նվարդ Ավագյան

Протокол № 2

Внеочередное Заседания оценочной комиссии и процедуры под кодом KSHMP-EAAPDZB-26/55.

город Ереван

04 сентября 2026 г.

В работе комиссии приняли участие председатель оценочной комиссии Карен Хлгатын, члены Левон Хамбардзумян, Левон Егорян и секретарь Нвард Авагян.

Повестка дня

1. По запросу на разъяснение условий тендера с кодом KSHMP-EAAPDZB-26/55

1.1 Карен Хлгатын, председатель оценочной комиссии по процедуре закупок с кодом KSHMP-EAAPDZB-26/55, объявил заседание открытым и сообщил, что 3 сентября 2026 года через систему электронных аукционов поступили запросы на разъяснение условий приглашения, в частности:

Запрос 1 . 1 . Уважаемый Заказчик, пожалуйста, уточните, чем обусловлено ограничение по размеру в 0,5 см, указанное в технических требованиях. Уточните, связано ли это ограничение с территориальными ограничениями места установки, то есть планируется ли установка оборудования на ограниченной территории, или же это требование имеет другое техническое обоснование. Одновременно уточните, в чем заключается техническая необходимость такого жесткого ограничения по размеру, поскольку это может значительно сузить круг потенциальных участников и предлагаемых эквивалентных продуктов. Тот же вопрос касается и показателя дБ (уровень шума). Пожалуйста, предоставьте техническое обоснование для установления этих требований и укажите, почему были выбраны именно эти размеры и децибелы. Уточните, вытекают ли указанные требования из объективных технических потребностей заказчика и условий установки, чтобы обеспечить конкурентные и равные условия для всех потенциальных участников.

Запрос 2 : Уважаемый клиент, пожалуйста, уточните технические характеристики партии № 2 . Внешний блокировать размеры . Технический характеристика упомянул являются внешний блокировать « 75x31x25 см (+0,5 см) » размеры. Пожалуйста. мы Примечание: ли упомянул размеры прозрачный являются ли они или доступный является технический ошибка и ли приемлемый? являются внешний блокировать другой размеры (например: 71x46x28 см) . Воздух оборот . Технический характеристика упомянул является "Воздух" "Объем циркуляции (кубических метров / час) : 600 м³ / час." Пожалуйста. мы Для уточнения: приемлемый? является ли воздух более низкий кровообращение Возможно ли предложить модель с индикатором , и если да, то каков минимально допустимый порог?

Разъяснение 1 . Разъяснение 2 Уважаемые коллеги, в результате проведенного расследования было обнаружено несколько ошибок в технических характеристиках, изложенных в приглашении, поэтому по решению оценочной комиссии в приглашение был внесен ряд изменений.

2. О внесении изменений в приглашение к участию в тендере под кодом KSHMP-EAAPDZB-26/55

2.1 В результате проведенного расследования выяснилось, что в технических характеристиках имеется ряд ошибок, поэтому оценочная комиссия приняла решение внести изменения в приглашение, в частности ...

Описание изменений : Лот 1, 2, 3 отредактированы и дополнены новым содержанием .

Лот 1 - Инверторный , охлаждение и обогрев с режимами , крыльями с контролем , разделение системой Кондиционер : Внутренний блокировать Габариты : 77,5x20x25 см (± 25 см), внешние . блокировать Размеры : 75x31x49 см (± 25 см) , кондиционер власть : не менее 9000 BTU, охлаждение власть : не менее 2600 Вт / 765 Вт , кондиционер работающий поверхность не менее 30 м² · Воздух Объем циркуляции (кубических метров / час) : Минимальная производительность 550-650 м³ / ч . Температура : +43 °C/-15 °C , энергосбережение. Класс : не ниже A++, Внутренний блокировать шум уровень в турбо-режиме : максимальный уровень шума 38 дБ , внешний блокировать шум уровень : 50-6,5 дБ , Цвет : белый . Монтаж осуществляется на этажах с 1 по 9 в Ереване продавцом по адресу и в течение периода, указанного покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются продавцом за свой счет.

Лот 2 - Инверторный, режимы охлаждения и обогрева, с управлением вентилятором, сплит-система кондиционирования воздуха. Габариты внутреннего блока: 77,5x20x25 см (± 25 см), габариты наружного блока: 75x31x25 см (± 25 см), мощность кондиционера: не менее 12000 BTU, холодопроизводительность: не менее 3200 Вт/1185 Вт, рабочая площадь кондиционера: не менее 40 м² · расход воздуха (м³/ч): не менее 600-700 м³/ч, рабочая температура: +43 °C/-15 °C, класс энергоэффективности: не менее A++, уровень шума внутреннего блока в турбо-режиме: максимум 40 дБ, уровень шума наружного блока: 50-65 дБ, цвет: белый. Установка осуществляется на территории города Еревана, на этажах 1-9, продавцом, по адресу и в течение периода, указанного покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет.

Лот 3 - Инверторный, режимы охлаждения и обогрева, управление заслонками, сплит-система кондиционирования воздуха. Габариты внутреннего блока: 97x21x31 см (± 25 см), габариты наружного блока: 96x37x67 см (± 25 см), мощность: не менее 24000 BTU, мощность обогрева: не менее 6800 Вт, мощность охлаждения: не менее 6300 Вт, рабочая площадь кондиционера: не менее 80 м², расход воздуха (м³/ч): не менее 1100-1250 м³/ч, уровень шума внутреннего блока в турбо-режиме: максимум 45 дБ, уровень шума наружного блока: 50-65 дБ, рабочая температура: +43°C/-15°C, цвет: белый. Установка осуществляется в Ереване на этажах 1-9 продавцом по адресу и в время, указанные покупателем. Товар должен быть новым, неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет и на его собственные средства.

2.2 Крайний срок подачи заявок на участие в процедуре закупок установлен на 12:00 16 сентября 2026 года , а обратный аукцион состоится 17 сентября 2026 года в 12:00 .

За:3, против: 0


Оценочная комиссия

президент



Карен Хлгатын

члены



Левон Хамбардзумян



Левон Егорян

секретарь



Нвард Авагян