

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի հոկտեմբերի 29 -ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՄՆՀՀ ՀԱՃԱՊՁԲ26/65

Նոր Հաճընի համայնքապետարանի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված
ԿՄՆՀՀ ՀԱՃԱՊՁԲ26/65 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն
ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ
նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1՝ տեխնիկական բնութագրերի շտկում

Փոփոխության նկարագրություն N1՝ ԿՄՆՀՀ ՀԱՃԱՊՁԲ26/65 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 2-րդ
և 5-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարվել է ուղղում: Ստորև ներկայացվում է ուղղված տարբերակը՝

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	ամբողջական անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	39714200	Օդորակիչ	Ապահովող մակերես (մ2) 31-40 Արտ. բլոկի չափ PXLxH (սմ)50x79x24 Արտաքին բլոկի քաշը (կգ)25Էներգա խնայողության դաս A Էներգիայի սպառում (Սառեցում/Տաքացում) (կՎտ)1/0.9Լարում (Վ)220-240Հզորություն (BTU)12000Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում Միացման խողովակ (Գազ-Հեղուկ) (դյույմ)3/8-1/4Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում(-7°C)Ներքին բլոկի չափսերը PXLxH (սմ)25x76x20Ներքին բլոկի քաշը (կգ)7.2Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ)41/50Ջերմային հզորություն (կՎտ)3.52Սառեցման հզորություն (կՎտ)3.23Դաս Ստանդարտ Գազի տեսակR32 Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի միջոցներով և հաշվին:
5	39714200	Օդորակիչ	Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն են մինչև՝ 45/75/30 սմ (Լ/Ք/Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 30/70/20 սմ (Լ/Ք/Խ) Դաս Սալիտ կամ Սալիտ Ինվետոր Ջերմային հզորություն ԿՎՏ մինչև 2,8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 2,8 Հզորությունը (BTU) առնվազն 10000 Հզորություն (Հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 1.1 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 25/58 (դԲ) Միջին մակերեսը 35 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի Խոհանոցում առկա (HYUNDAI՝ սառեցման հզորությունը՝ 9000 BTU/H, տաքացման հզորությունը՝ 9500 BTU/H, էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ) օդորակիչն ապամոնիտաժել, տեղափոխել և տեղադրել պահեստում, իսկ խոհանոցում տեղադրել նոր օդորակիչը: Ապամոնիտաժումը, տեղափոխումը, առաքումը և տեղադրումն իրականացնել մատակարարի կողմից և մատակարարի հաշվին:

Փոփոխության հիմնավորում N1՝ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել **10.11.2026 ժամը 15:00-ն:**
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՄՆՀՀ
ՀԱՃԱՊՁԲ26/65 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Հովհաննիսյանին:

Հեռախոս՝ 0224 4 25 50:

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumnornorhachn@gmail.com