

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/096 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Դիզել գեներատորի նկարագիրը՝ հզորությունը՝ 75/60 ԿՎԱ/ԿՎՏ, լարումը՝ 400/230Վ, Ֆազերի քանակը՝ 3, ելքային հոսանքի հաճախականությունը՝ 50 ՀՑ, վառելիքի բաքի ծավալը 127 լիտր, վառելիքի ծախսը 100 % բեռնվածության աշխատանքի դեպքում 15 լիտր/ժամ, վառելիքի տեսակը՝ դիզել, աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 75դԲ(Ա): Գեներատորը ապահոված է ձայնամեկուսիչ պատյանով, ՊԱՄ (պահուստի ավտոմատ միացման) համակարգով, ավտոմատ անջատիչով, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգով:</p> <p>Գեներատորը կտեղափոխվի նշված վայր, կիրականացվի գեներատորի տեղադրման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ՝ այդ թվում, պատվիրատուի նախանշված տարածքում պատրաստվի համապատասխան չափսերի բետոնե հարթակ, գեներատորը տեղադրվի հարթակի վրա, վարչական շենքի (մեկ հարկանի) տանիքով անցկացվի 36 գ/մ 4x25մմ<sup>2</sup> ջղերի հատույթով պղնձե Էլեկտրական մալուխ մինչև շենքի գլխավոր Էլեկտրական վահանակ:</p> <p>Գեներատորը միացվի շենքի գործող Էլեկտրական ցանցին և իրականացվի համապատասխան փորձարկում: Դիզել գեներատոր երաշխիքային ժամկետը 365 օր է: Մատակարարը կիրականացնի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարվա ընթացքում: Այլ պայմաններ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, կարգաբերումը, մոնտաժը և բետոնե հարթակի կառուցում իրականացնում է կատարողը, իր հաշվին և իր միջոցներով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 714-ЕЦДЦ72Р-21/096 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Описание дизель-генератора: мощность: 75/60 кВА / кВт, напряжение: 400/230 В, количество фаз: 3, частота выходного тока: 50 Гц, объем топливного бака 127 литров, расход топлива при 100% нагрузке 15 литров. / час, Тип топлива: дизель, ПДК 75 дБ (А). Генератор укомплектован звукоизоляционным корпусом, системой ПАМ (автоматическое подключение резерва), автоматическим выключателем, системой подогрева охлаждающей жидкости. Генератор будет перемещен в указанное место, будут проведены необходимые работы по установке генератора, включая подготовку бетонной площадки подходящих размеров на обозначенной заказчиком территории, генератор будет установлен на платформе, 36 г. Будет уложена крыша 4х25 мм / м. Главный электрощит. Генератор будет подключен к существующей электрической сети здания, и будет проведено соответствующее испытание. Гарантийный срок на дизель-генератор 365 дней. Поставщик предоставит гарантийное обслуживание сроком на один год. Прочие условия. Товар новый, неиспользованный.</p> <p>Транспортировка, разгрузка, установка, подключение, наладка, установка - строительство бетонной площадки осуществляется подрядчиком, за свой счет и за свой счет.</p>