

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	nJoy	nJoy	nJoy Balder 10000	DAI-TECH	<p>Հզորությունը 1044ա/1044տ / Տեսակը On-Line /կրկնակի փոխակերպում/ ՕԳԳ-ն կրկնակի փոխակերպման դեպքում ոչ պակաս 94%-ից / ՕԳԳ-ն Էներգիայի խնայողության ռեժիմում ԷԿՈ ոչ պակաս 96%-ից / Պետք է ունենա առնվազն 2 սարքի զուգահեռ միացման հնարավորություն միացման համար անհրաժեշտ մալուխներով: Մուտք: Մուտքային միացումները միաֆազ / Նոմինալ մուտքային լարումը 230Վ, 50/60 Հց / Մուտքային լարման միջակայք` առանց մարտկոցների անցնելու</p>

60-80% -ի ծանրաբեռնվածության
ժամանակ 140 ~ 300Վ / Մուտքի
հաճախականության տիրույթ 46-54
Հց / Մուտքային հզորության
գործակիցը, ոչ պակաս, քան 0,9 /
Մուտքային հոսանքի ոչ գծային
շեղումների գործակիցը < 3 % / Ելք:
Ելքային միացումները միաֆազ /
Նոմինալ ելքային լարումը
208*/220/230/240В 50/60 Hz /
Ելքային լարման աղավաղում < 1%
(100 % գծային
ծանրաբեռնվածության դեպքում) և
< 4% (ոչ գծային
ծանրաբեռնվածության դեպքում) /
Նոմինալ ելքային հզորության
գործակիցը 1 / Թույլատրելի բեռի
հզորության գործակիցը 0,8
ինդուկտիվ - 0,8 ծավալային /
Ինվերտորային
գերծանրաբեռնվածության
հզորությունը 10ր - մինչև 110 %; 30
վ- մինչև 130 %; 1 վ- 130 % ավել /
Տիպիկ անցումային ժամանակը
դեպի մարտկոցի պահարան ,
շրջանցման ժամանակը 0 մվ /
Հոսանքի անջատման դեպքում, 70%
բեռնվածության պարագայում
սարքը պետք է աշխատի առնվազն

6ր / Մոնիտորինգի և Էներգիայի կառավարման ծրագրային ապահովման առկայություն / Կապի հաղորդակցության բնիկը RJ45 SNMP քարտի միջոցով / SNMP քարտը պետք է ունենա լեդ ցուցիչ / SNMP պետք է աշխատի առնվազն հետևյալ պրոտոկոլներով TCP/IP, UDP, SMTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3, SMTP / Սարքը պետք է ունենա սառը մեկնարկի հնարավորություն / Սարքի ինֆորմացիան պետք է արտացոլվի պտտվող պանելի վրա / Ներկառուցված շրջանցման հնարավորություն / Հովացման համար օդը պետք է վերցնի դիմացից, իսկ տաք օդը դուրս գա սարքի հետևի հատվածից / Մշտական լարման և հաճախականության աջակցության գործառույթ / Ավտոմատ ապահովիչի առկայություն / UPS-ի չափերը չպետք է գերազանցի 600 x 440 x 90 մմ / վթարային անջատման գործառույթ / Մարտկոցների տուևի. Նոմինալ լարումը 12Վ / Մարտկոցների մինիմում քանակը տուևի մեջ պետք է լինի 20 հատ / Պաշտպանություն

				<p>գերբեռնվածությունից մինիմում 50A / Մարտկոցների տուփի չափերը չպետք է գերազանցի 600 x 440 x 140 մմ / Սարքը մարտկոցների տուփի հետ միասին պետք է զբաղեցնի առավելագույնը 5U բարձրություն/ Սարքը պետք է ունենա պահարանի մեջ ամրացման համար անհրաժեշտ դետալներ/ Սարքերի համար անհրաժեշտ է տրամադրել արտադրողի կողմից հավաստագիր (MAF): Անխափան սնուցման սարքի համար անհրաժեշտ է 2 տարի երաշխիք, որի սպասարկումը պետք է Հայաստանում իրականացնի պաշտոնական սերվիս կենտրոնը: Մարտկոցների երաշխիքը՝ 18 ամսից ոչ պակաս:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					