

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                           |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը          | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 29              | APC                | APC by Schneider Electric | APC     | APC                 | <p>APC SRT6KXLI / "Տիպ - կրկնակի վերափոխում(Online) Մուտքային լարումը - 220/230Վ մուտքային հաճախականությունը ոչ պակաս քան 40-70Հց Մուտքային լարման տիրույթը նորմալ գործելու համար (առանց մարտկոցի ռեժիմին անցնելու) 100% բեռի դեպքում - ոչ պակաս 160վ-275Վ 50% բեռի դեպքում - ոչ պակաս 100վ-275Վ Ելքային հզորություն - 6կՎԱ Արդյունավետ հզորություն - 6.0կՎՏ Ելքային լարումը - 220/230Վ Ելքային լարման տեսակը - սինուսոիդային Ելքային լարման աղավաղում - 2%</p> |

Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլեկտրոցանցի հետ) - 50/60Հց ; 6 հատ IEC 60320 C13 տիպի ելքային միակցիչ 4 հատ IEC 60320 C19 տիպի ելքային միակցիչ Միացված ժամանակ մարտկոցների փոփոխման հնարավորություն LCD Display Էկրանի առկայություն որտեղ արտացոլվում է մանրամասն տեղեկատվություն իր վիճակի եւ պարամետրերի մասին, շահագործման ռեժիմի, բեռնվածության (կվտ), մարտկոցի կարգավիճակի, մուտքային / ելքային լարման (Վ) և հաճախականության (Հց); Ցանցային կառավարման հնարավորություն RJ-45 մուտքով Աշխատանքային միջավայր- 0-95% RH, -15-+45°C (non-condensing) Աղմուկի մակարդակ- ոչ ավել քան 55dBA Ձայնային ազդանշանների առկայություն` խնդիրների առաջացման պարագայում Առաջարկվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետում պետք է սպասարկվեն ՀՀ-ում գտնվող

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>սարքավորման արտադրողի կողմից արտոնագրված առնվազն 1 երաշխիքային սպասարկման կենտրոնում ոչ պակաս քան 3 տարի մատակարարման պահից(մարտկոցների համար առնվազն 2 տարի): Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի վերը նշված արտոնագրված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի արտոնագրի պատճեն, ինչպես նաև արտադրողի կողմից նամակ հավաստագիր (MAF):"</p> |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                           |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак             | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 29         | APC                    | APC by Schneider Electric | APC   | APC                        | APC SRT6KXLI / "Տիպ - կրկնակի վերափոխում(Online) Մուտքային լարումը - 220/230Վ մուտքային հաճախականությունը ոչ պակաս քան 40-70Հց Մուտքային լարման տիրույթը նորմալ գործելու համար (առանց մարտկոցի ռեժիմին անցնելու) 100% բեռի դեպքում - ոչ պակաս 160վ-275Վ 50% բեռի դեպքում - ոչ պակաս 100վ-275Վ Ելքային հզորություն - 6կՎԱ Արդյունավետ հզորություն - 6.0կՎՏ Ելքային լարումը - 220/230Վ Ելքային լարման տեսակը - սինուսոիդային Ելքային լարման աղավաղում - 2% |

Ելքային հաճախականությունը (սինխրոնացված էլեկտրոցանցի հետ) - 50/60Հց ; 6 հատ IEC 60320 C13 տիպի ելքային միակցիչ 4 հատ IEC 60320 C19 տիպի ելքային միակցիչ Միացված ժամանակ մարտկոցների փոփոխման հնարավորություն LCD Display Էկրանի առկայություն որտեղ արտացոլվում է մանրամասն տեղեկատվություն իր վիճակի եւ պարամետրերի մասին, շահագործման ռեժիմի, բեռնվածության (կվտ), մարտկոցի կարգավիճակի, մուտքային / ելքային լարման (Վ) և հաճախականության (Հց); Ցանցային կառավարման հնարավորություն RJ-45 մուտքով Աշխատանքային միջավայր- 0-95% RH, -15-+45°C (non-condensing) Աղմուկի մակարդակ- ոչ ավել քան 55dBA Ձայնային ազդանշանների առկայություն` խնդիրների առաջացման պարագայում Առաջարկվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետում պետք է սպասարկվեն ՀՀ-ում գտնվող

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>սարքավորման արտադրողի կողմից արտոնագրված առնվազն 1 երաշխիքային սպասարկման կենտրոնում ոչ պակաս քան 3 տարի մատակարարման պահից(մարտկոցների համար առնվազն 2 տարի): Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի վերը նշված արտոնագրված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի արտոնագրի պատճեն, ինչպես նաև արտադրողի կողմից նամակ հավաստագիր (MAF):"</p> |
|--|--|--|--|--|--|