

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՅՈՒՊԼԱՍՏ ՓԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Նյուպլաստ | Newplast | 200 NP-սև | Նյուպլաստ | Պոլիէթիլեն PE 100 ճնշ. խող., PN8,32մմ, Հումքը՝ PE100 Արտաքին տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 32մմ: Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1.8-1.9մմ: Խողովակի կրիտիկական աստիճանի մասնագիտացված լաբորատորիայի փորձաքննական արձանագրություն: PE 100 հումքի օգտագործման համար հիմնավոր փաստաթուղթ(հումքի ծագման փաստաթուղթ): Որակի սերտիֆիկատ, ոչ թե հավաստագիր: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ньюпласт ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Ньюпласт | Newplast | 200 НП-чр | Ньюпласт | Полиэтилен ПЭ 100 давление. Труба: PN8,32 мм, Сырье: ПЭ100 Наружный диаметр: не менее 32 мм. Толщина стенки: не менее 1,8-1,9 мм. Протокол экспертизы специализированной трубной лаборатории критической степени. |