

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
19	<p>Сapфир-22EMA/ДИБ/3Н/2320М/МПЗ/ 11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП , Ըստ տեխնիկական պահանջի՝ ТУ4212-080-13282997-2010, Սխալանքի գործակիցը՝ ±0,5%; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման սահմանը՝ ±0,8կՊա; ատոմակայնների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 3Н: Համապատասխան տեխնոլոգիական չափիչ-կարգավորիչով՝ ИРТ 5922А-МВ/3НУ/В/т0550/360П/ГП ըստ տեխնիկական պահանջի՝ ТУ4220-040-13282997-02 ներկառուցված սնման աղբյուր =24В, 4 կայանք, 4ռելե, Ելքային ազդանշանը՝ 0÷5/4÷20մԱ Կատարման տեսակը՝ ատոմային (բարձր հուսալիությամբ)</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ሀሀዊሪቤቤሪሀሪሀሪሀሪ ሀሪሪ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ረረረረ-ረረረረረረ-109/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	Сапфир-2ЕМА/ДИВ/ЗН/2320М/МПЗ/11V /УХЛЗ.1(-25...+80)/050/±0,8кПа/-/42/М20/ШР22/360П/ГП по техническому условию ТУ4212-080-13282997-2010 Класс точности - ±0,5%; Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 4÷20мА; Предел измерения - ±0,8кПа;Для атомных станций, класс безопасности ЗН С соответствующим технологическим измерителем-регулятором ИРТ 5922А-МВ/ЗНУ/В/t0550/360П/ГП по техническому условию ТУ4220-040-13282997-02, Встроенный источник питания =24В, 4 уставки, 4 реле, Выходной сигнал 0÷5/4÷20мА Вид исполнения: атомное (повышенной надежности)