

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿԵՆՑԱՂ/2022/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Յարպոժինվեստ | Յարպոժինվեստ | կրակմարիչ ԿՓ-2 | Յարպոժինվեստ | Փոշիով կրակմարիչ՝ լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.0+-0.1 կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 ՄՊա, շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ ոչ պակաս՝ 2 մետրից, օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C, կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 3.6 կգ, բարձրությունը ոչ ավել՝ 370 մմ, իրանի տրամագիծը ոչ ավել՝ 120 մմ, կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի, կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի: Կրակմարիչը պետք է ունենա |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | հարմարեցված կախիչ տրանսպորտային միջոցներում ամրացնելու համար՝ կախիչին կապող մասը՝ ռետինե կամ մետաղական գոտիով: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՇԵՆՑԱԴ/2022/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Ярпожинвест | Ярпожинвест | Огнетушитель ОП-2 | ООО Ярпожинвест | Порошковый огнетушитель, масса заряжаемого порошка: 2,0+-0,1 кг, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,2 МПа, расстояние до наконечника при работе не менее 2 метров, эксплуатируется и обслуживается -40 0С +50 0С, общий вес огнетушителя 3,6 кг, высота не более 370 мм, диаметр корпуса не более 120 мм, срок годности огнетушителя 10 лет, время перезарядки огнетушителя 4,5 года. Огнетушитель должен иметь подвеску, приспособленную для крепления в транспортных |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | средствах, с резиновым или металлическим хомутом, соединяющим подвеску с подвеской. |
|--|--|--|--|--|--|