

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	Անխափան սնուցման աղբյուր	Ելքային հզորությունը 40 կՎտ / 40 կՎԱ Անվանական ելքային լարում 400 ՅՓԻ Ելքային լարման աղավաղում 3%-ից պակաս Ելքային հաճախականություն 50 Հց, 60 Հց Ելքային լարման հանդուրժողականություն +/- 1% Ելքային լարումը THD < 2% գծային բեռ Անվանական մուտքային լարում 400 ՅՓԻ Invertor Type 3 Level IGBT կոմուտացիա PWM տեխնոլոգիայով Մուտքի հաճախականություն 45 - 65 Հց Չուղահեռ հնարավորություն մինչև 6, OnSite Paralleling, հզորության կամ ավելորդության

համար SNMP քարտի  
հնարավորություն Այո Առանձին  
հիմնական և շրջանցող  
մուտքագրման տարբերակ Այո  
«Մուտքային լարման միջակայք  
հիմնականի համար  
գործառնություններ» 312 - 467 Վ  
Առավելագույն մուտքային հոսանք  
72 Ա Ներածման հզորության  
գործակիցը լրիվ  
ծանրաբեռնվածության դեպքում  
>0,99 Մարտկոցի տեսակը VRLA,  
ներքին Տևողությունը 70%  
Բեռնվածություն @ >22 րոպե Լսելի  
աղմուկ միավորի մակերևույթից 1  
մետր հեռավորության վրա 50%  
բեռնվածությամբ <60 դԲ Երաշխիք  
1 տարի տեղում վերանորոգում կամ  
փոխարինում գործարանային  
լիազորված Start-Up-ով  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 -  
40 °C Առցանց ջերմային ցրում  
1672.0BTU/ժ Պաշտպանության  
դասի IP 20 Կրկնակի  
փոխակերպման առցանց  
տրանսֆորմատոր անվճար;  
Հզորության գործակից 1 Անցնելով  
ամուր չեզոք UPS-ի տոպոլոգիա  
Օնլայն կրկնակի փոխակերպում VFI

				<p>SS 111 UPS-ի ճարտարապետություն Կանգնեք միայնակ, առանց տրանսֆորմատորի, տեղում գուլգահեռ In/Out փուլ Կազմաձևում Երեք փուլ Երեք փուլ Չեզոք չեզոք Անցնելով անջատման տեխնոլոգիայի 3 մակարդակի IGBT Backfeed Protection Ներքին, ստանդարտ Ելքային ալիքի ձևը ցանցի շահագործման վրա Սինուսոիդային Մարտկոցի աշխատանքի վրա Ելքային ալիքի ձևը Սինուսոիդային Ստանդարտներ EN 620401, EN 620402, EN 620403 Legrand KEOR T EVO 40 kVA կամ համարժեք: Արտադրողի լիազորագիր նամակի (MAF) արկայությունը պարտադիր է: Ատտադրողի կողմից արտոնագրված Երևան քաղաքի տարածքում սերվիս կենտրոնի առկայությունն նամակը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					