

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Նուլինա» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ձայնային ազդանշանային սարքեր՝ էլեկտրաշչակ C-40 (միաֆազ) կամ համարժեք մոդելի էլեկտրաշչակ (միաֆազ) /տեղադրումով և կարգաբերումով/ թվով 14 հատ Տեխնիկական բնութագիր՝ 1. Ձայնային ճնշման մակարդակը շչակի առանցքից մեկ մետր հեռավորության վրա, ԴԲ՝ ոչ պակաս 120 2. Ձայնային տատանումների հաճախականությունը Հերց 400-500 3. Սնուցող ցանցի նվազագույն հաճախականությունը, Հերց 50 4. Սնուցող ցանցի լարումը, Վ 220+/-10% 5. Աշխատանքային անիվի պտտման նվազագույն հաճախականությունը, պտ/րոպ 3000 6. Շարժիչի հզորությունը Կվտ, ոչ պակաս 3 7. Ծավալային չափսեր, մմ., ոչ ավել՝ Բարձրություն 575-580 Տրամագիծ 740-750 8. Քաշ, կգ., ոչ ավել 70 Տեղադրման պահանջներ՝ 1. Տեղադրում՝ 1) Թեք և ուղիղ տանիքներում տեղադրվում է ամենաբարձր կետում. 2) Մոտակա պատից ոչ պակաս քան 5-մ հեռավորության վրա. 3) Մալուխներն անցկացվում և միացվում են էլեկտրական վահանակին, ազդարարման համար տեղադրվում է ավտոմատ անջատիչ: 2. Տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ (անհրաժեշտ պարագաները իր մեջ ներառում են՝ մալուխներ՝ 3x2.5 մմ² պղնձե հաղորդալար միաֆազ հոսանքի համար, ավտոմատ անջատիչ (рубильник), ամրացման համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ պտուտակ, հեղույս (болт), տափողակ (шайба), մալուխների համար նախատեսված ամրակներ, անհրաժեշտության դեպքում կոնստրուկցիաների՝ ոտնակի կամ այլ հարմարանքի պատրաստում):</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Նոլինա» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Ձայնային ազդանշանային սարքեր՝ Էլեկտրաշչակ C-40 (միաֆազ) կամ համարժեք մոդելի Էլեկտրաշչակ (միաֆազ) /տեղադրումով և կարգաբերումով/ թվով 14 հատ Տեխնիկական բնութագիր՝ 1. Ձայնային ճնշման մակարդակը շչակի առանցքից մեկ մետր հեռավորության վրա, ԴԲ՝ ոչ պակաս 120 2. Ձայնային տատանումների հաճախականությունը Հերց 400-500 3. Սնուցող ցանցի նվազագույն հաճախականությունը, Հերց 50 4. Սնուցող ցանցի լարումը, Վ 220+/-10% 5. Աշխատանքային անիվի պտտման նվազագույն հաճախականությունը, պտ/րոպ 3000 6. Շարժիչի հզորությունը Կվտ, ոչ պակաս 3 7. Ծավալային չափսեր, մմ., ոչ ավել՝ Բարձրություն 575-580 Տրամագիծ 740-750 8. Քաշ, կգ., ոչ ավել 70 Տեղադրման պահանջներ՝ 1. Տեղադրում՝ 1) Թեք և ուղիղ տանիքներում տեղադրվում է ամենաբարձր կետում. 2) Մոտակա պատից ոչ պակաս քան 5-մ հեռավորության վրա. 3) Մալուխներն անցկացվում և միացվում են էլեկտրական վահանակին, ազդարարման համար տեղադրվում է ավտոմատ անջատիչ: 2. Տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ (անհրաժեշտ պարագաները իր մեջ ներառում են՝ մալուխներ՝ 3x2.5 մմ2 պղնձե հաղորդալար միաֆազ հոսանքի համար, ավտոմատ անջատիչ (рубильник), ամրացման համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ պտուտակ, հեղույս (болт), տափողակ (шайба), մալուխների համար նախատեսված ամրակներ, անհրաժեշտության դեպքում կոնստրուկցիաների՝ ոտնակի կամ այլ հարմարանքի պատրաստում):</p>