

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Իշխանյան Չարմայիլի ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-07/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 12 | Հրդեհային ծխի,երկլարային: • «Հերթապահ » և «Հրդեհ» ռեժիմների լուսային արտապատկերում, • Սնուցման լարումը 9 Վ÷30Վ, • Ազդասարքի աշխատանքի զգայունությունը ոչ ավել քան 9 վայրկյան, • Միջին աշխատանքային ժամաքանակը մինչ խոտանումը 60000 ժամ, • Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի. • Ազդասարքի Էլեկտրական սնուցումը իրականացվում է հաստատուն 9 Վ÷30Վ լարումով, հնարավոր է սնող լարման բևեռների փոփոխություն` 100մվ տևողությամբ և առնվազն 0.7 վայրկյան կրկնման տևողությամբ: • 20Վ սնուցման լարման դեպքում սնուցման առավելագույն հոսանքը 45մկԱ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Աշոտ Իշխանյան Չարմայիլի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 12 | Հրդեհային ծխի,երկլարային: • «Հերթապահ » և «Հրդեհ» ռեժիմների լուսային արտապատկերում, • Սնուցման լարումը 9 Վ÷30Վ, • Ազդասարքի աշխատանքի զգայունությունը ոչ ավել քան 9 վայրկյան, • Միջին աշխատանքային ժամաքանակը մինչ խոտանումը 60000 ժամ, • Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի. • Ազդասարքի էլեկտրական սնուցումը իրականացվում է հաստատուն 9 Վ÷30Վ լարումով, հնարավոր է սնող լարման բևեռների փոփոխություն` 100մվ տևողությամբ և առնվազն 0.7 վայրկյան կրկնման տևողությամբ: • 20Վ սնուցման լարման դեպքում սնուցման առավելագույն հոսանքը 45մկԱ: |