

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Իշխանյան Չարմայիլի ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-07/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	Հրդեհային ծխի,երկլարային: • «Հերթապահ » և «Հրդեհ» ռեժիմների լուսային արտապատկերում, • Սնուցման լարումը 9 Վ÷30Վ, • Ազդասարքի աշխատանքի զգայունությունը ոչ ավել քան 9 վայրկյան, • Միջին աշխատանքային ժամաքանակը մինչ խոտանումը 60000 ժամ, • Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի. • Ազդասարքի Էլեկտրական սնուցումը իրականացվում է հաստատուն 9 Վ÷30Վ լարումով, հնարավոր է սնող լարման բևեռների փոփոխություն` 100մվ տևողությամբ և առնվազն 0.7 վայրկյան կրկնման տևողությամբ: • 20Վ սնուցման լարման դեպքում սնուցման առավելագույն հոսանքը 45մկԱ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Աշոտ Իշխանյան Չարմայիլի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Հրդեհային ծխի,երկլարային: • «Հերթապահ » և «Հրդեհ» ռեժիմների լուսային արտապատկերում, • Սնուցման լարումը 9 Վ÷30Վ, • Ազդասարքի աշխատանքի զգայունությունը ոչ ավել քան 9 վայրկյան, • Միջին աշխատանքային ժամաքանակը մինչ խոտանումը 60000 ժամ, • Միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի. • Ազդասարքի էլեկտրական սնուցումը իրականացվում է հաստատուն 9 Վ÷30Վ լարումով, հնարավոր է սնող լարման բևեռների փոփոխություն` 100մվ տևողությամբ և առնվազն 0.7 վայրկյան կրկնման տևողությամբ: • 20Վ սնուցման լարման դեպքում սնուցման առավելագույն հոսանքը 45մկԱ: