ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Հրդեհային-կրակի, պայթյունակայուն, երկլարային միացման սխեմայով, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ, ալիքի երկարության միջակայքը 165նմ ÷ 260նմ: Պայթունակայունության աստիճանը 1ExdIICT6/T5 համաձայն ГОСТ 14254-96-ի, ազդասարքի կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IP66: Ազդասարքի կլիմատիկական տիպը УХЛ1 Л համաձայն ГОСТ 14254-96-ի: Ազդասարքի կազմվածքը թույլ է տալիս հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերով մոնտաժում: Ազդասարքի սնուցումը իրականացվում է հրդեհային ազդանշանային շլեյֆից՝12-30Վ: Աշխատած վիճակում ազդասարքի հոսանքը՝ ոչ ավել քան 20մԱ, իսկ լարումը ոչ պակաս քան 8Վ: Ազդասարքի աշխատելու դեպքում նրա ելքային ազդանշանը պահպանվում է կրակի ճառագայթման ազդեցությունը դադարելու դեպքում: Սնուցման 12Վ լարման, ազդասարքի երկլարային միացման դեպքում հերթապահ ռեժիմում սնուցման հոսանքը կազմում է ոչ ավել քան 0.2մԱ: Հակադարձ բևեռականությամբ լարման սնուցման դեպքում հերթապահ հոսանքը ոչ ավել քան 5մկԱ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50°C ÷ + 55°C: Օդի առավելագույն թույլատրելի հարաբերական խոնավությունը + 40°C ջերմության դեպքում 90%: Ազդասարքի տեսանելիության անկյունը առնվազն 95°: Չափերը ոչ ավել քան 105 x 105 x 90մմ, քաշը ոչ ավել քան 1,1կգ, միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի: Կորպուսը պատված է անտիստատիկ պոլիմերա-էպոքսիդային նյութով: Ազդասարքի էլեկտրական հոսանքով հոսանքահարվելուց պաշտպանության աստիճանը՝ II համաձայն ГОСТ 12.2.007.0-75-ի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	