

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-07/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 13                 | <p>Հրդեհային ծխի գծային Ազդասարքի աշխատելու աստիճանը համապատասխանում է հնարավոր չորս տրված արժեքներից որևէ մեկին՝ 1 դԲ (20%), 1,5 դԲ (30%), 2,2 դԲ (40%) և 3 դԲ (50%): Ընդունիչ-հաղորդիչ և ռեֆլեկտոր-անդրադարձիչի միջև եղած հեռավորությունը՝ առնվազն 60մ : Մեկ ազդասարքի կողմից պահպանվող նվազագույն լայնությունը՝ 9 մ, իսկ պահպանվող առավելագույն հնարավոր մակերեսը՝ 300մ<sup>2</sup>: Ազդասարքի սնուցման լարումը 10Կ÷30Կ: Նորմալ ռեժիմում սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0.7մԱ: Ելքային «Ռիշադրություն» ազդանշանի ձևավորման ռեժիմում սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 10մԱ, «Հրդեհ » ռեժիմում ոչ ավել քան 35մԱ, «Անսարքություն » ռեժիմում ոչ ավել քան 0.85մԱ: Հակադարձ բևեռականության լարմամբ սնվելու սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 2մկԱ: Օպտիկական ճառագայթի հզորության առավելագույն նվազեցումը 3դԲ զգայունության կոմպենսացիայի դեպքում կազմում է 50 %: Չափերը ոչ ավել քան 135×120×105մմ, ընդունիչ-հաղորդիչի քաշը ոչ ավել քան 0.8կգ: Ստանդարտ տեսակի ռեֆլեկտոր-անդրադարձիչի չափերը ոչ ավել քան 250×210×15մմ, քաշը ոչ ավել քան 0.42կգ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30°C ÷ + 55°C: Կորպուսի պաշտպանության աստիճանը՝ IP 40, միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕАДЦПФ-07/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 13         |                            |