ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
13	Հրդեհային ծխի գծային Ազդասարքի աշխատելու աստիճանը համապատասխանում է հնարավոր չորս տրված արժեքներից որևէ մեկին՝1դԲ (20%), 1,5 դԲ (30%), 2,2 դԲ (40%) и 3 դԲ (50%): Ընդունիչ-հաղորդիչ և ռեֆլեկտոր-անդրադարձիչի միջև եղած հեռավորությունը՝ առնվազն 60մ : Մեկ ազդասարքի կողմից պահպանվող նվազագույն լայնությունը՝ 9 մ, իսկ պահպանվող առավելագույն հնարավոր մակերեսը՝300մ2: Ազդասարքի սնուցման լարումը 10Վ÷30Վ: Նորմալ ռեժիմում սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 0.7մԱ: Ելքային «ՈՒշադրություն» ազդանշանի ձևավորման ռեժիմում սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 10մԱ, «Հրդեհ » ռեժիմում ոչ ավել քան 35մԱ, «Անսարքություն » ռեժիմում ոչ ավել քան 0.85մԱ: Հակադարձ բևեռականության լարմամբ սնվելու սնուցման հոսանքը ոչ ավել քան 2մկԱ: Օպտիկական ճառագայթի հզորության առավելագույն նվազեցումը 3դԲ զգայունության կոմպենսացիայի դեպքում կազմում է 50 %: Չափերը ոչ ավել քան 135×120×105մմ, ընդունիչ-հաղորդչի քաշը ոչ ավել քան 0.8կգ: Ստանդարտ տեսակի ռեֆլեկտոր-անդրադաձիչի չափերը ոչ ավել քան 250×210×15մմ, քաշը ոչ ավել քան 0.42կգ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30°C ÷ + 55°C: Կորպուսի պաշտպանության աստիճանը՝ IP 40, միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
13	