

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Մոբիակ Ս.Ա.	Մոբիակ Ս.Ա.	կրակմարիչ կփ-1 կգ	Մոբիակ Ս.Ա.	Փոշիով կրակմարիչ՝ լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 1+-0.1 կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.7-3 ՄՊԱ, շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ ոչ պակաս՝ 2.5 մետրից, օգտագործվում և պահպանվում է -30-40 0C +50-60 0C, Հրդեհի մարման հնարավորությունը B դասը ոչ պակաս 55-ից, A դասը 8-ից կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 2.5 կգ-ից ոչ ավել, բարձրությունը՝ 260 - 300 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 80 - 105 մմ, կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10

					<p>տարի,կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը` 4.5 տարի մատակարարման պահից, պետք է լինի նոր չօգտագործված: Կրակմարիչը պետք է ունենա ամրացնելու համար կախիչ: Կրակմարիչը պետք է լինի ԳՕՍՏ EN 3,CE 0029, KM 675727, SP115/19 համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳԼ ՈՍ ԷՍՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Мобиак С.А.	Мобиак С.А.	Огнетушитель ОП-1 кг	Мобиак С.А.	Огнетушитель порошковый, масса заряженного порошка: 1+-0,1 кг, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,7-3 МПа, расстояние до наконечника при работе не менее 2,5 метров, б/у и техническое обслуживание -30- 40 0С +50-60 0С, класс огнетушащей способности В не менее 55, класс А не менее 8, общий вес огнетушителя не более 2,5 кг, высота: 260 - 300 мм, диаметр корпуса: 80 - 105 мм, срок годности огнетушителя: 10 лет, срок перезарядки огнетушителя: 4,5

					<p>года с даты поставки, должен быть новым, неиспользованным.</p> <p>Огнетушитель должен соответствовать ГОСТ ЕН 3, СЕ 0029, КМ 675727, СП115/19.</p> <p>Обязательно иметь огнетушитель подвеска для крепления.</p>
--	--	--	--	--	---