

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Բի Էն ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակները նախատեսված են 220/110 կՎ լարման օդային գծերի յուրաքանչյուր հենարանի վրա 2 կողմից ամրացնելու համար: Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակների չափսերը՝ 300 X 200 մմ, նյութը՝ ցինկապատ թիթեղից 0.8 մմ հաստության, որը պետք է լինի ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն: Ցուցանակների վերևի մասում «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ տողը պետք է գրված լինեն 14 մմ բարձրությամբ տեռերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Ցուցանակների այն կողմը, որտեղ պետք է գրված լինեն տեղեկատվությունները ներկված լինի ջրադիմացկուն և ջերմադիմացկուն սպիտակ գույնի ներկով: Ցուցանակների վրայի տեղեկատվությունները պետք է գրված լինեն սև գույնով, շրջանակի մեջ և ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն անգույն լաքով լաքապատված: Օդային գծի լարում, անվանում և հենարան տողերը պետք է գրված լինեն 17 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Օդային գծի անվտանգության գոտի և եզրային հաղորդալարերից հեռավորություն տողերը պետք է գրված լինեն 14 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Հեռախոսի համարներ տողը պետք է գրված լինի 14 մմ բարձրությամբ տառերով և մզեցված ամբողջ ցուցանակի երկարությամբ: Գանգը և կարճ միակցման նշանը պետք է լինի 50 մմ բարձրությամբ ցուցանակի ներքևի աջ և ձախ կողմերում մզեցված: Հենարանի գծանկարը պետք է լինի 70 մմ բարձրությամբ և 50 մմ լայնությամբ ցուցանակի ներքևի միջնամասում, մզեցված: Ցուցանակների անկյունների 4 կողմում պետք է լինի անցքեր 6 մմ տրամագծով: Հենարանների լարումները, անունները և քանակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու</p>

բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի գնման հայտում նշված ներկերի և անգույն լաքի (ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն) որակի հավաստագիր: * Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակների անվանումները և քանակները համաձայն ներկայացվող ցանկի: * Ավտանգության տեղեկատվական ցուցանակների անվանումները, տեսքերը, չափսերը և քանակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: ՑԱՆԿ՝ 2023թ. Ընկերությանն անհրաժեշտ 220 կՎ լարման օդային գծերի ցուցանակների (ըստ քանակների և հենարանների համարների)՝ 1. ԳՅՈՒՄՐԻ՝ 204 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 1 - 17, 28-37, 51-218, 237-245, 2. «ՄԵՂՐԻ -1»՝ 156 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 33-150, 184-201, 214-234, 3. «ՄԵՂՐԻ -2»՝ 145 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 38-113, 151-186, 187-201, 260-265, 4. «Նաիրի»՝ 70 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 1-69, 5. «Անի-1»՝ 40 հատ X 2, հենարանի համարները՝ 1-13, 41-43, 71, 72, 91-93, 107-111, 114-117, 128-130, 137, 138, 143-145 Ծանուցում՝ անհրաժեշտ է վերը նշված 220 կՎ օդային գծերի յուրաքանչյուր հենարանի տեղեկատվական ցուցանակից երկուական հատ՝ ընդհանուր քանակը՝ 1230 հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйч Би Эн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FES-ECXU72P-23/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Информационные таблички безопасности предусмотрены для закрепления с 2-х сторон на каждой опоре воздушной линии напряжением 220/110 кВ. Размеры информационных табличек безопасности: 300 X 200 мм; материал: оцинкованный лист толщиной 0,8 мм, который должен быть термостойким и водостойким. В верхней части табличек строка ЗАО «Высоковольтные электросети» должна быть написана жирным шрифтом по всей длине таблички и буквами высотой 14 мм. Та сторона табличек, где должна быть написана информация, должна быть окрашена белой термостойкой и водостойкой краской. Информация на табличках должна быть написана в рамке, чёрным цветом и покрыта термостойким и водостойким бесцветным лаком. Строки: напряжение воздушной линии, наименование и опора, должны быть написаны жирным шрифтом по всей длине таблички и буквами высотой 17 мм. Строки: зона безопасности воздушной линии и расстояние крайних проводов, должны быть написаны жирным шрифтом по всей длине таблички и буквами высотой 14 мм. Строка телефонный номер должна быть написана жирным шрифтом по всей длине таблички и буквами высотой 14 мм. Знаки черепа и короткого замыкания должны быть выделены жирным чёрным цветом, высотой 50 мм в правой и левой нижней стороне. Графический рисунок опоры должен быть выделен жирным чёрным цветом, высотой 70 мм и шириной 50 мм, по середине, в нижней части таблички. На 4-х углах табличек должны быть отверстия диаметром 6 мм. Вид и размеры табличек согласно приложенным образцам, а напряжение, наименование и количество опор согласовать с Заказчиком. * Перевозку и разгрузку товара осуществляет Исполнитель. * Участник должен</p>

предоставить сертификат качества на краски и бесцветный лак (термостойкий и водостойкий), указанных в запросе котировок. * Наименование и количество информационных табличек безопасности согласно прилагаемому списку. * Наименование, текст, размеры и количество информационных табличек безопасности согласовать с Заказчиком. Табличек, необходимых для Компании, устанавливаемых на воздушных линиях 220/110 кВ 2023 г. (по количеству и номеру опор): 1. ГЮМРИ: 204 штук X 2, Номера опор: 1 - 17, 28-37, 51-218, 237-245 2. «МЕГРИ -1»: 156 штук X 2, Номера опор: 33-150, 184-201, 214-234 3. «МЕГРИ -2»: 145 штук X 2, 38-113, 151-186, 187-201, 260-265 4. «НАИРИ»: 70 штук X 2, Номера опор: 1-69 5. «АНИ-1»: 40 штук X 2, Номера опор: 1-13, 41-43, 71, 72, 91-93, 107-111, 114-117, 128-130, 137, 138, 143-145 Примечание: Информационных табличек, из вышеперечисленных, необходимы по две, для каждой опоры воздушной линии 220 кВ: ИТОГО: 1230