

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) ; Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 100կՎԱ/100կՎտ; Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար ; Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար; Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար

նախատեսված կյանքի տևողությամբ; Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 32 հատ, ոչ պակաս քան 100ԱԺ ; Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 100կՎտ; Մուտք; Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում; Լարման տատանում տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 305-ից մինչև 475 Վ տիրույթում ; Հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 45-ից 65 Հց տիրույթում; Փոխակերպիչի տեսակը՝ IGBT; Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 3% (100% ոչ գծային բեռի դեպքում); Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.97; Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն ; ԵԼԹ; Նոմինալ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100 կՎԱ; Ակտիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100կՎտ; Հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.97; Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում; Լարման կարգավորումը՝ ոչ ավելի քան $\pm 1\%$; Ընդհանուր հարմոնիկ

շեղումը՝ ոչ ավելի քան 2% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում); Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 92% (100% բեռի դեպքում); Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT; Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե; Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց; Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց ; Այլ տվյալներ; ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների փոփոխական հոսանքից: ; Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 40Ա; Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեռ միանալու (ոչ պակաս քան 4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: ; Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի

առկայություն; Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը;;

Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն;

Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ; ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C; ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 950x800x1800 մմ; UPS-ը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 ;

Լրակազմ և պարագաներ;

Տեղադրում և մեկնարկ ;

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ;

Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

են լիարժեք գործունեության համար ; Մոնտաժային կյուբերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համաձայն: EN62040-1, EN62040-2

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом < UC-EUA0702F-2023/44 > ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) ; Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 100կՎԱ/100կՎտ; Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար ; Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար; Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար

նախատեսված կյանքի տևողությամբ; Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 32 հատ, ոչ պակաս քան 100ԱԺ ; Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 100կՎտ; Մուտք; Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում; Լարման տատանում տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 305-ից մինչև 475 Վ տիրույթում ; Հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 45-ից 65 Հց տիրույթում; Փոխակերպիչի տեսակը՝ IGBT; Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 3% (100% ոչ գծային բեռի դեպքում); Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.97; Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն ; ԵԼԹ; Նոմինալ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100 կՎԱ; Ակտիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100կՎտ; Հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.97; Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում; Լարման կարգավորումը՝ ոչ ավելի քան $\pm 1\%$; Ընդհանուր հարմոնիկ

շեղումը՝ ոչ ավելի քան 2% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավելի քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում); Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 92% (100% բեռի դեպքում); Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT; Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե; Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց; Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց ; Այլ տվյալներ; ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների փոփոխական հոսանքից: ; Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 40Ա; Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեռ միանալու (ոչ պակաս քան 4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: ; Ստատիկ և ձեռքի զուգահեռագծի

առկայություն; Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը;;

Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն;

Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ; ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C; ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 950x800x1800 մմ; UPS-ը պետք է համապատասխանի հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 ;

Լրակազմ և պարագաներ;

Տեղադրում և մեկնարկ ;

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ;

Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

				<p>են լիարժեք գործունեության համար ; Մոնտաժային կյուրերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք; EN62040-1, EN62040-2</p>
--	--	--	--	--