

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լոկատոր ՓԲԸ-ն ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/111 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Լոկատոր ՇԿՀ	Լոկատոր	Լոկատոր ՇԿՀ	«Լոկատոր» ՓԲԸ	Շչակի կառավարման թվային համակարգ «ՇԿՀ ԼՈԿԱՏՈՐ» Հիմնական ֆունկցիոնալ պահանջներ՝ Ազդանշանի հեռահար ակտիվացում և ապաստիվացում հետևյալ կապի տեսակներով՝ 1. GSM կապի միջոցով՝ զանգով և SMS հաղորդագրությամբ: Համացանցի միջոցով՝ լարային՝ Ethernet և անլար՝ GPRS (VPN ցանցում աշխատելու հնարավորություն ստատիկ IP-ով): Ազդարարման հնարավորություն՝ առանց որևէ կապի միջոց օգտագործելու՝ անմիջապես բլոկի վրա կամ

առանձին տեղադրված կոճակով:
Կոճակը սեղմելով ազդարարումը
պետք է կատարվի է ավտոմատ
կերպով: Կուտակիչային մարտկոց՝
ցանցի խափանման դեպքում սարքի
հետ կապ պահպանելու համար:
Կարգավորման հնարավորություն՝
համակարգչի օգնությամբ: Շչակի
ակտիվացման և
ապասկտիվացման վերաբերյալ
տեղեկատվության պահպանման և
հաղորդման հնարավորություն: ՇԿԼ-
ը պետք է ապահովի համայնքում
առկա և գործող «C-40, C-40c, C-28,
C30-2» և այլ համարժեք մոդելների
շչակների կառավարումը: ՇԿՀ-ի
վիճակի վերաբերյալ
տեղեկատվության դիտարկման
հնարավորություն (ֆազերի կորստի,
լարման, փոխատեղման և
մարտկոցի լարման): Շչակի
գործարկման վիճակի՝ միացված
կամ անջատված լինելու վերաբերյալ
տեղեկատվության դիտարկման
հնարավորություն (ուշադրություն
բոլորին, օդային տազևապ
ազդանշանի կամ ազդարարման
անջատման վերաբերյալ, ինչպես
և անհրաժեշտության դեպքում

այլ նմանատիպ ազդանշանների մասին): ՇԿՀ-ն պետք է ապահովի եռաֆազ և միաֆազ շչակների կառավարման հնարավորություն: ՇԿՀ-ի ծրագրային թարմացումների հնարավորություն: GSM ալեհավաք՝ անլար կապի որակի ապահովման համար: ՇԿՀ-ն պետք է ունենա առնվազն 2 տեսակի ազդարարման հնարավորություն (առանց վերածրագրավորման/վերակարգավորման)՝ Օդային տազնապ (ընդհատումներով ազդանշան), Ուշադրություն բոլորին (չընդհատվող ազդանշան), ինչպես նաև հետագայում ազդարարման հրամանների տեսակների ավելացման և փոփոխման հնարավորություն Տեխնիկական պահանջներ Հիմնական տպասալ: Ավտոմատ անջատիչ՝ առնվազն C 40A (380 և 220 Վ լարմամբ աշխատելու հնարավորությամբ): Մեխանիկական կոնտակտոր 18-22 Ա: Անխափան սնուցման բլոկ (հոսանքի լարման կարգավորիչ): Կուտակչային մարտկոց 12 Վ, 1.2 Ա*Ժ: GSM ալեհավաք (լարի երկարությունը մինչև 500 սմ): ՇԿՀ-ն պետք է ունենա 380 և 220 Վ

				<p>լարմամբ աշխատելու հնարավորություն: ՇԿՀ-ի չափսերը, քաշը և այլ պահանջներ Բարձրություն՝ մինչև -100 սմ: Լայնություն՝ մինչև -50 սմ: Խորություն՝ մինչև -40 սմ: Քաշ՝ մինչև -15 կգ: Նյութ՝ մետաղական Ներկ՝ փոշեներկված կամ ներկված: Պաշտպանվածությունը՝ IP 65: Մատակարարը պետք է մատակարարի Էլ.մալուխ, 2x2.5 ՇՎՎՊ ՎԱԳ, մոտավորապես 350 ԳՄ, ինչպես նաև շչակների մոնտաժի համար անհրաժեշտ պարագաներ (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ):</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛОКАТОР закрытое акционерное общество в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22904-ЕЦХУПФ-23/111 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					