

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ջերմային կարգավորմամբ արկղ՝ նախատեսված անխափան Էլեկտրական սնուցման աղբյուրի տեղադրման համար: - Պաշտպանվածության կարգը՝ IP54, - Օդի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50C-ից +45C աստիճան և օդի հարաբերական խոնավությունը +20C աստիճանի դեպքում՝ 80%, - Աշխատանքային պայմանները՝ ցանկացած եղանակի դրսում շահագործում, - Ջերմային կարգավորման համակարգ, - Չափերը՝ 9U 600մմ-ից ոչ պակաս խորությամբ, - Դուռը առջևից բացվող, փականով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի Մատակարարման լրակազմ - Արկղ 9U 500x650x600 պատված ջերմամեկուսիչ նյութով - 1 հատ - 19" ուղղորդիչ 9U - 4 հատ - Օդափոխման ցանցերի պաշտպանիչ ծածկ - 2 հատ - Վահանակ մալուխային մեկուսամուտքի համար - 1 հատ - Մեկուսամուտք - 5 հատ - Վահանակ 19" DIN-բաշխիչով 4U - 1 աժ. - ԱԷՍ տեղադրման համար հենարանային անկյունակ - 2 հատ - Ավտոմատ անջատիչ 2P 16Ա - 1 հատ - Ավտոմատ անջատիչ 1P 10Ա - 1 հատ - Ավտոմատ անջատիչ 1P 3Ա - 1 հատ - Սնուցման բլոկ ERD-3s - 1 հատ - ERD-3s-ի հեռակա վերահսկման և կառավարման սարքավորում - 1 հատ - Թվային ջերմաստիճանային տվիչ - 1 հատ - Դռան բացման տվիչ (հերկոնային) - 1 հատ - Վարդակների բլոկ - 1 հատ - Գերլարվածության սահմանափակիչ - 1 հատ - Վարդակ DIN-բաշխիչի վրա - 1 հատ - Տաքացուցիչ 150 Վտ 220Վ - 1 հատ - Օդափոխիչ 220Վ - 2 հատ - Օդափոխման ցանց գտիչով - 2 հատ - Ջերմակարգավորիչ (ջեռուցում) - 1 հատ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FSQL-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Ջերմային կարգավորմամբ արկղ՝ նախատեսված անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրի տեղադրման համար: - Պաշտպանվածության կարգը՝ IP54, - Օդի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50C-ից +45C աստիճան և օդի հարաբերական խոնավությունը +20C աստիճանի դեպքում՝ 80%, - Աշխատանքային պայմանները՝ ցանկացած եղանակի դրսում շահագործում, - Ջերմային կարգավորման համակարգ, - Չափերը՝ 9U 600մմ-ից ոչ պակաս խորությամբ, - Դուռը առջևից բացվող, փականով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի Մատակարարման լրակազմ - Արկղ 9U 500x650x600 պատված ջերմամեկուսիչ նյութով - 1 հատ - 19" ուղղորդիչ 9U - 4 հատ - Օդափոխման ցանցերի պաշտպանիչ ծածկ - 2 հատ - Վահանակ մալուխային մեկուսամուտքի համար - 1 հատ - Մեկուսամուտք - 5 հատ - Վահանակ 19" DIN-բաշխիչով 4U - 1 աժ. - ԱԷՍ տեղադրման համար հենարանային անկյունակ - 2 հատ - Ավտոմատ անջատիչ 2P 16Ա - 1 հատ - Ավտոմատ անջատիչ 1P 10Ա - 1 հատ - Ավտոմատ անջատիչ 1P 3Ա - 1 հատ - Սնուցման բլոկ ERD-3s - 1 հատ - ERD-3s-ի հեռակա վերահսկման և կառավարման սարքավորում - 1 հատ - Թվային ջերմաստիճանային տվիչ - 1 հատ - Դռան բացման տվիչ (հերկոնային) - 1 հատ - Վարդակների բլոկ - 1 հատ - Գերլարվածության սահմանափակիչ - 1 հատ - Վարդակ DIN-բաշխիչի վրա - 1 հատ - Տաքացուցիչ 150 Վտ 220Վ - 1 հատ - Օդափոխիչ 220Վ - 2 հատ - Օդափոխման ցանց գտիչով - 2 հատ - Ջերմակարգավորիչ (ջեռուցում) - 1 հատ</p>