

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեներալ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	weichai	<p>Նոմինալ հզորությունը-100/125 կվտ/կվա, վառելիքի տեսակը-դիզել, շարժիչի բազային ելքային հզորությունը՝ 121 կվտ, լարումը-400/230, ելքային հոսանքի հաճախությունը-50հց, հզորության գործակիցը-0.8cosφ, թողարկման համակարգը-Էլեկտրական՝ 24վ- թվով 2 հատ 70Ա-ից բարձր հզորության մարտկոցով, մարտկոցի լիցքավորիչ, փոխանջատիչ-քառաբևեռ, պահուստի ավտոմատ համակարգով՝ ՊԱՄ համակարգ(ABP), հովացման համակարգը-ջրային, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգ, ձայնամեկուսիչ պատյան, կառավարման համակարգ-մոնիթորինգի միջոցով մոդուլային, ֆազերի քանակը-3, շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 6.6-7.3, վառելիքի բաքի ծավալը՝ նվազագույնը 120լ, արդյունավետ խլացուցիչ՝ տեղադրված պատյանի ներսում: Դիզելային գեներատորը լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով: Դիզելային գեներատորի տեղափոխությունը և նախատեսվող տարածքում տեղադրումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ ավտոմատ անջատիչների և Նյուլթերի(Էլեկտրական մալուխ, հաղորդալար, այլ սարքեր) օգնությամբ միացումը Էներգոհամակարգին և փորձարկումը ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվում է մատակարարի կողմից և ներառվում է դիզելային գեներատորի գնի մեջ: Դիզելային գեներատորը լինի նոր և գործարանային փաթեթավորմամբ: Գործարանային երաշխիքը և երաշխիքային սպասարկումը՝ նվազագույնը</p>

		12 ամիս միացման և փորձարկումից հետո, որի ընթացքում խափանվելու դեպքում դիզելային գեներատորը վերանորոգվում է կամ փոխարինվում է նորով մատակարարի կողմից: Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--	--

		<p>գեներատորը վերանորոգվում է կամ փոխարինվում է նորով մատակարարի կողմից: Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:</p>
--	--	--