

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմմ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Վառելիքի ցուցիչի տեղադրում ռեգերվուարի համար մինչև 100տ տարողությամբ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն ռեգերվուառում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 3000 մմ Սնուցման լարում 2.5-75 B Ձերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման

արժեքների ավտոմատ  
կարգաբերման/տրամաչափման  
գործառույթ առկա  
Տեղեկատվության հանման  
ինտերֆեյս RS-232, RS-485  
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,  
քան 0,4 ԲՏ Հոսանքի օգտագործում  
Ոչ ավել, քան 40 ՄԱ Ցուցիչի  
վերնամասի/երևացող հասանելի  
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական  
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26  
կՅ/ՄՄ Ցուցիչի վերնամասի  
/երևացող հասանելի մասի  
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7  
ԲՏ/Մ\*Կ Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային միջակայք - 60  
-ից +80°C Ցուցիչի  
պաշտպանության աստիճան IP69k  
էլեկտրական ուժից մեկուսացում  
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի  
պաշտպանության միջոց  
Կորոզադիմացկուն մետաղական  
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին  
միացնելու միջոց Չբաժանվող  
հերմետիկ կապար հրակայուն և  
կայծականխարգելիչ սարգերի  
միջոցով Երաշխիքային ժամկետ  
Առնվազն 3 տարի Վառելիքի  
մակարդակի ցուցիչը պետք է

				<p>ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է հնարավորություն ունենան համակցել գործող տրանսպորտային միջոցների վերահսկման ծրագրային ապահովման հավելվածին:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-	Վառելիքի ցուցիչի տեղադրում ռեգերվուարի համար մինչև 100տ տարողությամբ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն ռեգերվուառում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 3000 մմ Սնուցման լարում 2.5-75 В Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման

արժեքների ավտոմատ  
կարգաբերման/տրամաչափման  
գործառույթ առկա  
Տեղեկատվության հանման  
ինտերֆեյս RS-232, RS-485  
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,  
քան 0,4 ԲՏ Հոսանքի օգտագործում  
Ոչ ավել, քան 40 ՄԱ Ցուցիչի  
վերնամասի/երևացող հասանելի  
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական  
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26  
կՅ/ՄՄ Ցուցիչի վերնամասի  
/երևացող հասանելի մասի  
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7  
ԲՏ/Մ\*Կ Աշխատանքային  
ջերմաստիճանային միջակայք - 60  
-ից +80°C Ցուցիչի  
պաշտպանության աստիճան IP69k  
էլեկտրական ուժից մեկուսացում  
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի  
պաշտպանության միջոց  
Կորոզադիմացկուն մետաղական  
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին  
միացնելու միջոց Չբաժանվող  
հերմետիկ կապար հրակայուն և  
կայծականխարգելիչ սարգերի  
միջոցով Երաշխիքային ժամկետ  
Առնվազն 3 տարի Վառելիքի  
մակարդակի ցուցիչը պետք է

				<p>ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է հնարավորություն ունենան համակցել գործող տրանսպորտային միջոցների վերահսկման ծրագրային ապահովման հավելվածին:</p>
--	--	--	--	---