

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմմ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Վառելիքի ցուցիչի տեղադրում ռեգերվուարի համար մինչև 100տ տարողությամբ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն ռեգերվուառում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 3000 մմ Սնուցման լարում 2.5-75 B Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման

արժեքների ավտոմատ
կարգաբերման/տրամաչափման
գործառույթ առկա
Տեղեկատվության հանման
ինտերֆեյս RS-232, RS-485
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,
քան 0,4 ԲՏ Հոսանքի օգտագործում
Ոչ ավել, քան 40 ՄԱ Ցուցիչի
վերնամասի/երևացող հասանելի
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26
կՅ/ՄՄ Ցուցիչի վերնամասի
/երևացող հասանելի մասի
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7
ԲՏ/Մ*Կ Աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայք - 60
-ից +80°C Ցուցիչի
պաշտպանության աստիճան IP69k
էլեկտրական ուժից մեկուսացում
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի
պաշտպանության միջոց
Կորոզադիմացկուն մետաղական
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին
միացնելու միջոց Չբաժանվող
հերմետիկ կապար հրակայուն և
կայծականխարգելիչ սարգերի
միջոցով Երաշխիքային ժամկետ
Առնվազն 3 տարի Վառելիքի
մակարդակի ցուցիչը պետք է

				<p>ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է հնարավորություն ունենան համակցել գործող տրանսպորտային միջոցների վերահսկման ծրագրային ապահովման հավելվածին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-	Վառելիքի ցուցիչի տեղադրում ռեգերվուարի համար մինչև 100տ տարողությամբ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն ռեգերվուառում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 3000 մմ Սնուցման լարում 2.5-75 В Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման

արժեքների ավտոմատ
կարգաբերման/տրամաչափման
գործառույթ առկա
Տեղեկատվության հանման
ինտերֆեյս RS-232, RS-485
Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել,
քան 0,4 ԲՏ Հոսանքի օգտագործում
Ոչ ավել, քան 40 ՄԱ Ցուցիչի
վերնամասի/երևացող հասանելի
մասի դիէլեկտրական/էլեկտրական
ությունից մեկուսացումը առնվազն 26
կՅ/ՄՄ Ցուցիչի վերնամասի
/երևացող հասանելի մասի
ջերմակայունությունը առնվազն 0,7
ԲՏ/Մ*Կ Աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայք - 60
-ից +80°C Ցուցիչի
պաշտպանության աստիճան IP69k
էլեկտրական ուժից մեկուսացում
առնվազն 2500 Յ Արտաքին լարերի
պաշտպանության միջոց
Կորոզադիմացկուն մետաղական
ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին
միացնելու միջոց Չբաժանվող
հերմետիկ կապար հրակայուն և
կայծականխարգելիչ սարգերի
միջոցով Երաշխիքային ժամկետ
Առնվազն 3 տարի Վառելիքի
մակարդակի ցուցիչը պետք է

				<p>ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում: Բոլոր մատակարարվող սարքավորումները պետք է հնարավորություն ունենան համակցել գործող տրանսպորտային միջոցների վերահսկման ծրագրային ապահովման հավելվածին:</p>
--	--	--	--	---