

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Բի Էն ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ֆազային գունավորման ցուցանակները նախատեսված են 220/110 կՎ օդային գծերի հենարանների վրա ամրացնելու համար: Ֆազային գունավորման ցուցանակները կլինեն դեղին, կանաչ և կարմիր գույների, չափսերը՝ 200 X 200 մմ: Ֆազային գունավորման ցուցանակները կլինեն ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն մեկուսիչ նյութից 0.4 մմ հաստությամբ, ամուր, ինքնակայուն, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ցացանակի անկյունների 4 կողմում կլինի անցքեր 6 մմ տրամագծով: Ֆազային գունավորման ցուցանակների օրինակները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը: * Մասնակիցը կներկայացնի գնման հայտում նշված ներկերի (ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն) որակի հավաստագիր: * կարգավարական անվանագրումների անվանումները և Օդային գծերի համար ֆազային գունավորման ցուցանակների քանակները համաձայն կից ներկայացվող ցանկերի: * կարգավարական անվանագրումների և Օդային գծերի ֆազային գունավորման տեսքերը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйч Би Эн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FE8-ECXU72F-24/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Таблички цветовой маркировки фаз предусмотрены для закрепления на опорах 220/110 кВ воздушных линий. Таблички цветовой маркировки фаз должны быть жёлтого, зелёного и красного цветов, размеры 200 X 200 мм. Таблички цветовой маркировки фаз должны быть из изолирующего термо- и водостойкого материала, толщиной 0.4 – 0.5 мм, прочными, самоклеющимися, а также во всех 4-х углах табличек должны быть отверстия диаметром 6 мм. Образцы табличек цветовой маркировки фаз нужно согласовать с заказчиком. * Перевозку и разгрузку товара осуществляет Исполнитель. * Участник должен представить сертификат качества на краски (термо- и водостойкий), указанные в заявке. * Наименования табличек диспетчерских наименований и количество цветовой маркировки фаз для воздушных линий согласно прилагающимся спискам. * Вид и размеры диспетчерских наименований и цветовой маркировки фаз для воздушных линий согласовать с заказчиком.</p>