

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ever Exceed	Ever Exceed	220V100A	Ever Exceed	"Ենթակայանների ակումուլյատորային կայանքների լիցքավորման-լրալիցքավորման համակարգ 3ՊԿ: 1. լրիվ հզորությունը 20 կՎԱ 2. Ելքային լարման նոմինալ արժեքը 220Վ 3. Ելքային հոսանքի նոմինալ արժեքը 100Ա 4. փոփոխական լարման հաճախականությունը 50±Հց 5. սնման լարումը 380Վ 6. Ելքերի լարման շեղումը ±15% 7. փոփոխական հոսանքի մուտքերի թիվը -2 8. Ելքային լարման կարգավորման տիրույթը 0+130 % 9. Ելքային հոսանքի կարգավորման

տիրույթը  $0+105\%$  10. հզորության գործակիցը  $\geq 0.8$  11. Ելքային լարման կարգավորման ճշտությունը  $\pm 0.5\%$  12. Ելքային հոսանքի կարգավորման ճշտությունը  $\leq 1\%$  Սարքավորումը պետք է ունենա. 1. Ելքի վրա պահուստային միացման ավտոմատ համակարգ (ABP) 2. սարքավորման ներքին շղթաների հսկման և կառավարման համար պահուստային էլ. սնուցում 3. ակումուլյատորային մարտկոցների մեկուսացման ամբողջականության ստուգման ռեժիմ 4. առաջադրված պարամետրերի և աշխատանքի ռեժիմի դիտարկում միկրոպրոցեսորային հեղուկ-բյուրեղային վահանակի վրա 5. բոլոր աշխատանքային ռեժիմների վերաբերյալ լուսադիոդային հատուկ ազդանշաններ ֆրոնտալ պանելի վրա 6. լիցքավորման սարքի միացումից հետո ամբողջ համակարգի վիճակի ստուգման հնարավորություն, ցուցիչ վահանակի վրա համապատասխան ինֆորմացիայի ցուցադրումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային

				<p>արտադրանքի ստանդարտներին համապատասխան և գործարանային փաթեթավորմամբ, Hoppecke ,Simense կամ Ever Exceed ֆիրմաների արտադրանք, գործարանային երաշխիքը 5 տարի, երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: Մատակարարված ապրանքի համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից լիազորագիր (MAF): Ապրանքի տեղափոխումը, մոնտաժումը և միացումը ակումուլյատորային կայանքին կատարվում է մատակարարի կողմից:*</p> <p>Պայմանագրի կնքման փուլում մասնակիցը պայմանագրի հետ պարտավորվում է ստորագրած ներկայացնել Հավելված 1 և Հավելված 2 (Հայերեն և անգլերեն) տարբերակները:"</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДԱՊՁԲ-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ever Exceed	Ever Exceed	220V100A	Ever Exceed	"Ենթակայանների ակումուլյատորային կայանքների լիցքավորման-լրալիցքավորման համակարգ ՅՊԿ: 1. լրիվ հզորությունը 20 կՎԱ 2. Ելքային լարման նոմինալ արժեքը 220Վ 3. Ելքային հոսանքի նոմինալ արժեքը 100Ա 4. փոփոխական լարման հաճախականությունը 50±Հց 5. սնման լարումը 380Վ 6. Ելքերի լարման շեղումը ±15% 7. փոփոխական հոսանքի մուտքերի թիվը -2 8. Ելքային լարման կարգավորման տիրույթը 0+130 % 9. Ելքային հոսանքի կարգավորման

տիրույթը  $0+105\%$  10. հզորության գործակիցը  $\geq 0.8$  11. Ելքային լարման կարգավորման ճշտությունը  $\pm 0.5\%$  12. Ելքային հոսանքի կարգավորման ճշտությունը  $\leq 1\%$  Սարքավորումը պետք է ունենա. 1. Ելքի վրա պահուստային միացման ավտոմատ համակարգ (ABP) 2. սարքավորման ներքին շղթաների հսկման և կառավարման համար պահուստային էլ. սնուցում 3. ակումուլյատորային մարտկոցների մեկուսացման ամբողջականության ստուգման ռեժիմ 4. առաջադրված պարամետրերի և աշխատանքի ռեժիմի դիտարկում միկրոպրոցեսորային հեղուկ-բյուրեղային վահանակի վրա 5. բոլոր աշխատանքային ռեժիմների վերաբերյալ լուսադիոդային հատուկ ազդանշաններ ֆրոնտալ պանելի վրա 6. լիցքավորման սարքի միացումից հետո ամբողջ համակարգի վիճակի ստուգման հնարավորություն, ցուցիչ վահանակի վրա համապատասխան ինֆորմացիայի ցուցադրումով Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային

				<p>արտադրանքի ստանդարտներին համապատասխան և գործարանային փաթեթավորմամբ, Hoppecke ,Simense կամ Ever Exceed ֆիրմաների արտադրանք, գործարանային երաշխիքը 5 տարի, երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի: Մատակարարված ապրանքի համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից լիազորագիր (MAF): Ապրանքի տեղափոխումը, մոնտաժումը և միացումը ակումուլյատորային կայանքին կատարվում է մատակարարի կողմից:*</p> <p>Պայմանագրի կնքման փուլում մասնակիցը պայմանագրի հետ պարտավորվում է ստորագրած ներկայացնել Հավելված 1 և Հավելված 2 (Հայերեն և անգլերեն) տարբերակները:"</p>
--	--	--	--	--