

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/197 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	FSP	FSP	Անխափան Սնուցման սարք FSP 2000VA/1200W Տեսակ ինտերակտիվ(Line Interactive) Ելքային ազդանշանի ձևը սինուսոիդի աստիճանավոր մոտարկում Մարտկոցին անցնելու ժամանակը 6 մվ Սնուցման ելքեր -4 (չորսն էլ՝ մարտկոցից սնմամբ), Schuko ելքի ապահովում Մուտքային լարում 140...290 В, 50 Հց Ելքային լարում 220 Վ նոմինալ, 50 ± 1 Հց Ինֆորմացիայի արտապատկերում լուսային ցուցանշում Ձայնային ազդանշանում այո Սառը մեկնարկ կա Լիցքավորման ժամանակը 4-6 ժամ (մինչև լրիվ ունակության 90%-ը) Պաշտպանություն գերբեռնումից այո Պաշտպանություն բարձրավոլտ իմպուլսներից այո Պաշտպանություն կարճ միացումից այո Ապահովիչի տիպը դյուրահալ Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան: Երաշխիքը՝ 1 տարի սարքի և մարտկոցի համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/197 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	FSP	FSP	Անխափան Սնուցման սարք FSP 2000VA/1200W Տեսակ ինտերակտիվ(Line Interactive) Ելքային ազդանշանի ձևը սինուսոիդի աստիճանավոր մոտարկում Մարտկոցին անցնելու ժամանակը 6 մվ Սնուցման ելքեր -4 (չորսն էլ՝ մարտկոցից սնմամբ), Schuko ելքի ապահովում Մուտքային լարում 140...290 В, 50 Հց Ելքային լարում 220 Վ նոմինալ, 50 ± 1 Հց Ինֆորմացիայի արտապատկերում լուսային ցուցանշում Ձայնային ազդանշանում այո Սառը մեկնարկ կա Լիցքավորման ժամանակը 4-6 ժամ (մինչև լրիվ ունակության 90%-ը) Պաշտպանություն գերբեռնումից այո Պաշտպանություն բարձրավոլտ իմպուլսներից այո Պաշտպանություն կարճ միացումից այո Ապահովիչի տիպը դյուրահալ Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքը՝ 1 տարի սարքի և մարտկոցի համար: