

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոռ Մատինյան Յուրիկի Ա/Զ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |               |   |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը       | արտադրողի անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | BEST LIGHTING      | BEST LIGHTING    | BEST LIGHTING | YIWU SHENGZHONG<br>IMP AND EXP<br>CO.,LTD | Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265<br>Ցանցի<br>հաճախականությունը/HZ/-50-60<br>Սպառվող հզորությունը /W/ - 60<br>վատ Լուսային հոսք /Lm/- ոչ պակաս<br>8400 լյումեն Հզորության<br>գործակից/Pf/ »0.98<br>Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - »80<br>Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000<br>Լուսադիոդների քանակը-55-60 հատ<br>Ջերմադիմացկունություն C - 50_+50<br>Լույսի ճառագայթի անկյուն - 120<br>Շրջակա միջավայրի<br>ներգործությունից<br>պաշտպանվածության աստիճան -ոչ |

պակաս IP 65 Աշխատանքային ժամ  
- 50 000 Չափսերը սմ/- 40\*12\*5 -  
48\*16\*8 Քաշ: /kg/ - 1-1,5 կգ  
Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի  
առանձին մատրիցայից և առանձին  
դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր  
60 վատ, չափս-ոչ  
պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265  
վոլտ. OUTPUT-1.8 Ամպեր, 60-120  
վոլտ Ta-45 C, Tc-70C,ոչ պակաս-  
IP65 Դրայվերը պետք է ունենա  
հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ  
շերտ(ոչ պլաստիկ) Փաթեթավորված  
,Նոր, Շահագործման  
Ձեռնարկով(անձնագիր)  
Երաշխիքային ժամկետ/տարի/ 3  
Հետերաշխիքային  
սպասարկում/տարի/ - 2  
Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում  
խափանված լուսատուները երեք  
օրվա ընթացքում մատակարարի  
միջոցներով պետք է  
ապամոնտաժվի և փոխարինվի  
Նորով Մատակարարը պետք է  
ապահովի լուսատուների  
պահեստամասերը`լուսատուների  
հետերաշխիքային նշված 2  
տարիների համար Կից ներկայացնել  
լուստանուների սերտիֆիկատը

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | համապատասխան նշված<br>քննության Լուսատուները պետք է<br>անցնեն լաբորատոր<br>փորձաքննություն անկախ<br>փորձագիտական<br>լաբորատորիայում: |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գոռ Մառիկյան Յուրիկի Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |