

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄՓԻԹ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cummins	C	C90D5I	Գերմանիա	Դիզելային գեներատոր 72կՎտ աշխատանքային հզորություն • Գեներատորը պետք է ունենա ավտոմատ գործարկման համակարգ, Ձմեռային ռեժիմ-տաքացվող իրանով, բորդ-համակարգիչ՝ անգլերեն և ռուսերեն լեզուների հնարավորությամբ, ձայնամեկուսիչ պատյան և հակավիբրացիոն ոտիկներ: Պետք է ունենա ժամային գրաֆիկների ծրագրավորման և ինքնադիագնոստիկայի հնարավորություն • Վթարային սնուցման ռեժիմը

համապատասխան ISO 8528 ստանդարտի: • Վառելիքի մատակարարման դադարեցման ռեժիմը՝ համաձայն ISO 3046, AS 2789 և DIN 6271 ստանդարտների • Սահմանափակ ժամանակով տրվող հզորությունը (LTP)՝ համապատասխան ISO 8528-ին ստանդարտի • Հիմնական արտադրվող հզորությունը համապատասխան ISO 8528 ստանդարտի: Տասը տոկոս ծանրաբեռնվածության հնարավորություն ISO 3046-ի, AS 2789-ի և DIN 6271-ի համաձայն: • Շարունակական սնուցումը համապատասխան ISO 8528-ին, ISO 3046-ին, AS 2789-ին և DIN 6271 ստանդարտների: • Աղմուկի մակարդակը պետք է լինի նշված թույլատրելի տիրույթում: օ Աղմուկի մակարդակը 7 մետր հեռավորության վրա չգերազանցի 70 ԴԲ օ 70-100% ծանրաբեռնվածության դեպքում 80 ԴԲ ` 3 մետր հեռավորության վրա: Պահանջվող ապրանքի բրենդը պետք է չլինի ՉԺՀ արտադրության: Մատակարար ընկերությունը պետք

				<p>Է տրամադրի երաշխիք առնվազն 1 տարվա /կամ 400 մոտոժամ/:</p> <p>Մատակարար ընկերությունը պետք է ՀՀ-ում ունենա գեներատորների մատակարարման, տեղադրման և սպասարկման փորձ, ինչպես նաև որակավորված մասնագետ՝ դիզելային գեներատորների գծով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армпит» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦДЦПДР-24/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Кумминс	С	С90D5I	Германия	Дизельный генератор 72кВт Рабочее место • Генератор должен иметь автоматическую операционную систему, отапливаемые в зимнее время объекты, пограничные компьютеры на английском и русском языках с возможностью звукоизоляции и антибиотиком ног. У вас должны быть временные графики • Режим прекращения подачи топлива в соответствии с ISO 3046, AS 2789 и DIN 6271 Стандарты • Ограниченное время питания (LTP) в соответствии со стандартом ISO

					8528 стандарт • Базовая производственная мощность, соответствующая стандарту ISO 8528. Десять процентов • Непрерывное питание в соответствии со стандартами ISO 8528, ISO 3046, AS 2789 и DIN 6271.
--	--	--	--	--	---